

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月02日

報表日期: 113年07月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.91	2.91	63.32	1.40	18.29	11.84	1.04	77624.62
1	7.33	3.05	46.91	1.88	18.99	11.36	1.02	81388.09
2	9.83	2.78	44.56	2.51	17.77	11.32	1.03	82158.86
3	9.42	2.64	46.76	2.00	18.35	11.29	1.03	83002.25
4	8.99	4.00	46.93	1.41	19.88	11.06	1.02	83094.74
5	8.80	4.93	54.73	1.58	19.71	11.12	1.02	82430.42
6	7.96	5.01	56.52	1.27	20.39	11.09	1.03	82312.95
7	8.76	5.06	50.62	1.55	19.73	11.18	1.04	82674.95
8	9.19	4.84	51.74	1.63	19.93	10.92	1.03	83947.30
9	9.43	4.98	48.54	1.65	19.37	10.99	1.02	84208.54
10	9.45	5.24	42.60	2.03	18.34	11.18	1.03	83418.37
11	8.41	4.73	50.98	1.71	19.10	11.03	1.02	83629.35
12	7.99	4.79	47.49	2.06	18.12	11.35	1.02	82038.56
13	4.81	3.93	51.54	2.58	16.97	11.91	1.02	78060.05
14	3.80	3.20	60.60	2.03	17.77	12.30	1.01	74239.24
15	3.92	3.73	53.20	2.21	16.79	12.06	1.03	75612.73
16	7.69	3.37	55.83	1.49	20.02	10.64	1.04	86260.18
17	9.22	5.46	43.50	2.39	18.24	10.85	1.05	86518.92
18	11.30	7.36	50.68	2.27	17.64	11.34	1.02	82862.72
19	8.85	5.17	52.04	1.12	21.18	10.21	1.02	88889.32
20	9.62	2.91	44.61	1.56	20.30	10.37	1.02	87977.00
21	9.31	2.03	42.27	2.26	17.44	11.43	1.02	82314.41
22	9.78	1.86	48.00	2.21	17.62	11.63	1.02	80462.35
23	9.46	1.74	51.93	1.89	18.12	11.37	1.02	82184.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.34	3.99	50.25	1.86	18.75	11.24	1.03	82387.93
最 大 值	11.30	7.36	63.32	2.58	21.18	12.30	1.05	88889.32
發生時間	18	18	0	13	19	14		19
最 小 值	3.80	1.74	42.27	1.12	16.79	10.21	0.99	74239.24
發生時間	14	23	21	19	15	19		14
零點偏移(率)	-0.23 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.08		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.19 %	0.06 %		0.01		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月02日

[illegible]

報表日期: 113年07月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.50	2.11	65.72	1.31	18.28	10.44	0.99	76756.58
1	3.61	2.44	46.74	1.50	15.81	11.10	1.00	77174.44
2	3.66	2.04	59.10	1.51	17.60	10.93	1.02	77812.01
3	3.64	2.00	52.78	1.85	15.12	11.25	1.03	75716.52
4	3.88	2.01	58.55	1.51	16.73	10.99	1.03	78496.16
5	3.54	2.47	54.23	1.38	17.82	10.62	1.03	80531.74
6	3.26	3.77	57.58	1.56	16.65	10.95	1.02	78926.07
7	1.20	3.49	53.04	1.29	17.49	11.17	0.97	75274.69
8	1.15	1.76	43.90	1.22	17.90	10.34	0.95	81381.56
9	1.92	3.03	40.45	1.42	16.70	10.74	0.93	80580.42
10	1.20	2.07	49.76	1.46	16.08	10.83	0.97	77068.19
11	1.65	2.11	58.21	1.26	16.77	10.64	0.99	78412.35
12	1.19	2.19	55.83	1.69	15.34	10.93	0.93	78008.99
13	1.19	10.27	52.14	2.81	13.09	11.15	0.93	69662.79
14	1.19	1.81	48.03	2.17	14.00	11.20	0.91	64509.80
15	1.17	2.01	52.97	1.42	16.22	10.78	0.91	67350.24
16	1.07	8.61	49.38	1.29	17.97	9.59	0.92	83709.59
17	1.16	4.84	46.16	1.31	16.07	10.53	0.93	76740.27
18	1.18	1.95	63.40	1.33	16.56	10.46	0.97	76819.44
19	1.13	1.95	61.72	1.41	19.33	9.51	0.99	81625.04
20	1.10	3.15	69.59	1.50	19.00	9.46	0.99	80017.31
21	1.32	6.62	56.17	1.46	16.24	10.38	0.99	78981.12
22	1.46	5.96	56.83	1.96	14.77	11.05	0.98	74138.40
23	1.19	4.93	65.19	1.30	17.23	10.60	0.97	73996.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.94	3.48	54.89	1.54	16.62	10.65	0.97	76820.43
最 大 值	3.88	10.27	69.59	2.81	19.33	11.25	1.04	83709.59
發生時間	4	13	20	13	19	3		16
最 小 值	1.07	1.76	40.45	1.22	13.09	9.46	0.88	64509.80
發生時間	16	8	9	8	13	20		14
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.47 %	-0.18 %	0.05 %		0.42		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								