

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月09日

報表日期: 113年09月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.64	2.46	48.20	1.29	15.30	12.05	0.91	79404.15
1	6.98	5.71	52.46	0.66	17.86	11.63	0.91	80787.76
2	6.38	3.05	45.08	1.02	15.56	11.85	0.91	79211.48
3	7.58	3.06	50.85	1.01	16.68	12.12	0.91	76856.23
4	7.10	2.78	48.14	1.51	16.20	11.98	0.91	79488.93
5	3.81	3.17	61.34	1.46	17.42	11.81	0.91	80468.50
6	4.70	3.17	59.64	1.40	17.20	11.63	0.91	81410.37
7	3.16	3.31	52.60	2.27	15.84	11.99	0.91	79784.48
8	2.98	5.54	61.36	1.58	17.53	11.65	0.91	80750.14
9	6.52	6.24	56.17	2.17	15.94	11.60	0.90	79184.46
10	7.44	4.88	47.25	2.65	15.52	11.95	0.92	80202.82
11	6.72	6.69	46.96	2.96	15.28	12.02	0.90	78102.95
12	0.69	5.53	50.37	2.15	15.95	12.11	0.88	76060.09
13	2.21	3.49	55.98	1.86	16.07	12.12	0.89	77824.62
14	0.95	3.19	55.72	1.80	16.04	12.04	0.90	79010.11
15	2.83	3.34	56.33	2.02	16.00	11.91	0.89	79849.38
16	2.13	3.49	58.97	1.59	16.15	11.82	0.90	80661.48
17	2.81	2.97	60.33	1.61	16.07	11.92	0.92	79852.51
18	2.89	3.09	55.58	1.78	15.75	11.72	0.92	82080.84
19	3.76	3.15	60.23	1.31	16.79	11.75	0.92	80561.19
20	5.12	3.39	51.74	1.45	16.70	11.45	0.91	82898.27
21	5.81	3.34	51.79	1.37	18.52	11.06	0.90	84627.49
22	4.40	3.26	53.21	1.26	17.99	11.20	0.90	83723.80
23	2.31	2.98	65.51	0.87	18.53	11.23	0.91	83508.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.58	3.80	54.41	1.63	16.54	11.78	0.91	80262.95
最 大 值	10.64	6.69	65.51	2.96	18.53	12.12	0.92	84627.49
發生時間	0	11	23	11	23	3		21
最 小 值	0.69	2.46	45.08	0.66	15.28	11.06	0.88	76060.09
發生時間	12	0	2	1	11	21		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.00		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月09日

報表日期: 113年09月09日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.70	1.84	51.43	1.84	16.03	11.10	0.79	80623.19
1	10.52	6.21	45.96	1.36	16.64	11.00	0.79	81139.52
2	12.05	3.50	46.98	1.15	16.51	10.89	0.79	81411.01
3	9.95	2.45	42.15	1.27	16.25	11.17	0.79	78688.94
4	6.31	2.18	48.51	1.15	17.77	11.17	0.79	78562.64
5	6.39	5.04	46.97	1.69	17.81	10.82	0.79	82205.10
6	9.57	2.22	49.27	1.04	18.35	10.33	0.79	85457.63
7	6.25	2.17	44.54	1.35	17.80	10.73	0.79	82132.47
8	9.64	2.02	51.68	1.29	18.42	10.22	0.79	85398.65
9	8.99	1.79	52.70	1.72	17.47	10.62	0.80	83276.45
10	8.92	1.68	53.16	1.83	16.67	10.72	0.81	83371.85
11	7.25	3.45	46.83	3.10	13.77	11.61	0.80	78319.46
12	6.89	1.21	53.15	2.25	14.73	11.52	0.80	77943.95
13	9.72	1.33	51.68	2.73	14.21	11.52	0.79	78184.97
14	9.40	1.52	50.94	2.72	14.23	11.43	0.79	78616.92
15	10.64	3.41	51.98	3.15	13.52	11.64	0.79	77086.71
16	12.66	3.79	45.13	3.19	13.68	11.81	0.79	78889.03
17	4.73	3.05	47.86	0.64	14.02	11.39	0.79	80108.23
18	4.68	2.83	51.60	1.24	15.01	11.37	0.80	79248.04
19	8.84	1.78	47.56	1.47	16.66	10.78	0.80	83694.54
20	8.65	1.92	53.08	2.00	16.42	11.12	0.79	80535.64
21	9.25	3.45	59.78	0.99	18.60	10.00	0.79	87263.34
22	8.39	2.12	60.93	1.45	16.62	11.34	0.79	78737.53
23	0.64	8.54	54.31	2.45	15.14	11.80	0.81	76352.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.54	2.90	50.34	1.79	16.10	11.09	0.79	80718.69
最 大 值	14.70	8.54	60.93	3.19	18.60	11.81	0.86	87263.34
發生時間	0	23	22	16	21	16		21
最 小 值	0.64	1.21	42.15	0.64	13.52	10.00	0.78	76352.76
發生時間	23	12	3	17	15	21		23
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.04 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.73 %	1.07 %	-0.23 %	0.53 %		-0.32		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月09日

報表日期: 113年09月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.13	3.11	49.55	2.06	14.07	11.35	1.92	74081.95
1	8.91	2.11	54.32	0.86	15.11	11.41	1.92	76116.00
2	10.15	2.07	49.82	0.78	14.98	11.19	1.92	75987.93
3	8.26	2.17	51.87	0.55	15.56	11.23	1.92	73822.10
4	9.79	2.08	50.51	0.79	15.66	11.23	1.92	74636.23
5	11.26	1.96	55.62	0.45	16.55	11.15	1.92	77178.08
6	7.35	2.41	52.96	0.53	15.95	11.31	1.92	75939.68
7	7.12	2.51	55.14	0.89	16.44	11.04	1.88	77938.05
8	9.09	2.39	51.00	1.13	15.34	11.30	1.86	74900.70
9	6.23	2.32	55.60	0.84	17.03	10.79	1.85	78506.99
10	10.04	2.42	49.55	1.34	15.13	11.34	1.85	74694.04
11	6.84	3.81	47.83	1.75	14.42	11.58	1.88	71570.45
12	9.30	2.68	53.55	1.94	14.46	11.52	1.89	71683.13
13	4.93	2.39	49.40	1.11	15.51	11.21	1.89	72735.64
14	1.63	3.62	41.39	1.36	14.73	11.18	1.88	72599.06
15	6.32	2.75	47.26	1.76	14.29	11.43	1.88	70385.71
16	1.18	2.18	48.68	0.92	15.76	10.92	1.88	74198.30
17	8.80	3.11	43.51	1.58	14.92	10.87	1.86	75246.31
18	4.11	2.34	45.11	1.35	14.65	11.01	1.83	73465.74
19	5.36	2.46	54.28	0.73	16.39	10.88	1.87	76096.86
20	4.16	2.79	43.77	0.77	16.07	10.70	1.88	77093.74
21	0.99	2.53	48.18	0.62	17.51	10.40	1.88	79007.94
22	4.79	2.60	54.13	0.70	17.49	10.80	1.88	78251.25
23	1.31	2.88	61.45	0.85	15.82	11.82	1.88	71342.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.59	2.57	50.60	1.07	15.58	11.15	1.89	74894.93
最 大 值	11.26	3.81	61.45	2.06	17.51	11.82	1.92	79007.94
發生時間	5	11	23	0	21	23		21
最 小 值	0.99	1.96	41.39	0.45	14.07	10.40	1.82	70385.71
發生時間	21	5	14	5	0	21		15
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.07 %	0.00 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.25 %	-0.39 %	0.35 %		-0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								