

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月27日

| 項目      | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O  | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm     | ppm      | ppm      | %       | %       | %       | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00  | 220.00   | 150.00   | 100.00  | 25.00   | 10.00   | 999999.00 |
| 0       | 10.13    | 3.74    | 43.33    | 2.53     | 17.08   | 11.72   | 1.41    | 71092.62  |
| 1       | 7.35     | 3.40    | 57.22    | 2.22     | 17.97   | 11.44   | 1.41    | 75050.13  |
| 2       | 7.85     | 3.71    | 52.69    | 2.65     | 17.72   | 11.90   | 1.41    | 72036.68  |
| 3       | 8.45     | 3.68    | 48.30    | 3.21     | 16.63   | 12.09   | 1.41    | 71478.56  |
| 4       | 8.38     | 4.57    | 56.05    | 3.45     | 16.43   | 12.11   | 1.42    | 72594.36  |
| 5       | 0.61     | 3.79    | 56.22    | 2.38     | 16.79   | 12.09   | 1.41    | 73178.83  |
| 6       | 3.25     | 3.24    | 52.61    | 2.66     | 16.97   | 11.91   | 1.42    | 72711.27  |
| 7       | 6.48     | 3.20    | 63.63    | 2.76     | 17.19   | 11.93   | 1.44    | 72493.94  |
| 8       | 8.93     | 3.44    | 47.15    | 3.24     | 16.81   | 12.06   | 1.44    | 71525.68  |
| 9       | 8.68     | 3.15    | 54.89    | 2.71     | 17.42   | 11.52   | 1.43    | 74476.48  |
| 10      | 7.44     | 3.61    | 46.44    | 2.99     | 15.89   | 12.03   | 1.39    | 71376.34  |
| 11      | 5.13     | 3.33    | 47.93    | 2.85     | 16.21   | 12.08   | 1.41    | 71291.91  |
| 12      | 保養       | 保養      | 保養       | 保養       | 替代      | 保養      | 無效      | 保養        |
| 13      | 保養       | 保養      | 保養       | 保養       | 替代      | 保養      | 無效      | 保養        |
| 14      | 保養       | 保養      | 保養       | 保養       | 替代      | 保養      | 無效      | 保養        |
| 15      | 8.07     | 4.91    | 64.39    | 5.32     | 15.80   | 12.96   | 1.39    | 62514.14  |
| 16      | 3.18     | 4.29    | 60.65    | 3.99     | 16.16   | 12.44   | 1.41    | 67582.20  |
| 17      | 6.64     | 3.15    | 51.47    | 3.51     | 17.59   | 11.55   | 1.41    | 73234.47  |
| 18      | 6.16     | 2.76    | 64.79    | 3.47     | 17.51   | 11.81   | 1.40    | 71899.63  |
| 19      | 7.70     | 2.91    | 50.04    | 3.66     | 16.93   | 11.67   | 1.38    | 73906.56  |
| 20      | 8.34     | 2.96    | 63.28    | 3.86     | 16.90   | 11.78   | 1.41    | 72463.60  |
| 21      | 9.06     | 3.12    | 54.61    | 3.65     | 17.43   | 11.92   | 1.41    | 70946.25  |
| 22      | 10.23    | 3.08    | 52.89    | 3.67     | 17.41   | 11.79   | 1.41    | 71917.53  |
| 23      | 6.46     | 3.72    | 60.28    | 3.86     | 16.67   | 12.40   | 1.43    | 67719.78  |
| 監測時數    | 24       | 24      | 24       | 24       | 24      | 24      | 24      | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 有效時數    | 21       | 21      | 21       | 21       | 21      | 21      | 21      | 21        |
| 平均值     | 7.07     | 3.51    | 54.71    | 3.27     | 16.93   | 11.96   | 1.41    | 71499.57  |
| 最大值     | 10.23    | 4.91    | 64.79    | 5.32     | 17.97   | 12.96   | 1.46    | 75050.13  |
| 發生時間    | 22       | 15      | 18       | 15       | 1       | 15      |         | 1         |
| 最小值     | 0.61     | 2.76    | 43.33    | 2.22     | 15.80   | 11.44   | 1.37    | 62514.14  |
| 發生時間    | 5        | 18      | 0        | 1        | 15      | 1       |         | 15        |
| 零點偏移(率) | -0.11 %  | -0.14 % | -0.07 %  | -0.04 %  |         | 0.00    | 0.00    | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率) | 3.09 %   | -2.03 % | -0.38 %  | -0.37 %  |         | 0.01    | -0.03   | 0.30 %    |
| 有效比率    | 87.50 %  | 87.50 % | 87.50 %  | 87.50 %  | 87.50 % | 87.50 % | 87.50 % | 87.50 %   |
| 備註      |          |         |          |          |         |         |         |           |

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月27日

| 項目      | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O  | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm     | ppm      | ppm      | %       | %       | %       | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00  | 220.00   | 150.00   | 100.00  | 25.00   | 10.00   | 999999.00 |
| 0       | 10.26    | 2.13    | 47.89    | 2.49     | 18.77   | 10.10   | 1.46    | 82938.46  |
| 1       | 7.98     | 4.73    | 52.54    | 2.11     | 19.66   | 9.30    | 1.46    | 87993.92  |
| 2       | 8.51     | 2.82    | 48.40    | 2.14     | 19.45   | 9.93    | 1.46    | 84190.67  |
| 3       | 9.38     | 6.40    | 55.72    | 2.75     | 19.31   | 9.52    | 1.46    | 87901.09  |
| 4       | 10.40    | 2.86    | 53.19    | 2.92     | 18.03   | 10.16   | 1.46    | 84988.55  |
| 5       | 8.83     | 4.18    | 44.58    | 2.71     | 18.68   | 9.95    | 1.46    | 88080.79  |
| 6       | 4.25     | 7.52    | 50.88    | 1.76     | 18.21   | 9.98    | 1.44    | 86821.86  |
| 7       | 9.91     | 7.79    | 56.43    | 2.38     | 18.62   | 9.82    | 1.40    | 86606.19  |
| 8       | 10.34    | 1.95    | 43.15    | 2.83     | 17.91   | 9.86    | 1.38    | 81819.95  |
| 9       | 8.91     | 1.84    | 42.65    | 2.62     | 17.23   | 10.12   | 1.38    | 77928.49  |
| 10      | 9.71     | 1.40    | 44.21    | 2.79     | 18.19   | 9.50    | 1.39    | 82221.37  |
| 11      | 5.56     | 1.61    | 41.35    | 2.12     | 18.26   | 9.65    | 1.43    | 80541.64  |
| 12      | 保養       | 保養      | 保養       | 保養       | 替代      | 保養      | 無效      | 保養        |
| 13      | 保養       | 保養      | 保養       | 保養       | 替代      | 保養      | 無效      | 保養        |
| 14      | 校正       | 校正      | 校正       | 校正       | 替代      | 校正      | 無效      | 保養        |
| 15      | 3.25     | 3.09    | 61.13    | 1.78     | 18.93   | 10.32   | 1.42    | 79100.04  |
| 16      | 9.91     | 6.58    | 54.27    | 4.11     | 19.60   | 9.34    | 1.42    | 87661.99  |
| 17      | 9.76     | 4.84    | 45.49    | 4.17     | 17.62   | 9.31    | 1.43    | 83334.42  |
| 18      | 7.46     | 5.12    | 38.99    | 2.85     | 17.58   | 9.41    | 1.40    | 81132.41  |
| 19      | 9.87     | 3.75    | 47.51    | 2.87     | 18.62   | 9.11    | 1.38    | 83622.66  |
| 20      | 12.01    | 6.70    | 49.89    | 3.72     | 16.94   | 9.59    | 1.38    | 83004.09  |
| 21      | 11.02    | 3.40    | 54.84    | 2.97     | 17.74   | 9.63    | 1.38    | 82859.34  |
| 22      | 6.60     | 3.02    | 66.41    | 1.96     | 18.54   | 10.18   | 1.40    | 80293.80  |
| 23      | 3.97     | 3.15    | 50.51    | 1.84     | 18.39   | 10.36   | 1.43    | 81578.53  |
| 監測時數    | 24       | 24      | 24       | 24       | 24      | 24      | 24      | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 有效時數    | 21       | 21      | 21       | 21       | 21      | 21      | 21      | 21        |
| 平均值     | 8.47     | 4.04    | 50.00    | 2.66     | 18.39   | 9.77    | 1.42    | 83553.35  |
| 最大值     | 12.01    | 7.79    | 66.41    | 4.17     | 19.66   | 10.36   | 1.47    | 88080.79  |
| 發生時間    | 20       | 7       | 22       | 17       | 1       | 23      |         | 5         |
| 最小值     | 3.25     | 1.40    | 38.99    | 1.76     | 16.94   | 9.11    | 1.38    | 77928.49  |
| 發生時間    | 15       | 10      | 18       | 6        | 20      | 19      |         | 9         |
| 零點偏移(率) | -0.20 %  | -0.18 % | -0.05 %  | -0.01 %  |         | 0.00    | 0.00    | -0.10 %   |
| 全幅偏移(率) | -1.62 %  | -1.11 % | -1.60 %  | -1.56 %  |         | -0.06   | -0.03   | 0.00 %    |
| 有效比率    | 87.50 %  | 87.50 % | 87.50 %  | 87.50 %  | 87.50 % | 87.50 % | 87.50 % | 87.50 %   |
| 備註      |          |         |          |          |         |         |         |           |

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月27日

| 項目      | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O  | #3-O2_C | #3-OPAC  | #3-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|
| 單位      | ppm      | ppm     | ppm      | ppm      | %       | %       | %        | m3/Hour   |
| 小時\限標   | 60.00    | 150.00  | 220.00   | 150.00   | 100.00  | 25.00   | 10.00    | 999999.00 |
| 0       | 10.88    | 6.25    | 49.56    | 2.97     | 13.20   | 10.96   | 1.43     | 88585.70  |
| 1       | 5.58     | 2.42    | 51.13    | 2.05     | 15.06   | 10.36   | 1.43     | 83562.49  |
| 2       | 3.75     | 7.61    | 50.26    | 1.91     | 16.83   | 10.11   | 1.43     | 89480.43  |
| 3       | 7.70     | 2.45    | 55.47    | 2.79     | 15.25   | 10.16   | 1.43     | 90771.74  |
| 4       | 8.68     | 3.68    | 53.97    | 2.65     | 15.14   | 10.41   | 1.43     | 87053.61  |
| 5       | 9.60     | 4.88    | 55.21    | 2.88     | 15.09   | 10.23   | 1.44     | 88806.44  |
| 6       | 7.21     | 4.45    | 58.58    | 2.69     | 14.31   | 10.82   | 1.44     | 85504.80  |
| 7       | 9.36     | 3.78    | 55.57    | 3.25     | 15.17   | 10.21   | 1.41     | 86919.72  |
| 8       | 9.47     | 1.93    | 55.61    | 3.43     | 14.85   | 10.26   | 1.41     | 89211.26  |
| 9       | 10.40    | 4.31    | 62.51    | 3.57     | 14.15   | 10.68   | 1.43     | 86296.57  |
| 10      | 9.38     | 2.47    | 56.72    | 3.66     | 14.65   | 10.45   | 1.43     | 88252.73  |
| 11      | 11.10    | 3.03    | 57.27    | 10.45    | 13.72   | 10.76   | 1.43     | 81621.19  |
| 12      | 校正       | 無效      | 校正       | 校正       | 替代      | 校正      | 1.43     | 78459.55  |
| 13      | 11.27    | 2.86    | 58.93    | 4.78     | 14.98   | 10.89   | 1.43     | 79707.53  |
| 14      | 10.22    | 4.36    | 54.77    | 4.51     | 15.66   | 10.59   | 1.42     | 79873.62  |
| 15      | 10.08    | 5.57    | 57.15    | 3.92     | 17.18   | 10.30   | 1.43     | 81967.09  |
| 16      | 10.79    | 4.03    | 62.90    | 4.00     | 17.78   | 10.54   | 1.43     | 82520.05  |
| 17      | 8.63     | 2.90    | 60.70    | 3.97     | 16.06   | 11.07   | 1.43     | 79536.17  |
| 18      | 10.98    | 1.95    | 46.93    | 4.21     | 16.40   | 10.88   | 1.42     | 83400.78  |
| 19      | 10.15    | 3.56    | 57.76    | 4.14     | 15.07   | 10.95   | 1.43     | 84016.41  |
| 20      | 8.83     | 4.26    | 60.86    | 3.84     | 15.13   | 11.18   | 1.43     | 80849.85  |
| 21      | 11.48    | 3.15    | 49.49    | 4.01     | 15.31   | 10.91   | 1.43     | 83215.44  |
| 22      | 9.43     | 1.92    | 57.67    | 3.67     | 16.32   | 11.08   | 1.43     | 82370.38  |
| 23      | 8.23     | 2.14    | 60.08    | 3.52     | 16.63   | 11.04   | 1.43     | 81461.31  |
| 監測時數    | 24       | 24      | 24       | 24       | 24      | 24      | 24       | 24        |
| 超限次數    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 有效時數    | 23       | 23      | 23       | 23       | 23      | 23      | 24       | 24        |
| 平均值     | 9.27     | 3.65    | 56.05    | 3.78     | 15.39   | 10.65   | 1.43     | 84310.20  |
| 最大值     | 11.48    | 7.61    | 62.90    | 10.45    | 17.78   | 11.18   | 1.46     | 90771.74  |
| 發生時間    | 21       | 2       | 16       | 11       | 16      | 20      |          | 3         |
| 最小值     | 3.75     | 1.92    | 46.93    | 1.91     | 13.20   | 10.11   | 1.41     | 78459.55  |
| 發生時間    | 2        | 22      | 18       | 2        | 0       | 2       |          | 12        |
| 零點偏移(率) | 0.00 %   | -0.01 % | -0.02 %  | -0.01 %  |         | 0.02    | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率) | 0.39 %   | 0.15 %  | -0.53 %  | 0.00 %   |         | -0.05   | -0.03    | 0.20 %    |
| 有效比率    | 95.83 %  | 95.83 % | 95.83 %  | 95.83 %  | 95.83 % | 95.83 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註      |          |         |          |          |         |         |          |           |