

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月30日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	3.61	2.97	59.82	1.41	17.02	10.60	1.03	78903.60
1	4.47	3.05	61.71	1.55	18.38	10.35	1.04	79647.17
2	2.98	6.43	56.22	1.71	17.84	10.01	1.04	84058.02
3	2.35	1.78	58.10	1.42	17.86	10.50	1.04	78835.93
4	1.27	1.69	62.81	1.40	18.39	10.59	1.04	80432.49
5	1.32	1.90	61.61	1.41	17.52	10.60	1.02	80685.91
6	1.84	1.80	56.58	1.49	17.79	10.21	1.03	82542.16
7	1.14	2.92	52.29	1.47	18.03	11.08	1.00	81620.85
8	1.43	2.44	43.64	1.54	18.54	10.10	1.02	84066.23
9	1.19	6.04	51.47	1.63	16.79	10.36	0.99	83714.59
10	2.48	4.60	53.90	1.64	16.90	10.39	0.98	82120.55
11	1.20	3.63	58.94	1.38	16.99	10.49	1.02	80849.25
12	2.13	3.77	62.20	1.57	16.16	10.81	0.97	80842.90
13	1.67	7.87	54.10	1.55	16.63	10.42	0.97	81359.91
14	1.89	4.47	60.35	1.34	18.02	10.58	0.97	79087.41
15	1.32	8.04	53.23	1.25	18.49	10.06	0.96	83808.69
16	1.53	5.93	54.03	1.42	16.45	10.53	1.02	80336.97
17	2.35	2.17	55.27	1.49	16.58	10.53	1.00	79398.94
18	1.23	2.45	54.76	1.32	17.08	10.47	0.98	79588.53
19	1.77	3.91	53.34	1.42	17.66	10.11	0.97	82131.16
20	1.51	3.74	55.27	1.35	16.49	10.50	0.96	79383.54
21	3.20	3.66	60.42	1.64	18.08	9.83	0.97	83361.88
22	3.58	5.10	49.59	1.70	15.87	10.42	0.99	80450.47
23	5.48	3.95	50.99	1.63	16.81	10.40	1.00	79908.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.21	3.93	55.86	1.49	17.35	10.41	1.00	81130.66
最 大 值	5.48	8.04	62.81	1.71	18.54	11.08	1.05	84066.23
發生時間	23	15	4	2	8	7		8
最 小 值	1.14	1.69	43.64	1.25	15.87	9.83	0.95	78835.93
發生時間	7	4	8	15	22	21		3
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.20 %	-0.81 %	0.17 %		0.37		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								