

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月09日

報表日期: 114年05月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.18	3.13	53.87	1.15	17.71	11.08	1.30	83120.85
1	5.26	3.61	55.97	0.88	18.82	11.33	1.30	79204.71
2	3.44	3.13	63.04	0.92	19.43	11.42	1.30	77702.55
3	7.42	3.45	45.03	1.88	17.13	11.24	1.31	80660.27
4	5.28	3.50	57.13	1.17	17.53	11.63	1.33	77748.43
5	8.06	4.17	59.17	1.93	16.43	11.85	1.32	76890.97
6	5.18	3.45	63.00	1.96	16.30	12.00	1.31	73369.74
7	7.26	3.02	56.18	1.96	16.77	11.28	1.31	77383.22
8	9.13	3.06	62.46	1.88	16.48	11.53	1.29	79120.84
9	1.69	2.90	65.64	1.14	17.15	11.86	1.33	76203.63
10	7.54	2.81	54.23	2.11	16.21	11.66	1.31	78920.33
11	9.86	2.86	59.85	2.05	16.63	11.60	1.30	80018.29
12	7.91	3.74	58.29	2.29	16.61	11.85	1.32	77452.92
13	8.64	2.90	57.13	2.32	15.98	11.64	1.31	78624.10
14	10.49	6.53	60.74	2.48	16.27	11.62	1.31	78347.29
15	11.02	2.93	59.04	1.72	17.32	11.17	1.31	81877.97
16	4.22	2.73	54.96	0.80	17.94	10.97	1.30	82941.00
17	3.56	2.75	55.34	1.48	17.22	11.34	1.31	82803.43
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	2	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	6.90	3.37	57.84	1.67	17.11	11.50	1.31	79021.70
最 大 值	11.02	6.53	65.64	2.48	19.43	12.00	1.33	83120.85
發生時間	15	14	9	14	2	6		0
最 小 值	1.69	2.73	45.03	0.80	15.98	10.97	1.29	73369.74
發生時間	9	16	3	16	13	16		6
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.06 %	-0.04 %	0.00 %		-0.05		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.01 %	-0.03 %	0.13 %		-0.19		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月09日

[illegible]

