

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月17日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 8.95 | 12.36 | 65.10 | 1.77 | 17.30 | 11.83 | 1.35 | 74750.10 |
| 1 | 10.16 | 11.75 | 43.50 | 2.59 | 17.86 | 11.18 | 1.34 | 81114.59 |
| 2 | 8.10 | 12.62 | 52.33 | 2.43 | 17.56 | 11.92 | 1.35 | 74713.89 |
| 3 | 9.55 | 12.56 | 45.87 | 3.02 | 16.82 | 11.89 | 1.35 | 76187.80 |
| 4 | 12.28 | 12.16 | 40.10 | 3.32 | 16.44 | 11.50 | 1.34 | 79343.98 |
| 5 | 9.25 | 11.64 | 46.41 | 2.78 | 16.00 | 11.35 | 1.31 | 80915.40 |
| 6 | 10.32 | 11.59 | 46.74 | 2.36 | 16.40 | 11.35 | 1.30 | 80434.12 |
| 7 | 7.81 | 11.74 | 55.36 | 2.72 | 14.62 | 11.69 | 1.32 | 80132.46 |
| 8 | 9.56 | 11.99 | 56.42 | 2.05 | 15.67 | 11.80 | 1.32 | 78710.37 |
| 9 | 12.25 | 12.94 | 49.26 | 3.18 | 16.30 | 11.52 | 1.35 | 80678.99 |
| 10 | 3.85 | 11.85 | 61.12 | 2.75 | 14.83 | 12.58 | 1.34 | 74331.87 |
| 11 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 14.94 | 遺失 | 1.34 | 遺失 |
| 12 | 6.33 | 12.87 | 55.10 | 1.51 | 17.00 | 12.35 | 無效 | 稽查 |
| 13 | 9.28 | 12.81 | 55.88 | 2.13 | 16.82 | 11.72 | 無效 | 稽查 |
| 14 | 8.97 | 11.49 | 54.18 | 2.53 | 15.13 | 12.46 | 無效 | 保養 |
| 15 | 8.54 | 13.68 | 58.20 | 1.87 | 16.78 | 11.96 | 無效 | 保養 |
| 16 | 12.30 | 31.36 | 46.27 | 2.11 | 17.46 | 11.22 | 無效 | 保養 |
| 17 | 11.40 | 14.10 | 53.72 | 2.43 | 16.20 | 11.57 | 1.29 | 保養 |
| 18 | 11.63 | 12.54 | 34.41 | 2.83 | 16.63 | 10.70 | 1.28 | 80627.20 |
| 19 | 15.75 | 12.75 | 47.54 | 2.80 | 16.49 | 10.79 | 1.29 | 80802.59 |
| 20 | 6.26 | 12.43 | 52.39 | 2.84 | 16.52 | 10.96 | 1.29 | 79146.22 |
| 21 | 10.52 | 12.39 | 52.39 | 3.15 | 16.74 | 11.08 | 1.29 | 78415.75 |
| 22 | 13.15 | 12.85 | 45.42 | 4.09 | 16.81 | 10.71 | 1.29 | 80057.96 |
| 23 | 8.43 | 12.77 | 59.99 | 1.49 | 17.04 | 11.30 | 1.29 | 76485.94 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 17 |
| 平均值 | 9.77 | 13.27 | 51.20 | 2.55 | 16.43 | 11.54 | 1.32 | 78638.19 |
| 最大值 | 15.75 | 31.36 | 65.10 | 4.09 | 17.86 | 12.58 | 1.37 | 81114.59 |
| 發生時間 | 19 | 16 | 0 | 22 | 1 | 10 | | 1 |
| 最小值 | 3.85 | 11.49 | 34.41 | 1.49 | 14.62 | 10.70 | 1.27 | 74331.87 |
| 發生時間 | 10 | 14 | 18 | 23 | 7 | 18 | | 10 |
| 零點偏移(率) | -0.49 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.12 | -0.01 | 0.40 % |
| 全幅偏移(率) | 0.08 % | 0.02 % | 1.19 % | 0.42 % | | -0.12 | 0.04 | 0.30 % |
| 有效比率 | 95.83 % | 95.83 % | 95.83 % | 95.83 % | 100.00 % | 95.83 % | 79.17 % | 70.83 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月17日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 8.32 | 11.80 | 48.64 | 1.37 | 19.50 | 9.33 | 1.02 | 80996.25 |
| 1 | 9.14 | 12.25 | 52.55 | 1.66 | 20.29 | 9.48 | 1.02 | 79988.60 |
| 2 | 10.28 | 12.39 | 50.72 | 1.58 | 19.29 | 9.73 | 1.04 | 80002.17 |
| 3 | 7.56 | 13.45 | 58.41 | 1.98 | 18.60 | 10.30 | 1.03 | 73284.52 |
| 4 | 10.51 | 12.74 | 53.50 | 1.60 | 18.31 | 9.95 | 1.02 | 81129.34 |
| 5 | 10.73 | 12.45 | 60.46 | 1.56 | 17.53 | 10.20 | 1.02 | 79217.36 |
| 6 | 10.42 | 11.63 | 44.56 | 1.81 | 16.69 | 10.44 | 1.01 | 77103.91 |
| 7 | 8.08 | 13.26 | 46.23 | 2.06 | 16.48 | 10.66 | 1.02 | 78449.57 |
| 8 | 11.52 | 11.85 | 50.62 | 1.03 | 18.19 | 10.44 | 1.03 | 81076.90 |
| 9 | 7.28 | 7.93 | 64.14 | 1.85 | 16.75 | 11.07 | 1.03 | 78901.53 |
| 10 | 9.09 | 6.80 | 57.26 | 1.29 | 16.81 | 11.19 | 1.03 | 75836.72 |
| 11 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 17.09 | 遺失 | 無效 | 遺失 |
| 12 | 8.43 | 8.31 | 55.98 | 1.34 | 16.99 | 11.04 | 無效 | 稽查 |
| 13 | 10.30 | 8.35 | 68.39 | 1.36 | 16.86 | 11.60 | 無效 | 稽查 |
| 14 | 8.49 | 8.71 | 62.76 | 0.92 | 17.48 | 11.35 | 無效 | 保養 |
| 15 | 10.88 | 9.40 | 61.48 | 0.83 | 18.39 | 10.66 | 無效 | 保養 |
| 16 | 9.07 | 18.96 | 53.27 | 1.17 | 18.17 | 10.28 | 無效 | 保養 |
| 17 | 9.98 | 5.54 | 47.91 | 1.30 | 17.39 | 10.14 | 1.04 | 無效 |
| 18 | 8.05 | 11.28 | 49.61 | 1.46 | 18.16 | 9.89 | 1.03 | 79742.61 |
| 19 | 11.62 | 11.13 | 49.55 | 1.30 | 17.76 | 9.95 | 1.02 | 79232.50 |
| 20 | 8.48 | 10.86 | 47.85 | 1.40 | 17.85 | 9.56 | 1.02 | 80858.58 |
| 21 | 10.25 | 11.85 | 48.21 | 0.92 | 19.94 | 9.13 | 1.02 | 83536.24 |
| 22 | 6.28 | 10.44 | 52.83 | 2.06 | 16.55 | 10.99 | 1.01 | 62035.74 |
| 23 | 9.88 | 12.66 | 66.33 | 1.58 | 17.55 | 10.51 | 1.02 | 72314.50 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 18 | 17 |
| 平均值 | 9.33 | 11.05 | 54.40 | 1.45 | 17.86 | 10.34 | 1.02 | 77865.12 |
| 最大值 | 11.62 | 18.96 | 68.39 | 2.06 | 20.29 | 11.60 | 1.05 | 83536.24 |
| 發生時間 | 19 | 16 | 13 | 7 | 1 | 13 | | 21 |
| 最小值 | 6.28 | 5.54 | 44.56 | 0.83 | 16.48 | 9.13 | 0.99 | 62035.74 |
| 發生時間 | 22 | 17 | 6 | 15 | 7 | 21 | | 22 |
| 零點偏移(率) | -0.07 % | 0.00 % | -0.05 % | -0.00 % | | -0.08 | -0.01 | 0.10 % |
| 全幅偏移(率) | 0.13 % | -0.59 % | 0.43 % | -0.21 % | | 0.00 | 0.00 | 0.10 % |
| 有效比率 | 95.83 % | 95.83 % | 95.83 % | 95.83 % | 100.00 % | 95.83 % | 75.00 % | 70.83 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月17日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.29 | 12.14 | 38.28 | 1.59 | 19.29 | 8.87 | 1.40 | 76676.47 |
| 1 | 9.00 | 12.03 | 46.08 | 1.84 | 19.65 | 9.29 | 1.41 | 76593.36 |
| 2 | 8.90 | 12.40 | 44.96 | 2.08 | 19.83 | 8.92 | 1.39 | 77050.65 |
| 3 | 10.27 | 11.97 | 51.70 | 1.91 | 17.86 | 9.39 | 1.36 | 73661.40 |
| 4 | 8.88 | 12.17 | 53.23 | 1.85 | 17.59 | 9.30 | 1.36 | 75280.82 |
| 5 | 9.10 | 12.24 | 56.13 | 1.91 | 16.30 | 9.77 | 1.39 | 73638.62 |
| 6 | 7.12 | 14.02 | 55.63 | 2.07 | 16.93 | 9.55 | 1.37 | 75578.90 |
| 7 | 8.73 | 11.19 | 51.97 | 3.12 | 18.15 | 9.59 | 1.40 | 73226.86 |
| 8 | 4.47 | 16.08 | 42.47 | 2.93 | 18.46 | 9.40 | 1.39 | 71156.13 |
| 9 | 5.23 | 18.44 | 46.32 | 3.09 | 15.17 | 10.48 | 1.37 | 65306.65 |
| 10 | 6.14 | 42.74 | 46.89 | 3.14 | 16.12 | 10.56 | 1.36 | 59295.62 |
| 11 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 遺失 | 16.97 | 遺失 | 1.36 | 遺失 |
| 12 | 5.51 | 15.48 | 58.22 | 3.18 | 16.23 | 11.01 | 無效 | 稽查 |
| 13 | 2.53 | 17.16 | 61.73 | 2.85 | 15.88 | 11.43 | 無效 | 遺失 |
| 14 | 3.19 | 30.17 | 61.53 | 2.60 | 17.10 | 10.43 | 無效 | 保養 |
| 15 | 3.10 | 稽查 | 48.78 | 7.28 | 17.85 | 9.85 | 無效 | 保養 |
| 16 | 1.96 | 稽查 | 45.21 | 7.42 | 16.86 | 9.62 | 無效 | 保養 |
| 17 | 3.12 | 17.14 | 57.00 | 3.02 | 14.93 | 10.44 | 1.34 | 保養 |
| 18 | 4.34 | 10.69 | 57.72 | 2.48 | 17.01 | 9.55 | 1.34 | 72909.59 |
| 19 | 7.77 | 10.56 | 59.09 | 2.77 | 18.18 | 9.27 | 1.35 | 75718.45 |
| 20 | 7.70 | 10.67 | 59.68 | 3.12 | 18.14 | 9.20 | 1.36 | 77297.37 |
| 21 | 9.22 | 10.78 | 55.02 | 3.09 | 17.75 | 9.08 | 1.36 | 77617.32 |
| 22 | 14.56 | 11.61 | 40.58 | 3.66 | 18.82 | 8.41 | 1.36 | 79165.41 |
| 23 | 9.11 | 14.19 | 32.62 | 3.08 | 20.81 | 7.91 | 1.37 | 80831.52 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 17 |
| 平均值 | 6.84 | 15.42 | 50.91 | 3.05 | 17.58 | 9.62 | 1.37 | 74176.77 |
| 最大值 | 14.56 | 42.74 | 61.73 | 7.42 | 20.81 | 11.43 | 1.41 | 80831.52 |
| 發生時間 | 22 | 10 | 13 | 16 | 23 | 13 | | 23 |
| 最小值 | 1.96 | 10.56 | 32.62 | 1.59 | 14.93 | 7.91 | 1.34 | 59295.62 |
| 發生時間 | 16 | 19 | 23 | 0 | 17 | 23 | | 10 |
| 零點偏移(率) | -0.06 % | -0.09 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.09 | -0.01 | 0.20 % |
| 全幅偏移(率) | 1.43 % | 1.05 % | 1.36 % | 0.72 % | | -0.02 | 0.00 | 0.20 % |
| 有效比率 | 95.83 % | 87.50% | 95.83 % | 95.83 % | 100.00 % | 95.83 % | 79.17 % | 70.83 % |
| 備註 | | | | | | | | |