

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 112年04月09日

報表日期: 112年04月09日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 112年04月09日

報表日期: 112年04月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.56	6.15	58.03	1.82	15.82	11.15	1.43	84434.08
1	4.63	4.02	57.04	1.49	17.16	10.92	1.43	85549.59
2	9.03	4.30	53.81	2.14	16.67	10.78	1.42	84336.67
3	8.41	4.15	56.49	2.04	16.50	10.85	1.42	84629.28
4	5.85	4.18	58.05	1.79	15.98	11.20	1.41	82644.33
5	8.32	6.11	58.70	3.05	14.44	11.50	1.39	80364.70
6	7.50	5.22	55.72	2.16	16.48	11.08	1.39	83540.38
7	9.60	5.34	58.90	1.83	17.29	10.82	1.38	86231.76
8	9.89	9.60	49.57	2.33	14.62	11.38	1.39	81397.08
9	9.12	14.75	51.30	4.94	13.92	11.45	1.41	80534.65
10	7.72	4.33	55.32	2.45	15.31	11.46	1.39	79981.58
11	7.80	2.69	56.40	1.86	17.45	10.90	1.41	82433.98
12	9.31	2.33	61.91	1.82	18.20	10.88	1.41	82431.58
13	7.75	4.32	52.18	2.33	15.78	11.00	1.43	82095.03
14	5.50	2.35	61.65	1.70	17.65	10.95	1.43	83249.14
15	4.77	2.89	50.94	1.69	16.64	11.04	1.43	86199.27
16	6.18	2.95	60.74	1.89	17.83	10.82	1.43	87359.08
17	6.67	1.99	60.19	1.82	17.55	10.94	1.43	86092.42
18	9.02	2.10	60.92	2.02	17.14	10.93	1.43	85596.90
19	8.35	3.12	53.28	2.23	16.15	11.01	1.43	85478.89
20	9.02	2.36	57.03	2.10	16.76	10.80	1.42	86616.03
21	9.57	2.09	58.68	2.12	17.41	10.83	1.42	86555.15
22	7.32	2.76	48.01	1.81	16.65	10.83	1.42	85527.91
23	9.66	2.99	58.65	2.18	16.37	10.98	1.43	84142.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.81	4.30	56.40	2.15	16.49	11.02	1.42	84059.23
最 大 值	9.89	14.75	61.91	4.94	18.20	11.50	1.45	87359.08
發生時間	8	9	12	9	12	5		16
最 小 值	4.63	1.99	48.01	1.49	13.92	10.78	1.38	79981.58
發生時間	1	17	22	1	9	2		10
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.11 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.30 %	-0.12 %	-0.83 %	-0.05 %		0.37	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								