

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.71	8.30	63.53	1.31	16.40	11.75	1.05	81209.48
1	10.35	7.13	44.52	1.38	18.28	10.70	1.04	88008.07
2	9.09	6.55	52.93	1.20	17.15	10.85	1.02	88505.70
3	9.14	6.69	40.12	2.32	14.64	11.53	1.02	82780.82
4	9.80	7.04	49.27	2.31	14.27	12.08	1.02	80421.13
5	9.18	9.15	46.83	2.29	13.97	11.88	1.03	81636.33
6	7.96	7.19	46.93	3.40	13.00	12.01	1.03	82077.53
7	10.15	8.96	48.41	3.63	12.67	12.08	1.03	81396.29
8	9.79	3.42	46.65	3.32	12.72	12.05	1.04	81836.12
9	8.38	11.64	45.03	3.23	12.93	11.80	1.04	83801.98
10	7.25	1.35	63.71	1.99	14.81	12.16	1.05	79059.89
11	5.96	5.18	49.08	0.70	17.34	11.16	1.06	85426.02
12	7.87	2.61	47.16	1.69	15.54	11.72	1.09	81549.56
13	9.57	3.08	51.03	1.48	15.92	11.57	1.09	82969.78
14	10.53	3.66	44.26	2.01	15.47	11.11	1.09	87017.06
15	8.62	3.35	47.53	1.26	16.47	11.29	1.09	84751.06
16	7.78	4.14	32.10	1.46	16.24	11.33	1.09	85065.21
17	7.54	2.25	35.67	0.95	16.64	11.27	1.09	85252.39
18	7.88	3.19	28.41	1.47	15.86	11.35	1.09	84880.50
19	8.95	7.82	44.20	2.18	14.77	11.73	1.10	82342.55
20	8.90	4.21	52.83	1.35	15.79	11.70	1.09	81614.90
21	6.33	8.07	59.82	0.77	16.01	11.49	1.10	83702.57
22	9.00	5.39	48.13	0.73	16.87	10.89	1.09	87359.77
23	6.63	6.85	56.87	2.01	13.63	11.99	1.09	80686.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.47	5.72	47.71	1.85	15.31	11.56	1.06	83472.96
最大值	10.53	11.64	63.71	3.63	18.28	12.16	1.11	88505.70
發生時間	14	9	10	7	1	10		2
最小值	5.96	1.35	28.41	0.70	12.67	10.70	1.02	79059.89
發生時間	11	10	18	11	7	1		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.07 %	-0.06 %		-0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	-0.06 %	0.03 %		-0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.76	4.52	45.08	1.60	17.64	9.98	1.00	88200.28
1	8.95	6.69	36.59	2.54	16.13	10.35	1.02	84123.61
2	4.05	7.86	43.87	2.89	14.63	11.01	1.02	78199.03
3	2.61	4.62	42.05	2.46	15.74	10.73	1.01	80442.10
4	7.54	6.86	43.80	2.93	15.63	10.53	1.00	86884.86
5	8.95	12.26	51.43	3.43	13.17	11.44	1.01	80819.13
6	8.46	4.34	52.48	2.20	13.08	11.66	1.03	78467.27
7	5.89	7.23	44.28	3.55	13.10	11.10	1.02	81423.20
8	6.19	2.23	50.12	3.23	12.59	11.12	1.02	81307.56
9	3.54	2.71	46.02	2.30	14.80	10.98	1.03	81445.67
10	3.56	1.35	57.69	1.33	18.02	10.36	1.05	85557.91
11	6.14	7.50	33.78	1.33	18.12	9.80	1.05	88714.70
12	5.06	1.37	28.29	1.58	16.87	10.29	1.02	86828.49
13	4.66	3.75	51.86	2.24	15.16	11.49	1.02	79168.77
14	6.05	8.22	54.51	3.57	14.72	12.21	1.02	73988.27
15	1.49	17.01	43.38	4.75	10.31	14.97	1.01	53197.77
16	0.00	0.78	24.73	2.26	13.42	12.24	1.00	74596.19
17	0.15	1.98	33.42	2.25	14.92	10.73	1.02	85969.45
18	1.45	1.34	46.49	2.29	14.67	10.96	1.02	83686.73
19	4.43	7.50	51.34	1.67	16.91	10.48	1.02	85232.32
20	4.33	5.69	41.54	2.35	15.59	10.66	1.02	85725.27
21	5.61	4.06	46.00	2.15	16.20	10.45	1.02	86074.80
22	9.03	6.05	41.86	1.75	16.08	10.47	1.02	86948.74
23	5.42	4.14	48.47	1.94	16.42	10.77	1.03	84578.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.97	5.42	44.13	2.44	15.16	11.03	1.02	81732.51
最大值	9.03	17.01	57.69	4.75	18.12	14.97	1.06	88714.70
發生時間	22	15	10	15	11	15		11
最小值	0.00	0.78	24.73	1.33	10.31	9.80	0.99	53197.77
發生時間	16	16	16	10	15	11		15
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.02 %	-0.07 %	0.00 %		-0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.10 %	-0.30 %	0.40 %		-0.08		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.08 %	0.01 %	-0.02 %	0.00 %		0.01		0.40 %
全幅偏移(率)	0.21 %	-0.25 %	-0.63 %	0.13 %		0.03		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								