

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月18日

報表日期: 114年02月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	1.31	3.08	66.20	0.46	18.24	11.63	1.34	79303.55
1	6.29	4.02	32.88	1.03	19.46	10.96	1.31	85300.41
2	4.89	4.58	32.62	1.31	16.36	11.36	1.29	84602.33
3	4.08	5.03	40.24	0.87	17.03	11.55	1.29	82274.83
4	1.45	2.93	40.55	0.76	17.29	11.66	1.28	80469.12
5	6.20	3.31	42.72	0.97	16.89	11.36	1.27	81776.90
6	4.72	3.24	45.55	0.70	18.59	10.90	1.27	84859.09
7	4.75	1.48	34.07	1.23	16.07	11.50	1.27	81901.35
8	5.01	1.97	34.17	1.70	15.78	11.70	1.27	78997.88
9	7.00	1.81	38.59	0.81	17.83	11.42	1.26	81048.91
10	4.20	3.50	48.58	0.40	19.04	11.14	1.27	83775.80
11	9.28	3.70	46.49	1.36	16.76	11.54	1.29	82461.79
12	10.38	3.79	51.56	1.81	15.25	11.94	1.29	80114.50
13	9.54	3.37	47.03	1.58	16.07	11.61	1.30	82112.85
14	7.59	8.61	43.94	2.08	15.61	11.74	1.29	80412.20
15	8.84	3.51	54.24	1.60	15.62	11.81	1.29	79660.96
16	11.83	3.48	58.25	1.07	16.88	11.51	1.29	82098.62
17	10.10	3.58	53.17	1.09	16.65	11.44	1.27	82964.11
18	7.74	3.68	57.22	1.25	16.11	11.63	1.27	81994.57
19	6.77	5.74	52.83	1.38	16.23	11.53	1.25	80997.42
20	8.04	3.62	56.04	0.78	17.14	11.29	1.25	83084.97
21	7.04	4.43	64.29	0.49	18.50	11.02	1.26	82582.40
22	9.80	2.78	61.16	0.58	17.43	11.09	1.26	82691.15
23	10.24	4.44	48.46	0.94	17.36	11.38	1.27	82764.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.96	3.74	47.95	1.09	17.01	11.45	1.28	82010.43
最 大 值	11.83	8.61	66.20	2.08	19.46	11.94	1.34	85300.41
發生時間	16	14	0	14	1	12		1
最 小 值	1.31	1.48	32.62	0.40	15.25	10.90	1.25	78997.88
發生時間	0	7	2	10	12	6		8
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.16		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.23 %	-0.14 %	0.14 %		-0.23		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.71	4.23	54.30	0.44	16.65	11.27	1.58	77786.00
1	10.40	2.06	56.16	0.54	18.52	10.55	1.57	82036.31
2	10.92	2.19	50.41	1.37	16.52	10.68	1.56	82273.40
3	9.76	1.66	55.41	0.85	17.19	10.86	1.54	81069.02
4	4.34	2.44	53.76	0.81	17.23	11.33	1.55	76704.06
5	8.58	6.72	35.14	0.85	17.72	10.43	1.54	83874.97
6	6.08	2.15	35.19	1.31	15.17	11.28	1.55	79495.56
7	6.99	2.77	43.76	0.98	15.76	11.26	1.52	74131.40
8	8.21	3.08	46.65	0.98	15.21	11.47	1.51	75811.74
9	9.64	2.79	49.47	0.77	16.35	11.35	1.51	77185.21
10	9.13	2.59	50.40	0.69	17.57	10.70	1.52	81959.65
11	12.75	3.05	49.82	0.54	17.55	10.75	1.52	81406.30
12	9.58	2.99	49.28	0.76	16.20	11.13	1.53	79592.58
13	9.87	3.69	48.00	1.76	14.39	11.37	1.52	78785.75
14	10.81	7.84	51.84	1.86	14.72	11.58	1.52	77284.46
15	11.35	9.06	62.09	1.39	15.17	11.49	1.52	76993.04
16	9.49	7.99	58.45	0.39	17.59	10.73	1.52	81019.65
17	8.68	4.85	50.28	0.45	16.18	10.67	1.51	78541.43
18	9.80	3.22	54.45	0.35	17.08	10.83	1.52	79238.44
19	8.97	6.72	56.86	0.71	15.38	11.05	1.52	77909.76
20	10.28	4.71	55.27	1.51	14.28	11.25	1.52	75514.26
21	9.18	4.09	55.59	0.69	15.55	11.45	1.52	72314.24
22	9.15	7.37	48.38	0.26	17.63	10.37	1.52	80717.71
23	12.51	7.26	52.09	0.38	17.60	10.54	1.52	82102.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.34	4.40	50.96	0.86	16.38	11.02	1.53	78906.16
最 大 值	12.75	9.06	62.09	1.86	18.52	11.58	1.60	83874.97
發生時間	11	15	15	14	1	14		5
最 小 值	4.34	1.66	35.14	0.26	14.28	10.37	1.50	72314.24
發生時間	4	3	5	22	20	22		21
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.16		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.50 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %		-0.26		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								