

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.25	3.83	56.84	2.57	18.80	11.63	1.41	71699.36
1	2.86	3.77	60.70	2.35	19.26	11.68	1.41	71247.64
2	3.19	3.81	59.96	2.50	18.23	11.65	1.41	72586.97
3	3.33	3.53	51.29	2.77	17.49	11.72	1.41	72810.35
4	7.03	3.80	57.65	2.93	18.44	11.26	1.41	75348.62
5	5.04	4.01	63.04	3.01	17.00	11.86	1.41	70938.46
6	6.76	3.30	65.86	2.96	17.26	11.68	1.41	73169.92
7	7.56	4.49	54.99	3.38	16.39	12.08	1.41	71021.95
8	5.84	3.98	58.83	2.74	18.36	11.57	1.41	73197.00
9	9.91	3.17	57.58	3.39	18.10	11.18	1.41	75629.59
10	9.87	6.04	35.30	3.99	15.76	12.15	1.41	69966.45
11	8.94	3.29	60.02	3.17	17.60	11.60	1.41	73122.35
12	7.35	3.25	44.27	3.40	16.65	11.92	1.41	71317.02
13	5.49	3.31	50.92	3.12	16.65	12.03	1.41	71238.91
14	5.94	3.19	56.71	2.77	17.88	11.49	1.41	73980.80
15	9.80	4.06	37.96	3.68	16.14	11.98	1.42	71926.42
16	9.22	3.50	54.39	3.43	16.87	11.93	1.41	71665.89
17	11.06	3.87	56.27	3.85	15.97	12.14	1.37	70243.52
18	7.16	3.37	47.94	3.37	16.11	12.07	1.35	71524.05
19	1.93	3.40	63.79	2.82	16.65	12.24	1.36	69672.28
20	1.70	3.63	46.55	2.90	16.40	11.99	1.36	71696.71
21	1.03	3.38	66.80	2.66	16.81	12.07	1.40	71313.14
22	1.97	3.58	48.89	2.63	17.43	12.08	1.41	70791.26
23	0.35	3.58	61.94	2.32	17.99	11.77	1.41	72235.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.77	3.71	54.94	3.03	17.26	11.82	1.40	72014.35
最大值	11.06	6.04	66.80	3.99	19.26	12.24	1.42	75629.59
發生時間	17	10	21	10	1	19		9
最小值	0.35	3.17	35.30	2.32	15.76	11.18	1.34	69672.28
發生時間	23	9	10	23	10	9		19
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.06 %	0.02 %	-0.81 %	0.08 %		0.17	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.82	2.53	41.23	1.82	19.60	9.72	1.38	83566.15
1	5.62	1.95	48.87	1.59	20.19	9.93	1.38	81896.63
2	4.40	4.50	52.68	1.60	19.53	10.01	1.38	85573.09
3	5.82	3.09	39.67	2.08	18.20	10.14	1.38	83406.69
4	8.21	6.02	50.85	2.44	18.70	10.08	1.38	84295.63
5	5.98	5.37	53.53	1.55	20.20	10.28	1.38	81331.08
6	7.89	4.55	62.39	1.49	20.86	9.75	1.39	87921.93
7	8.64	3.89	57.12	2.44	18.74	10.17	1.43	85330.53
8	9.77	4.29	42.96	3.11	17.94	10.14	1.43	83485.03
9	8.32	4.01	45.85	2.77	17.99	10.07	1.43	82753.46
10	9.13	6.76	53.47	2.39	19.41	9.71	1.42	84384.56
11	6.34	1.92	51.02	2.17	18.03	10.03	1.41	81713.07
12	1.68	1.83	43.70	1.30	19.00	9.65	1.41	82752.84
13	0.54	1.74	44.44	1.60	17.30	10.28	1.41	80779.18
14	1.56	3.09	40.95	1.56	18.00	9.81	1.41	81059.82
15	1.78	2.04	42.56	1.57	18.26	9.63	1.41	83468.18
16	4.73	5.21	47.85	2.35	17.12	10.09	1.43	80854.30
17	9.62	2.00	58.82	2.41	18.17	10.17	1.43	82760.50
18	7.58	1.68	60.48	1.64	19.50	9.90	1.42	86116.21
19	4.11	3.18	51.19	1.44	19.63	9.56	1.41	84149.24
20	5.48	4.13	49.50	1.35	19.55	9.63	1.41	84010.18
21	9.32	3.76	47.79	1.89	18.14	10.06	1.40	84692.81
22	8.12	3.72	49.52	1.65	19.05	10.02	1.38	82684.56
23	4.05	3.72	52.97	1.44	19.18	10.30	1.38	81216.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.02	3.54	49.56	1.90	18.85	9.96	1.40	83341.75
最大值	9.77	6.76	62.39	3.11	20.86	10.30	1.46	87921.93
發生時間	8	10	6	8	6	23		6
最小值	0.54	1.68	39.67	1.30	17.12	9.56	1.38	80779.18
發生時間	13	18	3	12	16	19		13
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.50 %	0.33 %	-0.06 %	0.32 %		-0.18	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.22	4.18	47.38	2.42	16.37	10.52	1.49	81956.39
1	4.19	1.64	61.98	2.35	18.79	10.40	1.50	85478.06
2	6.70	2.27	49.19	2.34	17.58	10.42	1.50	86095.18
3	3.62	1.21	64.54	2.28	17.74	10.60	1.50	85785.21
4	2.47	2.79	51.20	2.30	16.76	10.80	1.50	83459.09
5	6.60	4.98	50.07	2.52	17.20	10.60	1.49	85800.49
6	9.84	5.24	58.67	2.87	17.51	10.54	1.49	85329.24
7	6.23	5.27	59.36	2.89	17.56	11.17	1.48	89911.80
8	9.48	4.82	54.59	2.86	17.48	10.46	1.49	85980.33
9	9.64	3.99	48.85	2.92	16.86	10.66	1.47	82305.80
10	8.51	4.54	59.78	2.63	17.13	10.66	1.49	84899.33
11	9.51	2.56	46.07	2.69	16.22	10.56	1.49	81418.49
12	8.48	2.25	53.43	2.65	16.51	10.64	1.48	83815.46
13	4.21	2.65	60.21	2.28	17.80	10.74	1.49	83712.49
14	9.58	3.63	51.81	3.06	16.36	10.92	1.49	85066.38
15	6.84	2.20	58.25	2.37	17.32	10.84	1.49	81915.91
16	9.44	3.99	58.08	2.53	17.62	10.72	1.49	84694.66
17	9.22	2.98	50.97	2.48	16.90	10.62	1.49	84783.97
18	7.96	3.60	56.10	2.52	18.34	10.20	1.49	86977.07
19	4.98	7.10	51.91	2.24	18.00	10.38	1.50	86229.08
20	6.23	8.43	50.38	2.33	17.26	10.39	1.49	85914.93
21	9.01	6.34	56.05	2.45	17.89	10.37	1.49	85207.03
22	8.07	6.05	60.61	2.43	18.16	10.33	1.46	85589.43
23	6.33	5.09	50.77	2.22	18.12	10.57	1.46	83756.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.27	4.08	54.59	2.53	17.39	10.59	1.49	84836.76
最大值	9.84	8.43	64.54	3.06	18.79	11.17	1.51	89911.80
發生時間	6	20	3	14	1	7		7
最小值	2.47	1.21	46.07	2.22	16.22	10.20	1.45	81418.49
發生時間	4	3	11	23	11	18		11
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.32 %	0.30 %	-0.75 %	0.24 %		0.07	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								