

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.19	1.44	1.01	3.99	1.57	20.88	0.97	8443.42
1	0.19	1.44	1.02	4.02	1.59	20.90	0.97	8416.42
2	0.19	1.45	1.03	4.04	1.58	20.92	0.97	8400.40
3	0.19	1.43	1.02	4.02	1.57	20.92	0.97	8529.90
4	0.19	1.47	1.03	4.05	1.58	20.93	0.98	9112.11
5	0.19	1.52	0.87	3.99	1.60	20.92	1.00	8951.41
6	0.19	1.39	0.88	4.00	1.59	20.90	1.00	9507.37
7	0.19	1.32	0.85	4.03	1.57	20.88	0.99	9312.14
8	0.19	1.34	0.85	4.07	1.59	20.88	1.00	9104.62
9	0.21	1.39	1.33	4.23	1.55	20.88	1.01	7834.68
10	0.21	1.33	1.35	4.33	1.53	20.86	1.04	8269.06
11	0.21	1.33	1.40	4.34	1.56	20.88	1.05	8035.74
12	0.21	1.35	1.45	4.51	1.58	20.88	1.05	8164.64
13	0.21	1.36	1.50	4.66	1.59	20.91	1.03	7915.03
14	0.21	1.38	1.55	4.81	1.62	20.90	0.98	7425.75
15	0.21	1.39	1.54	4.66	1.62	20.91	0.97	7432.91
16	0.21	1.38	1.60	5.17	1.64	20.92	0.97	7499.45
17	0.21	1.39	1.60	5.06	1.64	20.93	1.00	8094.64
18	0.21	1.40	1.54	4.71	1.63	20.92	1.03	7942.72
19	0.21	2.04	1.49	5.78	1.60	20.90	1.10	22278.99
20	0.20	6.74	3.26	22.04	2.17	20.62	1.43	133383.83
21	0.21	5.96	4.52	19.01	2.42	20.58	1.26	133666.77
22	0.21	7.16	5.28	18.45	2.54	20.56	1.22	118680.48
23	0.21	89.70	8.10	20.22	3.28	20.17	1.12	98347.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	0.20	5.75	1.92	7.01	1.76	20.83	1.05	27697.91
最大值	0.21	89.70	8.10	22.04	3.28	20.93	1.61	133666.77
發生時間	9	23	23	20	23	4		21
最小值	0.19	1.32	0.85	3.99	1.53	20.17	0.95	7425.75
發生時間	0	7	7	0	10	23		14
零點偏移(率)	-0.20 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	2.14 %	0.79 %	0.60 %		-0.05	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.28	1.22	62.54	1.48	17.83	10.69	1.44	82303.88
1	1.93	3.65	48.26	1.21	19.97	9.88	1.43	87597.13
2	3.57	1.43	44.52	1.22	20.59	9.61	1.43	89117.14
3	4.09	2.49	51.27	0.94	22.20	9.11	1.44	91499.03
4	8.60	2.09	44.94	2.22	20.70	8.98	1.46	94063.09
5	5.16	1.43	51.80	1.40	20.77	10.14	1.46	85409.01
6	5.36	4.90	49.84	2.20	18.87	10.16	1.45	82685.65
7	9.27	5.33	38.46	2.46	22.57	8.54	1.45	94665.86
8	9.78	5.69	40.00	2.27	21.63	9.15	1.43	91769.47
9	9.30	2.75	41.10	1.78	22.04	8.99	1.41	92183.40
10	9.49	3.93	40.60	1.74	21.10	9.19	1.39	91037.12
11	7.27	1.89	33.96	2.04	19.71	9.55	1.41	85844.98
12	9.06	2.77	35.11	2.28	20.21	9.27	1.42	89669.59
13	9.63	2.87	42.54	1.86	20.48	9.29	1.43	90694.09
14	9.11	2.67	34.43	2.50	19.57	9.37	1.44	88074.80
15	9.93	7.45	40.14	2.74	19.97	9.24	1.44	91010.32
16	10.09	2.28	62.81	2.45	18.89	9.68	1.44	89288.62
17	10.31	1.69	35.90	2.77	17.76	9.92	1.45	84771.66
18	9.27	2.59	40.27	2.37	18.58	9.84	1.45	85045.34
19	6.80	1.96	43.12	1.62	19.29	9.78	1.44	87310.15
20	9.13	1.87	46.17	1.76	20.10	9.58	1.42	88834.90
21	8.09	2.18	42.61	1.66	19.74	9.51	1.40	89091.47
22	9.38	5.99	42.22	4.82	19.23	9.03	1.38	92310.29
23	9.25	2.71	33.72	1.89	20.04	8.82	1.38	92996.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.76	3.08	43.60	2.07	20.08	9.47	1.43	89053.08
最大值	10.31	7.45	62.81	4.82	22.57	10.69	1.46	94665.86
發生時間	17	15	16	22	7	0		7
最小值	1.93	1.22	33.72	0.94	17.76	8.54	1.38	82303.88
發生時間	1	0	23	3	17	7		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.07 %	-0.14 %	-0.02 %		-0.04	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	3.50 %	0.73 %	-0.16 %	0.25 %		-0.22	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.08	1.76	61.19	2.69	14.80	11.37	1.38	77740.06
1	2.53	1.49	62.38	2.16	16.09	11.76	1.38	76618.58
2	3.96	1.51	53.61	1.74	16.70	10.45	1.38	85235.68
3	6.04	1.74	54.98	2.01	17.55	10.18	1.40	87401.95
4	4.69	1.43	58.65	1.77	18.43	10.41	1.38	84031.80
5	3.66	1.66	47.05	1.90	19.96	10.25	1.38	87103.74
6	8.84	5.25	37.06	2.18	18.55	9.86	1.38	90654.81
7	7.17	2.78	53.55	1.72	18.60	10.62	1.38	84699.99
8	6.26	2.60	48.12	1.66	18.42	10.49	1.38	85297.90
9	6.14	7.01	45.78	1.57	20.71	9.49	1.38	91673.54
10	9.51	3.66	43.02	2.32	18.28	9.98	1.38	87330.92
11	8.41	6.14	46.42	2.80	16.28	10.61	1.37	82049.72
12	8.46	3.68	45.05	2.49	17.20	10.30	1.38	83895.11
13	9.15	1.36	51.97	2.25	18.16	10.27	1.38	84776.51
14	7.66	1.32	50.52	2.07	16.26	10.50	1.38	83876.01
15	7.96	1.19	52.93	2.20	15.98	10.59	1.38	86621.00
16	7.12	2.83	56.24	3.08	14.21	11.20	1.38	77428.54
17	8.11	1.98	48.52	2.77	15.07	10.77	1.38	78410.70
18	8.76	3.21	53.20	2.20	18.11	10.00	1.38	85259.24
19	8.13	1.50	52.52	2.12	17.73	10.03	1.38	85360.46
20	9.10	1.01	60.11	2.46	17.64	9.91	1.38	88333.34
21	9.49	1.50	47.35	2.12	16.79	10.35	1.38	85284.03
22	9.42	2.16	47.62	2.36	18.30	9.56	1.38	88585.18
23	6.49	2.45	43.22	2.22	15.56	10.36	1.38	81175.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.30	2.55	50.88	2.20	17.31	10.39	1.38	84535.17
最大值	9.51	7.01	62.38	3.08	20.71	11.76	1.41	91673.54
發生時間	10	9	1	16	9	1		9
最小值	2.53	1.01	37.06	1.57	14.21	9.49	1.36	76618.58
發生時間	1	20	6	9	16	9		1
零點偏移(率)	-0.29 %	-0.03 %	-0.20 %	-0.05 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.70 %	0.44 %	-0.34 %	0.30 %		-0.19	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								