

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月12日

報表日期: 113年09月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.11	1.16	60.69	1.00	19.00	11.18	0.93	83330.60
1	6.20	3.13	45.92	1.94	18.93	11.61	0.93	79706.37
2	7.47	2.96	42.93	2.10	17.70	11.61	0.92	81253.26
3	7.77	2.61	44.17	2.41	16.71	11.85	0.92	80413.09
4	10.65	3.37	45.63	2.79	15.91	12.06	0.92	78996.98
5	4.18	4.50	55.05	1.28	17.58	11.63	0.92	80134.38
6	9.54	3.20	50.69	2.51	16.43	11.81	0.92	81019.66
7	10.21	3.82	58.18	3.02	16.68	12.08	0.92	78295.68
8	9.46	3.90	59.71	1.15	19.43	11.09	0.92	83671.81
9	8.30	4.63	43.93	2.28	16.01	11.55	0.92	77881.45
10	7.78	3.32	47.41	1.99	17.87	11.52	0.92	82347.61
11	7.17	4.39	55.68	1.36	17.91	11.80	0.92	79763.29
12	3.72	4.18	52.33	1.38	17.59	11.87	0.92	79460.08
13	3.30	2.76	53.90	2.01	16.33	12.14	0.92	78636.25
14	6.20	3.31	53.14	2.22	15.84	12.28	0.91	77676.68
15	7.11	3.10	53.36	2.50	15.02	12.37	0.92	76302.33
16	5.67	2.63	58.48	1.86	16.77	12.00	0.92	78511.72
17	5.18	2.46	65.92	1.42	17.62	11.73	0.92	80657.60
18	4.50	2.72	39.32	1.04	19.76	10.85	0.92	86102.76
19	6.30	2.84	37.25	1.84	18.31	11.11	0.92	84988.69
20	4.83	2.53	41.92	1.09	17.78	11.43	0.92	82928.04
21	3.68	2.64	39.39	1.16	17.83	11.37	0.92	83383.64
22	4.33	2.64	42.02	1.37	17.17	11.84	0.91	80267.39
23	2.95	2.40	50.47	1.40	17.58	11.65	0.91	81209.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.44	3.13	49.90	1.80	17.41	11.68	0.92	80705.81
最 大 值	10.65	4.63	65.92	3.02	19.76	12.37	0.95	86102.76
發生時間	4	9	17	7	18	15		18
最 小 值	2.95	1.16	37.25	1.00	15.02	10.85	0.89	76302.33
發生時間	23	0	19	0	15	18		15
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.24 %	0.18 %	-0.91 %	0.43 %		-0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年09月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.69	2.11	59.97	0.90	17.30	10.92	1.78	77362.53
1	10.02	2.48	57.60	0.70	19.25	10.58	1.78	79771.73
2	9.40	2.11	56.11	1.02	16.46	11.01	1.77	76958.12
3	14.59	2.34	53.21	1.75	15.27	11.24	1.76	75388.83
4	12.16	1.97	56.80	2.34	14.79	11.42	1.78	74074.08
5	13.07	1.89	57.66	2.11	15.00	11.29	1.80	75613.97
6	13.90	3.33	59.79	1.87	15.76	11.21	1.80	77231.73
7	11.17	3.56	61.76	1.80	14.75	11.51	1.78	72207.12
8	12.05	2.48	56.30	3.03	14.78	11.43	1.81	74616.03
9	11.02	2.54	55.88	2.52	15.42	11.22	1.78	75632.18
10	6.77	3.26	53.90	1.74	15.86	11.06	1.76	75467.72
11	7.30	3.86	50.85	2.61	14.49	11.22	1.76	70750.95
12	6.79	5.15	47.93	2.75	14.08	11.24	1.76	70377.82
13	5.87	4.18	56.61	2.48	13.99	11.54	1.78	68092.61
14	5.84	3.27	57.49	2.07	14.41	11.45	1.80	70324.90
15	3.59	3.64	54.94	2.36	13.85	11.50	1.78	70151.53
16	4.34	3.48	58.00	1.40	16.19	10.91	1.76	73643.58
17	5.67	3.31	59.52	1.22	17.33	10.73	1.76	76006.39
18	0.69	3.62	53.08	0.50	17.61	10.56	1.77	78422.71
19	7.38	3.72	58.86	0.74	17.26	10.57	1.81	78281.08
20	7.44	4.47	61.13	0.72	16.58	10.94	1.81	76422.42
21	8.12	3.75	60.22	1.00	17.03	10.90	1.81	79372.44
22	6.75	3.79	62.65	1.07	16.44	11.70	1.80	72648.71
23	3.46	5.06	48.69	0.51	18.51	10.29	1.79	78903.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.25	3.31	56.62	1.63	15.93	11.10	1.78	74905.11
最 大 值	14.59	5.15	62.65	3.03	19.25	11.70	1.83	79771.73
發生時間	3	12	22	8	1	22		1
最 小 值	0.69	1.89	47.93	0.50	13.85	10.29	1.76	68092.61
發生時間	18	5	12	18	15	23		13
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.09 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.17		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.75 %	0.54 %	-0.06 %	0.00 %		-0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								