

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月12日

報表日期: 113年06月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.81	5.51	60.18	0.74	19.28	11.41	0.99	80711.10
1	6.25	5.94	61.63	0.77	20.73	10.70	0.97	85752.97
2	9.01	5.36	44.02	1.29	19.08	10.94	0.97	85590.55
3	10.92	5.15	48.61	1.56	18.27	11.47	0.97	81513.45
4	6.43	6.08	54.40	1.96	17.24	12.18	0.97	76443.21
5	9.77	3.74	48.14	2.38	18.24	10.89	0.97	85462.46
6	11.23	3.71	48.51	2.62	16.97	11.44	0.97	82083.89
7	10.16	4.91	52.90	2.14	17.93	11.20	0.98	83739.91
8	14.34	5.24	53.05	2.17	17.59	11.35	0.99	82473.59
9	12.00	5.31	59.52	1.60	17.91	11.55	0.99	80490.06
10	6.82	6.09	53.43	1.05	18.95	10.76	0.97	86744.96
11	8.64	3.98	55.30	0.74	20.45	10.56	0.97	86981.74
12	8.15	4.41	40.51	0.87	20.58	10.58	0.97	86483.26
13	8.89	4.20	37.90	2.08	18.10	11.46	0.97	80445.32
14	14.00	3.08	38.27	2.17	18.26	11.03	0.97	83364.37
15	11.53	3.50	41.06	1.53	19.10	11.43	0.97	81518.12
16	9.57	3.06	58.26	0.65	20.78	10.80	0.97	84768.27
17	12.16	6.95	32.74	1.46	18.86	11.00	0.97	85117.46
18	13.30	4.22	39.01	1.97	16.68	11.57	0.97	81010.57
19	11.34	4.45	38.54	2.78	15.78	11.58	0.97	80744.59
20	5.91	6.17	38.21	3.16	16.79	11.40	0.97	82254.90
21	7.56	6.96	41.95	2.37	19.18	10.62	0.97	87594.76
22	7.63	3.96	37.77	3.05	17.37	11.30	0.98	82537.44
23	12.07	10.50	44.28	2.05	17.99	10.96	0.99	83225.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.81	5.10	47.01	1.80	18.42	11.17	0.97	83210.51
最 大 值	14.34	10.50	61.63	3.16	20.78	12.18	1.00	87594.76
發生時間	8	23	1	20	16	4		21
最 小 值	5.91	3.06	32.74	0.65	15.78	10.56	0.97	76443.21
發生時間	20	16	17	16	19	11		4
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.76 %	-0.06 %	0.72 %		-0.08		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.91	3.15	56.16	0.68	19.24	10.81	0.93	77827.06
1	1.64	4.94	44.33	0.59	20.78	9.59	0.98	85593.01
2	4.02	4.22	57.03	0.80	20.40	9.71	0.97	85508.15
3	6.65	2.97	58.95	1.18	19.06	10.28	0.93	82168.31
4	6.52	2.64	64.81	1.31	18.85	10.22	0.93	83549.63
5	9.79	5.51	49.48	1.89	19.32	9.84	0.93	85309.38
6	9.82	2.65	51.42	1.39	18.83	10.29	0.93	82440.43
7	6.71	3.63	48.08	1.25	18.38	10.14	0.94	83519.67
8	8.69	1.46	46.84	1.66	18.18	10.19	0.99	82276.68
9	0.08	1.08	55.04	0.80	19.35	10.58	0.98	78530.13
10	1.95	5.26	46.98	0.93	20.67	9.42	0.93	87238.77
11	3.72	3.99	47.27	0.94	20.57	9.79	0.92	84420.87
12	7.11	9.21	45.83	1.11	21.15	9.59	0.92	83997.48
13	12.02	7.47	47.60	2.39	19.87	9.61	0.92	83808.74
14	3.02	5.88	45.99	1.27	18.62	10.26	0.92	78058.19
15	2.41	6.45	46.77	1.08	19.39	9.93	0.92	79231.19
16	4.32	1.56	52.48	1.56	20.38	9.93	0.93	81334.35
17	4.67	2.11	50.96	1.55	19.81	9.74	0.93	82859.64
18	5.37	6.73	41.65	2.06	16.06	10.35	0.92	78006.34
19	12.68	5.35	46.14	3.21	14.61	10.74	0.92	73136.11
20	11.06	6.89	45.65	2.42	16.14	10.27	0.94	76113.44
21	5.12	3.22	57.49	1.28	17.42	10.43	0.99	80788.14
22	3.38	4.29	63.73	1.17	17.87	10.38	0.98	81764.23
23	5.85	5.81	64.77	1.52	16.33	10.67	0.97	80643.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.81	4.44	51.48	1.42	18.80	10.12	0.94	81588.49
最 大 值	12.68	9.21	64.81	3.21	21.15	10.81	1.00	87238.77
發生時間	19	12	4	19	12	0		10
最 小 值	0.08	1.08	41.65	0.59	14.61	9.42	0.91	73136.11
發生時間	9	9	18	1	19	10		19
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.06 %		-0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.74 %	0.70 %	-0.88 %	0.28 %		0.18		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								