

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月19日

報表日期: 114年03月19日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.64	2.26	54.98	1.52	17.86	10.80	1.12	83741.24
1	9.11	3.66	57.43	1.63	18.35	10.42	1.13	86342.60
2	10.99	2.39	51.65	1.46	18.02	10.69	1.12	84717.22
3	6.89	2.68	53.32	1.67	18.17	10.85	1.13	83260.92
4	8.67	2.43	52.50	1.39	18.95	10.31	1.13	87914.12
5	8.70	2.31	47.68	2.43	17.08	10.69	1.14	85845.41
6	11.10	3.15	50.57	2.17	17.45	10.59	1.14	86291.11
7	11.39	2.94	50.38	2.24	16.47	10.78	1.14	85569.48
8	6.26	2.88	55.84	1.61	17.49	10.82	1.13	84943.81
9	7.15	3.01	51.24	1.58	17.92	10.58	1.11	85184.31
10	7.61	2.99	48.16	1.94	16.72	10.81	1.10	83500.76
11	9.16	3.11	51.58	2.80	15.51	10.91	1.09	80253.28
12	10.25	1.51	46.10	2.31	15.97	10.52	1.10	80924.40
13	11.85	1.15	54.24	2.39	15.78	10.65	1.10	82520.43
14	7.63	1.46	50.61	1.63	15.67	10.72	1.10	79229.76
15	7.85	2.24	55.28	2.11	15.05	10.86	1.10	79707.87
16	11.28	4.18	42.58	1.69	16.91	10.10	1.10	83011.50
17	8.05	2.72	51.41	1.05	18.55	9.88	1.10	85012.01
18	13.21	7.44	46.84	1.99	17.32	10.04	1.09	85320.31
19	4.43	3.84	38.31	1.19	16.82	9.99	1.09	83683.27
20	9.77	4.53	42.17	2.18	15.35	10.71	1.10	81341.71
21	9.50	3.29	46.42	1.63	16.61	10.65	1.11	84375.84
22	6.62	3.01	48.74	1.75	15.75	10.89	1.14	82290.37
23	9.64	4.82	54.60	2.53	14.92	11.12	1.17	81086.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.03	3.08	50.11	1.87	16.86	10.60	1.11	83586.17
最 大 值	13.21	7.44	57.43	2.80	18.95	11.12	1.22	87914.12
發生時間	18	18	1	11	4	23		4
最 小 值	4.43	1.15	38.31	1.05	14.92	9.88	1.08	79229.76
發生時間	19	13	19	17	23	17		14
零點偏移(率)	-0.71 %	0.01 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	1.11 %	-0.22 %	0.85 %	0.16 %		-0.06		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月19日

報表日期: 114年03月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.26	6.50	46.60	0.27	18.66	9.79	1.54	81474.07
1	7.74	7.90	46.62	1.02	17.06	10.13	1.54	81637.41
2	8.92	5.42	49.46	0.99	16.62	10.35	1.53	80547.35
3	5.36	4.49	50.79	0.51	17.98	9.98	1.53	82303.73
4	7.42	3.37	53.37	0.46	18.84	9.87	1.52	84761.68
5	7.63	4.51	52.81	0.46	18.15	10.17	1.53	83673.20
6	6.01	2.06	56.42	0.57	16.85	10.60	1.52	79316.31
7	4.30	3.29	53.71	0.51	17.04	10.49	1.50	83679.42
8	1.50	2.30	57.30	0.42	17.00	10.57	1.50	78876.12
9	5.15	6.00	54.43	0.61	18.03	10.24	1.51	80716.42
10	8.24	6.57	55.22	0.97	15.82	10.75	1.51	77042.46
11	7.44	8.44	61.69	2.01	14.87	11.25	1.51	73229.80
12	11.55	6.42	50.37	1.67	16.60	10.57	1.51	79777.12
13	10.17	5.82	52.44	1.78	14.89	10.70	1.49	75881.62
14	6.89	4.61	54.22	0.97	15.56	10.95	1.51	75730.31
15	5.14	5.57	51.51	0.61	15.70	10.80	1.50	75880.65
16	4.71	5.99	53.10	0.32	18.24	10.31	1.48	77445.18
17	6.42	7.78	26.93	0.86	19.73	8.83	1.49	78780.01
18	4.19	6.28	50.05	1.01	16.77	9.97	1.49	78180.03
19	6.16	4.59	41.97	0.42	18.36	9.76	1.50	79769.56
20	4.50	5.01	38.92	0.58	17.63	9.88	1.49	77717.79
21	3.84	8.33	28.59	0.41	17.51	9.59	1.48	76839.37
22	9.95	2.88	45.70	1.26	15.27	10.73	1.50	76777.49
23	8.36	6.17	55.31	1.91	14.16	11.22	1.51	77998.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.49	5.43	49.48	0.86	16.97	10.31	1.51	79084.82
最 大 值	11.55	8.44	61.69	2.01	19.73	11.25	1.57	84761.68
發生時間	12	11	11	11	17	11		4
最 小 值	1.50	2.06	26.93	0.27	14.16	8.83	1.48	73229.80
發生時間	8	6	17	0	23	17		11
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.13 %	0.45 %	-0.12 %		-0.20		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								