

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月11日

報表日期: 114年02月11日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.13	3.27	51.89	1.54	17.49	10.57	1.18	86314.68
1	7.82	12.03	52.17	1.60	19.08	10.13	1.17	88282.78
2	6.19	2.03	64.43	1.30	16.41	11.09	1.16	81949.40
3	6.05	1.52	65.46	1.46	15.31	11.31	1.18	79948.70
4	5.97	2.02	57.30	1.97	14.60	11.33	1.15	78751.66
5	5.88	2.02	55.60	1.36	16.17	11.01	1.13	80900.19
6	11.20	3.10	45.27	1.54	16.21	10.60	1.13	79638.05
7	11.91	1.76	46.71	1.18	17.00	10.80	1.13	84441.94
8	12.17	4.56	51.96	1.74	15.63	11.17	1.16	82096.19
9	13.00	2.25	59.46	2.07	14.18	11.95	1.18	77368.72
10	13.27	5.00	56.00	2.07	13.33	12.21	1.18	72228.71
11	12.33	4.15	47.99	1.63	15.66	11.46	1.14	79187.35
12	11.61	2.25	35.16	1.54	15.62	10.84	1.18	82805.02
13	12.35	1.85	65.21	2.64	13.86	11.57	1.15	81139.05
14	12.47	5.28	51.21	2.46	11.61	12.01	1.12	77180.24
15	12.14	2.42	40.21	2.11	13.06	11.76	1.11	75528.17
16	8.77	2.50	38.83	2.86	14.92	11.13	1.12	83896.20
17	10.86	2.48	34.67	2.41	16.12	10.88	1.15	83984.13
18	9.41	3.16	47.15	3.18	16.56	10.62	1.16	85280.29
19	9.54	3.96	43.05	2.82	13.76	11.22	1.14	79303.13
20	12.18	2.08	52.75	3.10	14.08	11.54	1.13	80678.15
21	11.30	3.91	51.21	2.58	14.94	11.27	1.14	81970.58
22	11.89	5.18	51.04	2.19	15.73	10.98	1.17	83977.97
23	11.48	2.50	52.30	2.03	15.31	11.31	1.18	81403.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.33	3.39	50.71	2.06	15.28	11.20	1.15	81177.27
最 大 值	13.27	12.03	65.46	3.18	19.08	12.21	1.20	88282.78
發生時間	10	1	3	18	1	10		1
最 小 值	5.88	1.52	34.67	1.18	11.61	10.13	1.10	72228.71
發生時間	5	3	17	7	14	1		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.13 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.08		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.21 %	0.17 %	0.37 %		-0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月11日

報表日期: 114年02月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.13	1.94	60.14	0.75	17.79	10.58	1.48	81779.91
1	5.92	4.20	52.69	0.85	19.05	10.30	1.48	82919.37
2	8.74	5.99	46.93	1.45	17.88	10.34	1.48	78334.43
3	4.91	4.18	50.44	1.28	16.95	10.35	1.48	77991.97
4	8.32	6.22	46.94	1.49	18.16	10.01	1.48	79082.27
5	7.25	3.25	50.03	1.46	17.32	10.49	1.48	78576.76
6	4.56	7.22	55.03	0.66	19.27	10.49	1.48	75065.48
7	2.01	7.91	50.70	0.55	18.39	10.25	1.53	85512.60
8	9.96	1.89	54.06	0.94	17.23	10.52	1.54	82814.10
9	6.95	2.18	55.76	1.37	15.91	10.72	1.56	76660.02
10	6.37	3.40	58.41	1.65	14.78	11.33	1.53	73511.22
11	11.83	7.87	45.87	1.85	16.54	10.81	1.52	76702.68
12	14.64	5.70	47.53	3.54	14.07	11.41	1.52	74612.16
13	9.46	5.56	45.17	2.33	14.28	11.44	1.52	73951.42
14	8.61	4.74	44.33	2.19	14.56	11.25	1.50	74074.72
15	9.89	1.81	41.78	1.99	15.62	10.74	1.50	76952.93
16	6.44	3.08	54.18	1.70	16.45	11.77	1.49	74298.28
17	7.86	5.08	37.00	1.31	19.00	9.68	1.52	87915.84
18	8.76	2.41	51.72	1.37	17.54	10.26	1.51	84617.38
19	15.96	2.36	56.14	3.45	15.18	11.00	1.52	80773.79
20	8.68	2.14	53.74	1.71	15.91	10.85	1.52	80911.18
21	9.09	1.66	60.42	0.80	17.18	10.71	1.52	81642.37
22	9.81	1.93	61.86	0.84	17.17	10.66	1.52	81860.68
23	9.07	2.95	58.90	0.95	17.19	10.64	1.54	81666.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.47	3.99	51.66	1.52	16.81	10.69	1.51	79259.49
最 大 值	15.96	7.91	61.86	3.54	19.27	11.77	1.57	87915.84
發生時間	19	7	22	12	6	16		17
最 小 值	2.01	1.66	37.00	0.55	14.07	9.68	1.48	73511.22
發生時間	7	21	17	7	12	17		10
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.06 %	-0.03 %	0.00 %		-0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.58 %	0.51 %	0.06 %	0.22 %		-0.35		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								