

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年09月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.74	7.85	41.87	1.38	18.15	11.61	1.05	67802.46
1	9.07	7.83	35.68	2.45	18.19	11.07	1.05	69582.93
2	7.75	8.05	41.29	3.56	14.82	11.74	1.05	65744.84
3	7.22	9.28	49.54	1.73	18.18	11.18	1.07	69904.10
4	8.98	6.72	52.94	2.45	17.02	11.51	1.07	67327.38
5	9.13	9.85	55.88	1.63	17.98	11.34	1.05	76119.55
6	5.12	7.01	68.41	0.99	18.74	11.29	1.06	69361.73
7	8.99	6.82	50.66	1.84	17.11	11.44	1.06	68126.66
8	8.65	6.96	47.92	1.44	18.77	10.96	1.05	70835.38
9	6.87	8.19	46.84	1.33	18.27	10.93	1.04	68835.93
10	8.31	6.02	36.94	1.69	17.58	11.03	1.06	67795.31
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	1.14	10.01	62.10	3.39	15.93	11.86	1.06	68431.12
15	0.48	10.88	54.77	3.04	16.33	12.18	1.06	68643.38
16	0.35	12.13	66.08	2.28	17.77	11.55	1.06	71916.58
17	0.61	13.56	30.94	2.39	17.88	11.65	1.06	71744.95
18	0.99	12.52	51.30	2.28	18.21	11.25	1.06	75367.11
19	2.56	11.97	42.64	2.47	17.54	11.01	1.02	77276.05
20	8.68	12.02	34.30	4.36	14.87	11.45	1.02	74041.19
21	9.30	3.00	39.34	4.24	14.99	11.78	1.02	70765.48
22	7.07	1.18	49.90	3.03	16.64	11.80	1.03	71602.37
23	5.85	2.64	58.66	2.75	17.07	11.88	1.05	70188.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	5.71	8.31	48.48	2.42	17.24	11.45	1.05	70543.47
最大值	9.30	13.56	68.41	4.36	18.77	12.18	1.13	77276.05
發生時間	21	17	6	20	8	15		19
最小值	0.35	1.18	30.94	0.99	14.82	10.93	1.02	65744.84
發生時間	16	22	17	6	2	9		2
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.70 %	-0.08 %	0.01 %		-0.03		0.30 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年09月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.21	2.41	59.53	2.27	18.14	10.02	0.97	86937.00
1	2.57	7.75	48.25	1.90	19.02	10.28	0.96	84699.21
2	3.13	2.39	50.81	2.04	18.16	10.21	0.97	86243.00
3	5.81	7.74	52.41	3.05	17.08	10.29	0.97	86678.80
4	7.30	2.76	52.87	2.80	17.85	10.24	0.97	86170.99
5	8.55	3.09	57.42	2.28	18.53	9.98	0.97	87582.72
6	11.46	7.57	43.91	2.92	17.25	10.61	0.97	88537.55
7	3.44	5.30	48.10	2.22	17.27	10.50	0.97	84714.62
8	4.22	2.62	50.09	2.34	16.19	10.61	0.98	83567.45
9	2.52	5.10	50.56	2.08	16.73	10.55	0.97	84647.63
10	0.58	3.14	56.98	1.49	17.00	10.66	0.97	83568.79
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	0.38	9.02	52.76	2.19	17.14	10.56	0.98	85278.66
15	0.10	7.27	53.59	2.22	16.19	10.91	0.95	83540.34
16	0.95	15.96	56.50	2.87	15.65	10.45	0.94	85166.12
17	0.21	0.64	24.84	3.59	12.54	12.44	0.94	59317.95
18	0.11	2.17	42.77	2.01	13.50	12.27	0.94	59660.65
19	0.15	10.21	59.15	3.93	10.87	13.78	0.94	52713.91
20	0.13	9.61	60.57	5.23	10.06	14.30	0.94	58911.61
21	2.78	4.11	49.02	3.43	13.80	11.60	0.96	78781.72
22	0.11	2.08	50.10	2.03	14.60	12.02	0.98	75160.60
23	0.11	6.77	62.30	1.37	15.01	12.27	0.99	72466.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	2.90	5.61	51.55	2.58	15.84	11.17	0.96	78778.38
最大值	11.46	15.96	62.30	5.23	19.02	14.30	1.01	88537.55
發生時間	6	16	23	20	1	20		6
最小值	0.10	0.64	24.84	1.37	10.06	9.98	0.93	52713.91
發生時間	15	17	17	23	20	5		19
零點偏移(率)	-0.22 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.09 %		0.00		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-2.43 %	-0.81 %	-0.30 %		-0.05		-0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年09月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.51	7.71	44.50	1.21	18.22	9.98	0.99	82826.50
1	4.47	4.91	49.42	1.73	16.71	10.50	0.99	78813.72
2	4.04	5.11	45.76	1.77	14.57	11.16	0.99	73981.96
3	6.02	4.55	49.44	2.49	15.74	10.55	1.01	80108.35
4	8.55	4.58	51.91	2.23	17.26	10.24	1.02	80360.74
5	8.82	4.16	57.97	2.53	17.90	9.47	1.02	83524.09
6	9.80	13.23	44.91	2.62	16.75	9.58	1.00	80112.90
7	10.00	3.16	56.38	2.64	16.06	9.98	0.99	75095.24
8	9.57	2.91	50.14	2.48	14.93	10.33	1.00	75971.64
9	8.63	3.70	60.37	2.72	14.15	10.65	1.01	71521.67
10	4.73	6.65	48.96	1.69	14.73	10.67	0.98	73529.80
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	0.25	6.87	62.21	3.46	16.17	11.49	1.00	70179.55
15	0.07	8.22	43.61	3.17	15.77	10.79	0.99	77988.85
16	0.10	11.29	42.02	2.86	15.08	10.79	1.02	80700.04
17	0.23	8.37	59.87	2.83	15.46	10.82	1.01	78860.99
18	0.38	8.66	53.18	2.72	15.68	10.66	0.98	79296.88
19	0.45	10.02	59.45	2.73	16.09	10.47	0.97	80790.92
20	0.67	9.43	50.92	2.92	14.92	10.75	0.97	78645.24
21	3.34	12.84	55.02	3.27	15.02	10.67	0.98	79112.51
22	4.79	9.90	58.14	3.36	15.13	10.99	0.98	76626.82
23	2.27	8.93	43.39	2.80	16.44	10.64	0.99	79658.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	4.32	7.39	51.79	2.58	15.85	10.53	1.00	77986.05
最大值	10.00	13.23	62.21	3.46	18.22	11.49	1.05	83524.09
發生時間	7	6	14	14	0	14		5
最小值	0.07	2.91	42.02	1.21	14.15	9.47	0.96	70179.55
發生時間	15	8	16	0	9	5		14
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.44 %	-0.28 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-2.83 %	-2.09 %	-0.70 %		-0.03		0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								