

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.08 %	-0.03 %	0.00 %		-0.12	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.15 %	-0.01 %	0.03 %	0.36 %		-0.25	0.04	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.43	11.99	43.73	1.12	17.93	10.41	0.99	81872.25
1	8.62	11.74	60.48	0.51	19.73	10.20	0.99	82086.11
2	8.68	11.90	63.88	0.24	19.71	10.32	1.00	82911.19
3	8.99	12.71	46.72	0.84	18.20	11.18	1.01	78025.45
4	9.50	13.50	67.84	1.44	17.28	11.93	1.01	74699.35
5	8.62	12.08	64.90	1.29	18.88	10.66	1.01	83303.08
6	9.05	12.08	65.30	1.15	18.61	10.51	1.01	90633.76
7	9.67	12.64	46.04	1.47	17.38	10.80	1.02	82692.14
8	9.57	12.56	50.56	1.06	18.16	10.63	1.02	83361.68
9	9.69	12.72	56.79	1.28	17.38	10.87	1.02	82981.88
10	10.63	14.10	45.15	1.57	16.79	11.60	1.02	72979.31
11	9.38	12.68	46.72	1.35	17.84	10.48	0.98	73693.51
12	9.43	13.45	42.77	2.09	16.65	10.64	0.98	73636.38
13	9.06	12.28	45.29	1.60	17.30	10.14	0.99	80981.00
14	9.39	13.16	59.65	2.37	13.96	10.89	0.98	80479.33
15	9.94	13.10	47.07	1.79	13.87	11.50	0.97	74889.12
16	9.37	14.02	47.29	1.80	15.44	11.71	0.98	74983.03
17	8.65	13.29	58.03	1.71	15.92	11.19	0.99	80191.94
18	8.51	13.67	59.19	2.55	15.68	11.03	1.00	81761.11
19	8.53	13.50	51.70	2.03	16.11	11.06	1.02	80622.10
20	8.54	13.63	52.41	2.56	15.65	11.10	1.01	80233.05
21	8.49	13.73	55.03	3.16	14.32	11.15	1.02	79469.30
22	8.31	12.67	49.68	1.54	15.23	10.80	0.99	78375.54
23	8.45	12.19	53.01	1.56	17.08	10.86	1.00	79721.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.06	12.89	53.30	1.59	16.88	10.90	1.00	79774.29
最大值	10.63	14.10	67.84	3.16	19.73	11.93	1.04	90633.76
發生時間	10	10	4	21	1	4		6
最小值	8.31	11.74	42.77	0.24	13.87	10.14	0.97	72979.31
發生時間	22	1	12	2	15	13		10
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.12	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.40 %	-0.21 %	0.26 %	1.08 %		-0.28	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.99	11.66	53.12	2.29	20.41	9.12	1.34	79232.93
1	8.28	12.21	49.06	2.09	19.24	8.92	1.34	79286.72
2	8.42	11.69	58.16	2.15	20.66	9.67	1.35	75213.10
3	10.17	11.57	43.32	2.31	18.99	9.24	1.35	78462.14
4	4.83	11.24	44.13	1.92	19.77	9.44	1.36	78220.81
5	7.58	11.14	52.45	2.24	19.95	9.12	1.36	77610.75
6	6.65	12.55	51.45	2.08	20.53	8.70	1.36	78090.34
7	2.39	11.17	49.33	2.16	18.09	9.91	1.35	78841.25
8	4.10	11.48	54.93	2.01	18.30	10.18	1.36	69137.01
9	7.58	11.19	42.81	2.32	18.53	9.31	1.38	74841.58
10	12.92	11.75	34.00	3.12	19.23	8.92	1.37	76657.11
11	6.43	11.53	38.39	2.41	18.53	9.03	1.36	77275.59
12	9.95	11.01	41.30	2.47	18.07	9.16	1.36	76670.36
13	11.09	11.01	51.70	2.56	19.39	9.08	1.37	76463.16
14	5.64	10.90	34.67	2.03	18.90	9.00	1.36	76493.06
15	9.65	11.78	37.13	2.48	19.30	9.19	1.36	74258.09
16	9.90	11.39	47.98	2.67	18.43	9.41	1.36	78133.02
17	8.38	13.48	55.46	2.14	17.86	9.49	1.36	77793.52
18	9.86	13.67	62.83	2.68	17.12	9.60	1.34	77675.87
19	6.52	13.51	62.02	2.05	16.97	9.97	1.35	77081.74
20	6.81	13.71	61.60	2.02	17.29	10.17	1.35	76686.03
21	7.34	13.93	53.74	2.18	16.93	10.29	1.35	76327.54
22	9.66	12.94	52.10	2.51	16.15	10.09	1.35	76929.74
23	9.16	11.15	53.00	2.40	17.01	9.85	1.36	77509.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.01	11.99	49.36	2.30	18.57	9.45	1.36	76870.44
最大值	12.92	13.93	62.83	3.12	20.66	10.29	1.39	79286.72
發生時間	10	21	18	10	2	21		1
最小值	2.39	10.90	34.00	1.92	16.15	8.70	1.32	69137.01
發生時間	7	14	10	4	22	6		8
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.37	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.16 %	1.16 %	0.09 %	0.36 %		0.17	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								