

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月24日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.45	3.83	51.32	1.36	17.07	11.17	1.02	80089.54
1	6.31	4.34	38.97	2.07	16.75	11.40	1.02	78217.81
2	6.81	4.03	48.71	2.41	15.83	11.65	1.02	76873.12
3	8.78	4.24	48.96	2.01	16.32	11.54	1.02	78031.52
4	9.18	4.93	42.65	2.69	16.25	11.22	1.03	80616.29
5	10.06	5.35	53.80	2.69	14.98	11.66	1.02	77918.38
6	4.53	8.92	62.48	2.58	13.99	12.14	1.02	79976.75
7	6.26	7.91	54.01	2.39	14.50	12.02	1.02	75675.29
8	4.19	7.50	43.36	1.95	15.82	11.47	1.02	78892.19
9	7.65	4.43	54.70	2.47	14.87	11.37	1.04	80163.17
10	5.25	3.98	62.20	3.19	13.40	11.77	1.00	78381.25
11	8.83	4.40	63.86	3.17	13.70	11.84	1.01	77060.89
12	7.34	3.94	61.40	3.20	13.20	11.91	1.02	76928.61
13	11.14	6.53	59.17	3.84	12.30	11.88	1.02	77356.38
14	12.00	6.69	59.68	3.42	12.26	12.09	1.02	76464.74
15	8.71	4.68	60.34	2.45	13.69	11.88	1.02	77114.75
16	7.75	2.63	50.27	3.08	13.57	11.81	1.02	78384.46
17	9.95	2.67	55.16	2.94	14.46	11.75	1.01	78092.78
18	7.48	2.77	51.41	2.66	14.57	11.66	0.99	78186.15
19	8.89	6.93	52.44	2.39	14.84	11.57	0.99	78309.48
20	6.86	8.47	59.06	2.22	15.01	12.05	1.01	74539.54
21	9.36	7.07	51.55	1.80	16.27	11.14	1.02	80389.56
22	8.04	8.24	50.24	2.43	15.41	11.45	1.02	78556.58
23	9.30	7.78	49.73	2.53	15.26	11.30	1.02	80266.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.05	5.51	53.56	2.58	14.76	11.66	1.02	78186.91
最 大 值	12.00	8.92	63.86	3.84	17.07	12.14	1.05	80616.29
發生時間	14	6	11	13	0	6		4
最 小 值	4.19	2.63	38.97	1.36	12.26	11.14	0.99	74539.54
發生時間	8	16	1	0	14	21		20
零點偏移(率)	-0.39 %	-0.10 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.02 %		0.11		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

