

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月02日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.40	17.76	57.27	2.23	19.02	10.81	1.00	68443.02
1	9.71	無效	46.47	1.90	20.61	10.99	1.02	68648.02
2	5.51	無效	65.52	1.77	20.45	11.22	1.01	66830.92
3	9.67	無效	61.30	2.12	19.12	11.05	1.01	70304.35
4	6.48	無效	49.26	2.34	19.85	11.45	1.02	66908.05
5	5.91	無效	49.49	2.24	19.78	11.31	1.05	73087.90
6	8.70	無效	52.95	2.22	19.44	11.38	1.05	68097.90
7	9.41	無效	62.48	2.09	20.39	10.93	1.05	70452.88
8	8.68	無效	45.35	2.32	18.70	11.45	1.04	67697.33
9	8.34	19.39	60.65	2.12	19.88	11.11	1.07	69477.57
10	11.20	19.38	46.05	2.27	19.52	10.55	1.05	73221.51
11	8.69	無效	45.60	2.27	19.06	11.19	1.04	69268.94
12	10.43	無效	47.15	2.24	19.21	10.97	1.05	70398.12
13	7.86	無效	52.12	2.04	19.72	11.10	1.05	69219.18
14	7.23	19.94	70.19	2.07	19.98	11.56	1.06	67008.31
15	8.86	無效	42.44	1.57	21.57	9.99	1.05	76172.52
16	9.78	17.12	46.50	2.28	19.40	10.07	1.05	75354.45
17	7.37	18.93	49.32	1.90	20.69	10.67	1.06	70256.41
18	8.09	19.20	50.70	1.85	20.32	10.41	1.07	73095.95
19	13.28	19.54	41.89	2.62	19.37	10.69	1.06	71280.66
20	6.51	13.91	69.80	1.91	19.43	10.76	1.05	70367.47
21	10.29	15.47	45.70	1.64	20.37	10.22	1.05	74320.36
22	10.00	15.08	45.22	1.82	20.10	10.48	1.05	73121.48
23	10.95	13.61	36.97	2.32	20.09	10.42	1.05	73063.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	12	24	24	24	24	24	24
平均值	8.81	17.44	51.68	2.09	19.84	10.87	1.04	70670.70
最大值	13.28	19.94	70.19	2.62	21.57	11.56	1.07	76172.52
發生時間	19	14	14	19	15	14		15
最小值	5.51	13.61	36.97	1.57	18.70	9.99	1.00	66830.92
發生時間	2	23	23	15	8	15		2
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.18 %	0.27 %	-0.38 %	0.44 %		-0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月02日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.74	無效	74.35	1.06	19.08	10.07	1.11	80156.20
1	2.12	18.90	55.95	1.36	18.54	10.68	1.12	80693.66
2	5.05	無效	66.79	2.07	16.37	11.31	1.11	74598.21
3	2.52	16.46	61.10	1.65	17.73	10.96	1.11	73558.74
4	0.86	19.47	54.07	1.60	17.87	11.08	1.11	74122.98
5	1.37	無效	57.12	1.25	19.11	10.47	1.11	77988.18
6	3.32	無效	60.09	0.97	18.83	10.83	1.16	82246.52
7	8.06	18.94	57.81	1.04	19.35	10.56	1.17	79273.92
8	8.59	17.99	61.03	0.97	19.58	10.33	1.15	81113.57
9	7.49	16.69	73.34	0.63	20.37	9.89	1.15	84462.78
10	7.89	無效	50.99	1.21	18.93	10.41	1.15	80531.94
11	8.23	16.54	66.69	1.24	18.88	10.51	1.17	79518.23
12	10.05	16.55	49.40	1.59	18.32	10.28	1.18	80790.99
13	9.12	14.94	74.35	1.22	18.98	9.90	1.18	81372.64
14	6.77	17.51	65.98	1.07	19.02	10.46	1.15	78164.76
15	6.90	無效	70.97	0.70	20.68	9.22	1.14	84274.16
16	8.45	無效	69.68	1.22	19.58	9.68	1.14	80147.08
17	2.95	7.22	66.83	0.91	18.98	10.22	1.14	74026.12
18	10.02	12.69	64.38	1.14	19.07	9.77	1.15	81776.61
19	9.30	11.65	51.28	1.37	18.11	9.79	1.15	77746.45
20	9.36	16.08	65.24	1.46	18.23	9.71	1.16	75152.50
21	11.56	12.11	59.88	1.64	19.03	9.20	1.16	79180.95
22	9.75	16.37	60.45	1.56	17.73	9.78	1.16	76105.29
23	9.46	13.74	61.55	1.40	18.31	9.90	1.15	75130.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	17	24	24	24	24	24	24
平均值	6.66	15.52	62.47	1.26	18.78	10.21	1.15	78838.86
最大值	11.56	19.47	74.35	2.07	20.68	11.31	1.18	84462.78
發生時間	21	4	0	2	15	2		9
最小值	0.74	7.22	49.40	0.63	16.37	9.20	1.11	73558.74
發生時間	0	17	12	9	2	21		3
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.10 %	-0.12 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.46 %	0.00 %	0.84 %		-0.05		0.00 %
有效比率	100.00 %	70.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月02日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.83	無效	70.27	2.81	16.40	10.46	1.00	80288.79
1	9.05	無效	57.97	2.91	18.25	10.80	1.02	78903.84
2	9.43	19.15	61.35	3.10	16.80	10.90	1.01	77198.97
3	8.78	18.66	65.09	3.06	17.11	10.88	1.02	76908.66
4	8.88	無效	57.12	3.21	16.21	11.12	1.02	75749.66
5	8.08	19.32	74.03	3.24	19.24	10.65	1.03	82958.70
6	9.76	無效	68.20	3.24	19.54	10.63	1.04	83174.25
7	10.07	無效	53.45	2.83	18.16	10.64	1.04	83286.35
8	7.30	無效	72.22	2.65	18.85	10.92	1.06	80053.13
9	9.93	無效	61.13	2.73	19.09	10.62	1.03	82781.70
10	9.77	無效	59.60	2.75	19.00	10.28	1.08	88935.77
11	10.96	無效	57.99	2.59	17.31	10.76	1.08	86216.29
12	9.18	無效	64.74	2.70	17.32	10.96	1.06	84032.73
13	9.81	無效	61.25	2.81	16.82	10.80	1.07	83500.98
14	8.98	18.19	64.03	2.66	18.23	10.62	1.03	84640.01
15	10.12	19.61	61.40	2.78	18.41	10.44	1.03	85718.47
16	7.87	17.46	66.59	2.61	18.15	10.63	1.05	81145.08
17	4.05	19.47	58.35	2.25	20.64	9.07	1.04	84025.15
18	10.45	16.99	64.76	3.13	18.40	9.37	1.03	87250.43
19	10.84	無效	60.89	2.84	16.73	10.68	1.03	80952.64
20	12.17	14.72	56.37	3.05	18.70	9.90	1.02	81227.56
21	10.44	8.85	64.26	3.03	19.58	9.69	1.03	84362.35
22	9.63	11.50	64.00	2.74	17.76	10.33	1.04	82911.87
23	9.36	17.70	55.26	2.50	19.35	10.25	1.04	83371.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	12	24	24	24	24	24	24
平均值	9.16	16.80	62.51	2.84	18.17	10.48	1.04	82483.12
最大值	12.17	19.61	74.03	3.24	20.64	11.12	1.08	88935.77
發生時間	20	15	5	5	17	4		10
最小值	4.05	8.85	53.45	2.25	16.21	9.07	1.00	75749.66
發生時間	17	21	7	17	4	17		4
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.02 %	-0.09 %	-0.10 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	-2.49 %	1.60 %	-0.55 %	0.80 %		0.34		0.00 %
有效比率	100.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								