

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.41	2.91	59.64	2.27	14.79	13.33	1.04	69439.04
1	1.98	1.60	57.61	1.74	15.31	12.88	1.04	73965.89
2	2.38	4.39	68.75	1.41	16.42	12.19	1.05	82871.80
3	7.21	6.46	41.65	2.03	17.91	10.84	1.02	94508.13
4	9.89	6.99	51.19	2.24	17.70	10.98	1.04	93225.08
5	9.76	10.76	50.54	2.56	16.35	11.40	1.05	83735.92
6	8.35	8.93	53.35	2.10	16.63	11.81	1.05	83617.63
7	6.13	14.43	47.64	2.83	14.27	12.95	1.05	72217.49
8	4.41	9.96	49.96	2.40	14.76	12.63	1.03	75322.16
9	8.53	14.72	49.83	3.09	14.31	12.54	1.02	76770.16
10	5.81	8.74	63.43	1.80	15.58	12.78	1.05	75199.61
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	8.32	11.76	64.33	3.73	15.32	11.68	1.03	無效
16	6.75	12.09	61.28	4.66	13.75	12.34	1.05	保養
17	7.18	5.03	57.72	4.24	14.61	11.67	1.05	86327.86
18	9.08	8.07	54.25	4.49	14.13	11.87	1.05	78504.04
19	7.50	5.84	66.41	3.94	15.61	11.84	1.05	77883.50
20	4.98	5.48	65.61	3.18	16.36	11.51	1.04	79727.21
21	7.36	5.62	64.51	3.20	17.09	11.42	1.03	80195.94
22	9.37	5.62	49.26	3.47	16.77	11.50	1.01	80197.46
23	9.15	5.12	53.36	3.44	17.24	11.39	1.01	80782.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	18
平均值	6.83	7.73	56.52	2.94	15.75	11.98	1.04	80249.51
最大值	9.89	14.72	68.75	4.66	17.91	13.33	1.11	94508.13
發生時間	4	9	2	16	3	0		3
最小值	1.98	1.60	41.65	1.41	13.75	10.84	0.99	69439.04
發生時間	1	1	3	2	16	3		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.19 %	-0.03 %	-0.07 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.45 %	0.21 %	-0.07 %		0.07		0.40 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	75.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.51	3.12	45.72	3.40	15.96	12.30	1.05	68609.06
1	5.89	2.59	45.04	2.66	16.98	11.95	1.05	73384.83
2	11.08	2.89	49.85	4.86	17.80	10.48	1.05	91847.57
3	13.59	10.52	49.03	5.20	17.66	10.84	1.05	90924.45
4	15.80	3.50	52.05	4.96	17.38	10.71	1.06	91691.43
5	16.23	4.90	51.85	4.44	16.68	11.39	1.05	87852.19
6	10.40	8.99	52.14	4.06	18.03	10.93	1.03	82838.73
7	9.21	8.04	46.72	4.90	15.27	12.58	1.03	72972.93
8	8.85	5.85	51.40	3.76	14.98	12.72	1.05	70841.10
9	9.67	4.13	52.96	3.41	16.02	12.22	1.05	76033.38
10	9.01	5.10	55.98	3.50	16.54	12.22	1.07	75849.73
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	6.10	9.43	65.14	3.23	15.90	11.31	0.97	86065.98
16	6.46	5.95	55.66	2.58	15.23	11.03	0.97	80611.01
17	9.07	4.52	61.64	2.04	17.07	10.29	0.97	89077.35
18	10.24	5.15	50.82	3.96	15.79	10.33	0.97	84909.73
19	9.26	7.23	58.21	2.10	16.44	10.12	0.98	84473.09
20	7.52	4.14	59.89	1.77	17.16	10.47	0.99	83321.17
21	9.54	8.09	62.53	1.96	18.04	9.93	0.99	89958.33
22	7.50	3.54	50.76	1.86	17.78	10.23	0.99	86915.97
23	7.56	11.20	54.53	2.05	17.45	10.20	0.99	87441.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	9.47	5.94	53.60	3.34	16.71	11.11	1.02	82780.96
最大值	16.23	11.20	65.14	5.20	18.04	12.72	1.09	91847.57
發生時間	5	23	15	3	21	8		2
最小值	5.89	2.59	45.04	1.77	14.98	9.93	0.97	68609.06
發生時間	1	1	1	20	8	21		0
零點偏移(率)	-0.16 %	-0.22 %	-0.37 %	-0.03 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.04 %	-0.08 %	0.04 %		-0.10		0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.00	2.28	47.91	3.13	13.68	12.60	0.97	54957.33
1	0.00	1.00	54.01	2.48	14.96	12.33	0.97	61410.54
2	0.84	2.29	46.35	1.77	17.00	10.30	0.99	83498.98
3	1.30	6.15	46.25	1.70	17.35	10.27	0.99	84431.88
4	3.77	7.15	49.53	2.81	15.30	10.59	0.99	81295.64
5	6.21	4.09	54.45	3.25	14.64	10.95	0.98	77737.61
6	7.98	7.32	52.43	3.38	14.74	11.14	0.99	76009.48
7	0.28	9.33	37.42	3.75	13.25	12.62	0.98	56584.12
8	0.34	1.19	31.61	2.75	14.19	12.08	0.98	65226.30
9	1.25	1.13	34.23	3.22	13.79	12.37	0.97	63771.39
10	0.46	6.17	53.00	2.78	14.36	11.94	0.98	66606.64
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	5.60	10.86	61.55	4.29	14.35	11.31	0.99	校正
16	5.18	30.86	57.78	5.03	13.02	11.84	0.96	保養
17	8.23	5.04	55.17	4.56	14.58	10.54	0.99	74773.27
18	8.24	6.89	52.05	4.69	13.99	10.60	0.99	74446.30
19	9.76	8.60	56.90	4.35	15.03	10.43	0.99	77111.97
20	7.89	6.79	58.12	4.12	14.42	10.88	0.98	72887.45
21	5.90	5.60	61.19	3.62	16.17	10.19	0.97	77496.97
22	4.45	11.53	43.72	4.37	13.34	11.60	0.96	70590.82
23	8.70	5.79	39.98	3.66	17.24	10.13	0.97	81913.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	18
平均值	4.32	7.00	49.68	3.49	14.77	11.24	0.98	72263.91
最大值	9.76	30.86	61.55	5.03	17.35	12.62	1.02	84431.88
發生時間	19	16	15	16	3	7		3
最小值	0.00	1.00	31.61	1.70	13.02	10.13	0.94	54957.33
發生時間	0	1	8	3	16	23		0
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.14 %	-0.02 %	0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.04 %	-1.42 %	-0.23 %		-0.04		0.30 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	75.00 %
備註								