

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月05日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.11 %	0.89 %	-0.32 %	0.75 %		-0.08	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月05日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.66	5.16	41.78	0.43	19.74	9.48	1.43	90036.47
1	5.19	4.01	45.47	0.86	18.52	9.82	1.43	87414.08
2	4.33	10.66	54.17	1.41	16.84	9.94	1.43	82190.48
3	3.91	9.57	46.92	1.30	18.65	9.00	1.42	84216.63
4	7.38	1.17	47.91	1.68	17.72	9.81	1.42	85454.67
5	8.22	2.47	43.70	1.56	19.19	9.49	1.41	87140.28
6	3.74	5.48	49.27	0.39	20.56	9.33	1.38	83553.73
7	8.22	3.24	41.55	1.33	19.01	9.33	1.38	85765.33
8	8.68	7.09	45.30	1.47	19.64	9.06	1.42	84882.66
9	9.31	5.21	42.60	1.31	19.99	9.36	1.43	84395.93
10	8.17	1.52	45.88	0.91	20.02	9.80	1.42	81095.14
11	6.48	7.10	42.77	0.77	23.26	8.06	1.40	91826.28
12	10.47	1.98	51.87	0.94	20.17	9.18	1.39	90428.61
13	9.37	1.82	44.37	0.94	20.34	9.30	1.41	85721.31
14	8.10	32.90	33.62	3.13	22.40	7.94	1.41	88662.12
15	10.47	1.71	38.39	1.48	19.24	9.41	1.40	83472.78
16	9.51	2.26	45.45	1.06	19.27	9.55	1.40	87657.62
17	9.67	2.06	48.88	1.03	19.30	9.75	1.38	86934.22
18	9.43	2.02	54.56	0.91	19.58	9.49	1.39	89363.27
19	9.52	1.86	48.73	1.01	19.20	9.67	1.40	86589.99
20	9.78	2.82	47.25	0.87	19.55	9.64	1.40	87277.76
21	8.64	2.12	44.95	1.00	19.37	9.41	1.40	86560.52
22	9.29	2.19	51.52	0.99	19.03	9.58	1.42	85510.26
23	8.43	3.56	58.97	0.50	20.42	9.65	1.42	88012.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.87	5.00	46.50	1.14	19.63	9.38	1.41	86423.46
最大值	10.47	32.90	58.97	3.13	23.26	9.94	1.45	91826.28
發生時間	12	14	23	14	11	2		11
最小值	2.66	1.17	33.62	0.39	16.84	7.94	1.38	81095.14
發生時間	0	4	14	6	2	14		10
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.24	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.84 %	0.74 %	-0.56 %	2.05 %		-0.17	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月05日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.30	6.07	62.49	2.22	17.10	10.73	1.38	82943.46
1	4.84	4.88	61.22	2.31	16.91	10.55	1.38	85338.13
2	7.34	5.99	61.80	2.51	16.10	10.60	1.38	85070.09
3	5.01	9.29	47.14	4.35	17.49	10.35	1.38	81913.88
4	7.16	2.23	49.03	2.52	17.33	10.26	1.38	82838.68
5	5.18	4.89	49.63	3.00	16.75	10.58	1.39	81940.69
6	6.59	4.17	48.63	2.68	19.01	9.86	1.40	88800.96
7	7.75	5.89	49.42	3.43	16.60	10.41	1.40	84851.03
8	7.59	11.06	51.05	3.50	16.92	10.20	1.38	85257.93
9	9.04	4.71	50.86	3.59	16.96	10.48	1.40	83578.86
10	7.80	8.88	53.86	3.32	18.39	10.19	1.43	85753.87
11	6.39	1.84	49.88	2.92	20.70	9.40	1.38	91110.99
12	5.71	2.97	56.60	2.97	17.95	10.81	1.40	81831.65
13	8.25	5.33	54.12	3.10	18.28	10.25	1.42	84162.00
14	9.62	4.57	43.62	3.22	19.08	9.43	1.40	86747.23
15	6.25	2.92	44.50	2.79	17.96	10.15	1.37	81178.46
16	8.03	5.22	48.88	3.12	18.87	9.73	1.39	89067.51
17	7.72	4.44	52.78	3.01	17.34	10.30	1.39	85383.66
18	7.48	4.06	54.09	3.14	16.31	10.49	1.38	83031.68
19	6.59	4.66	56.38	3.02	18.21	9.99	1.38	86130.81
20	7.43	4.10	52.58	2.91	17.16	10.17	1.39	84935.62
21	7.02	3.38	57.21	3.03	17.76	10.20	1.39	84852.72
22	6.06	4.16	57.46	3.09	16.24	10.46	1.36	83330.62
23	5.05	4.82	62.59	2.98	17.92	10.35	1.36	83765.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.80	5.02	53.16	3.03	17.64	10.25	1.39	84742.32
最大值	9.62	11.06	62.59	4.35	20.70	10.81	1.45	91110.99
發生時間	14	8	23	3	11	12		11
最小值	3.30	1.84	43.62	2.22	16.10	9.40	1.33	81178.46
發生時間	0	11	14	0	2	11		15
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.13 %	-0.26 %	-1.21 %	0.19 %		-0.15	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								