

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月19日

報表日期: 115年09月19日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.15	12.88	60.24	1.14	18.60	11.18	1.13	72753.73
1	6.47	13.10	63.94	1.18	19.92	11.13	1.13	72250.37
2	9.53	12.52	45.30	1.93	19.78	10.59	1.10	76687.36
3	11.82	12.69	49.39	2.29	19.11	10.83	1.10	76261.70
4	8.02	12.90	47.00	2.17	17.96	11.01	1.11	75331.75
5	11.48	13.45	59.34	3.20	16.59	11.78	1.13	70271.69
6	7.06	13.00	55.19	3.57	17.24	11.44	1.13	73029.89
7	4.87	13.01	49.40	3.86	16.25	11.55	1.13	72212.08
8	12.22	13.12	49.19	3.56	16.66	11.57	1.13	71321.43
9	10.82	13.29	49.28	2.16	17.26	11.41	1.13	71814.70
10	10.39	13.59	47.94	2.14	16.22	11.65	1.13	70963.08
11	7.77	13.27	47.19	1.62	16.96	11.64	1.13	70186.81
12	6.84	13.57	50.36	1.44	16.78	11.89	1.13	68653.83
13	7.89	13.39	55.94	1.45	17.33	11.49	1.15	71617.87
14	8.33	13.82	52.80	1.69	15.96	11.80	1.15	70106.80
15	9.90	14.00	51.97	2.03	15.89	11.76	1.13	70120.68
16	10.10	14.00	62.46	2.21	15.80	11.75	1.13	70469.92
17	8.80	13.36	61.99	2.24	15.94	11.65	1.13	71691.15
18	8.05	13.59	65.03	1.35	16.44	11.76	1.11	70540.39
19	8.00	12.82	60.57	0.77	18.44	11.10	1.12	74055.00
20	9.26	12.88	62.21	0.66	18.58	11.10	1.13	73531.77
21	10.07	12.76	56.22	0.77	18.36	10.95	1.13	74640.31
22	13.56	13.03	60.81	0.99	17.52	11.25	1.13	73399.93
23	8.45	12.35	64.06	1.02	19.15	10.65	1.13	76115.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.20	13.18	55.33	1.89	17.45	11.37	1.13	72417.82
最 大 值	13.56	14.00	65.03	3.86	19.92	11.89	1.17	76687.36
發生時間	22	15	18	7	1	12		2
最 小 值	4.87	12.35	45.30	0.66	15.80	10.59	1.10	68653.83
發生時間	7	23	2	20	16	2		12
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-1.06 %	-0.64 %	0.01 %	-0.07 %		-0.24	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 115年09月19日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月19日

報表日期: 115年09月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.99	12.00	62.77	1.12	17.04	10.89	1.28	74545.48
1	4.77	15.88	66.97	1.38	17.96	13.08	1.28	55112.66
2	9.35	11.05	47.80	1.18	20.56	9.41	1.24	80189.76
3	8.95	11.11	45.83	1.18	20.30	9.38	1.23	79928.23
4	10.71	11.18	44.19	1.13	19.96	9.60	1.24	75526.96
5	8.49	10.81	46.17	1.17	18.96	9.33	1.27	77625.72
6	11.05	10.92	47.26	1.24	20.17	9.37	1.27	77877.34
7	2.39	14.24	41.42	4.08	15.75	11.83	1.26	66039.20
8	7.56	11.43	38.89	3.46	19.35	9.84	1.27	78372.45
9	9.23	11.71	43.59	3.47	18.16	10.29	1.27	78632.72
10	11.07	11.63	39.88	3.47	17.85	10.23	1.27	78400.75
11	9.32	11.65	42.79	3.44	18.27	10.25	1.24	77640.23
12	10.45	11.71	44.47	3.54	18.47	10.27	1.26	77280.13
13	10.30	12.10	44.02	3.58	19.08	10.51	1.27	75231.40
14	8.67	11.61	43.57	3.43	20.07	9.75	1.27	77704.61
15	9.81	11.61	36.06	3.26	17.60	10.22	1.27	75532.76
16	8.45	12.03	58.30	3.31	17.54	10.50	1.26	74481.33
17	8.93	11.96	58.01	3.10	16.84	10.67	1.23	73842.44
18	7.58	12.13	60.12	3.15	16.79	10.71	1.24	73477.83
19	8.55	12.12	59.77	3.14	17.92	10.69	1.22	73564.62
20	7.35	12.48	57.60	3.28	19.10	10.44	1.23	73836.58
21	10.50	11.90	58.37	3.35	18.88	10.18	1.24	78761.24
22	8.46	12.08	59.32	3.22	17.26	10.73	1.25	76520.88
23	9.88	12.17	59.98	3.16	17.55	10.74	1.26	74928.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.83	11.98	50.30	2.74	18.39	10.37	1.25	75210.57
最 大 值	11.07	15.88	66.97	4.08	20.56	13.08	1.31	80189.76
發生時間	10	1	1	7	2	1		2
最 小 值	2.39	10.81	36.06	1.12	15.75	9.33	1.20	55112.66
發生時間	7	5	15	0	7	5		1
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.26 %	-0.01 %		-0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.27 %	-0.06 %	0.47 %	0.23 %		0.41	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								