

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月22日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.30	1.83	60.69	1.49	17.54	10.53	0.93	85267.85
1	5.31	1.78	59.80	1.92	18.31	10.56	0.94	83753.00
2	9.24	2.03	57.31	3.22	15.62	11.09	0.93	82118.99
3	10.26	2.13	57.95	0.85	16.81	10.74	0.94	83765.00
4	9.72	2.93	53.95	2.21	17.12	10.69	0.94	83788.98
5	7.84	1.62	59.47	1.81	17.19	10.66	0.94	83907.38
6	10.42	1.77	59.93	3.56	14.91	11.63	0.94	84098.88
7	8.11	1.91	59.81	2.74	15.47	11.43	0.94	80692.78
8	8.34	1.59	54.41	1.69	16.75	11.07	0.94	81633.72
9	11.45	1.85	52.71	2.45	16.02	11.10	0.94	82825.41
10	6.61	3.51	51.79	2.25	15.62	11.21	0.93	81090.14
11	7.46	1.95	46.63	3.20	14.58	11.36	0.95	78435.11
12	6.65	1.88	57.03	2.23	16.31	11.24	0.97	78915.42
13	1.66	1.69	53.66	1.68	16.54	10.98	0.94	81746.74
14	9.55	1.61	57.43	2.26	17.06	10.97	0.93	81412.49
15	7.61	1.59	52.30	2.89	15.26	11.39	0.92	78861.64
16	3.44	3.53	57.67	1.65	17.25	11.12	0.93	80157.12
17	4.00	1.20	51.49	1.19	18.49	10.40	0.92	83929.13
18	4.97	1.83	41.06	1.56	17.75	10.43	0.92	84930.50
19	7.55	2.03	51.12	2.14	17.06	10.79	0.92	83281.63
20	8.87	3.33	49.81	1.78	17.80	10.43	0.92	84608.04
21	7.29	2.08	49.60	1.77	18.03	10.32	0.91	85430.20
22	4.38	1.89	61.67	1.16	18.66	10.69	0.92	81738.53
23	2.91	1.75	66.01	1.01	18.25	11.42	0.92	76905.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.12	2.05	55.14	2.03	16.85	10.93	0.93	82220.58
最 大 值	11.45	3.53	66.01	3.56	18.66	11.63	1.00	85430.20
發生時間	9	16	23	6	22	6		21
最 小 值	1.66	1.20	41.06	0.85	14.58	10.32	0.90	76905.32
發生時間	13	17	18	3	11	21		23
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.08 %	0.30 %	0.48 %	0.03 %		0.11		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月22日

報表日期: 113年08月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.06	3.07	58.62	2.47	16.80	10.54	1.22	78648.54
1	2.85	3.58	55.80	2.26	17.90	10.63	1.24	76169.44
2	7.24	4.15	54.74	3.49	14.91	10.89	1.25	75223.50
3	5.47	3.80	53.54	3.08	14.76	11.02	1.23	74887.07
4	8.76	3.00	56.03	2.85	15.39	10.96	1.23	76135.94
5	6.13	3.00	56.38	3.02	15.40	10.78	1.22	77085.22
6	7.03	2.95	62.69	2.75	16.43	10.83	1.23	75545.27
7	8.61	2.96	44.99	0.16	17.57	9.53	1.33	83801.48
8	11.58	1.27	57.00	1.09	13.99	10.81	1.35	73019.25
9	13.59	1.27	60.24	0.91	13.99	11.91	1.33	75534.39
10	6.53	1.59	55.78	0.19	15.14	11.31	1.33	75110.35
11	7.30	1.26	60.08	0.19	15.85	10.97	1.36	72413.33
12	3.43	1.74	54.42	0.25	14.08	11.33	1.31	69651.25
13	4.27	1.37	62.22	0.19	15.64	10.95	1.34	72483.90
14	4.10	1.58	58.72	0.31	13.97	11.46	1.34	70004.28
15	6.92	1.48	59.86	0.33	14.50	11.42	1.34	69921.46
16	6.04	1.40	67.55	0.16	16.47	10.97	1.32	76522.21
17	1.31	1.62	64.47	0.20	17.22	10.93	1.31	79387.44
18	6.99	1.69	55.53	0.18	16.93	10.80	1.35	80563.44
19	2.13	1.52	54.17	0.20	16.86	10.85	1.36	79958.29
20	2.78	1.57	62.75	0.21	17.10	11.04	1.33	78770.22
21	0.62	2.20	54.69	0.21	16.79	10.94	1.31	79988.09
22	2.37	2.35	57.15	0.20	16.90	11.07	1.36	79001.83
23	0.69	2.31	53.87	0.20	15.80	11.37	1.36	76347.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.53	2.20	57.55	1.05	15.85	10.97	1.31	76090.56
最 大 值	13.59	4.15	67.55	3.49	17.90	11.91	1.39	83801.48
發生時間	9	2	16	2	1	9		7
最 小 值	0.62	1.26	44.99	0.16	13.97	9.53	1.19	69651.25
發生時間	21	11	7	7	14	7		12
零點偏移(率)	-0.48 %	-0.00 %	-0.37 %	-0.36 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.22 %	0.30 %	0.63 %		0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								