P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.55	12.11	57.56	1.65	17.20	11.67	1.36	80626.97
1	6.41	13.18	54.29	2.03	17.01	11.70	1.39	80590.87
2	5.05	12.70	50.83	1.20	17.73	11.08	1.39	85494.82
3	10.05	12.42	48.45	1.51	17.18	11.33	1.39	83922.83
4	9.50	12.69	59.79	1.62	17.02	11.61	1.39	81458.93
5	7.76	11.86	45.67	1.56	17.16	11.47	1.39	84458.85
6	7.84	11.95	62.52	1.16	17.43	11.54	1.39	81876.13
7	8.01	11.76	49.11	2.43	16.07	11.49	1.37	83413.79
8	13.10	11.92	55.40	3.19	15.28	11.73	1.38	81980.63
9	10.45	12.01	59.38	2.69	15.70	11.79	1.39	81104.64
10	4.23	11.98	54.06	1.84	16.72	11.55	1.39	81949.05
11	5.15	12.09	47.88	2.50	15.27	11.56	1.36	83242.32
12	5.17	11.64	57.37	2.28	15.01	11.62	1.35	83038.54
13	5.27	11.92	61.03	2.21	15.51	11.76	1.35	80991.39
14	5.14	11.97	54.80	2.53	15.43	11.53	1.37	83314.09
15	5.25	11.95	59.70	2.03	15.71	11.74	1.39	81436.04
16	5.06	11.54	65.06	1.43	16.61	11.25	1.39	84621.36
17	5.32	11.92	50.76	2.36	14.95	11.61	1.39	82946.04
18	5.28	12.31	57.91	2.17	15.35	11.77	1.39	81260.62
19	5.17	11.91	48.27	1.36	15.43	11.60	1.39	83173.32
20	5.37	12.07	45.11	1.69	15.21	11.80	1.39	81494.48
21	5.09	12.18	41.03	1.93	15.17	11.50	1.37	83826.78
22	6.06	12.52	39.46	2.78	15.04	11.61	1.36	83070.43
23	10.56	12.95	44.45	4.22	15.40	11.87	1.35	81839.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.95	12.15	52.91	2.10	16.02	11.59	1.38	82547.18
最 大 值	13.10	13.18	65.06	4.22	17.73	11.87	1.40	85494.82
發生時間	8	1	16	23	2	23		2
最 小 值	4.23	11.54	39.46	1.16	14.95	11.08	1.34	80590.87
發生時間	10	16	22	6	17	2		1
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.16 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	-1.66 %	1.46 %	-0.52 %	-1.04 %		0.13	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.40	12.97	44.91	1.43	18.50	10.34	1.09	80484.87
1	10.07	13.97	44.27	2.38	17.18	10.95	1.09	79799.83
2	10.24	13.14	50.77	2.35	16.55	11.11	1.09	79518.02
3	12.18	12.26	40.33	2.78	16.39	10.65	1.08	82052.24
4	14.43	12.42	54.82	2.25	16.93	10.89	1.10	82064.10
5	9.77	11.95	59.84	2.46	17.21	10.61	1.09	83202.89
6	10.99	11.49	41.53	3.16	18.07	10.04	1.10	80343.34
7	7.00	11.99	38.79	3.39	15.89	10.65	1.11	81206.07
8	11.92	11.95	52.46	2.88	16.63	10.62	1.10	81457.23
9	11.16	12.11	57.13	2.43	16.02	10.89	1.11	79293.02
10	9.23	11.64	50.98	2.07	17.56	10.31	1.09	79939.19
11	11.81	11.68	39.81	2.46	17.16	10.27	1.06	79360.87
12	15.23	12.70	31.21	2.88	15.59	10.53	1.06	77454.98
13	13.66	12.09	47.10	2.72	14.75	10.91	1.06	77177.39
14	7.50	12.03	57.39	2.45	16.17	10.75	1.06	81723.91
15	10.45	12.31	39.67	2.15	16.74	10.42	1.06	79296.79
16	14.22	11.75	38.10	2.41	16.51	10.46	1.07	80487.81
17	10.07	11.63	42.79	2.01	17.19	10.28	1.07	83920.82
18	12.07	12.28	44.07	1.60	16.93	10.02	1.07	82648.33
19	11.52	11.48	60.69	1.17	16.06	10.15	1.06	82730.01
20	13.62	12.60	33.44	2.13	14.92	9.83	1.05	76800.71
21	4.60	12.90	32.97	1.19	17.39	9.52	1.06	78895.49
22	13.59	14.07	47.71	2.41	14.47	10.99	1.06	77712.80
23	11.87	15.69	49.81	4.25	14.99	10.72	1.05	78211.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.15	12.46	45.86	2.39	16.49	10.50	1.08	80240.92
最 大 值	15.23	15.69	60.69	4.25	18.50	11.11	1.13	83920.82
發生時間	12	23	19	23	0	2		17
最 小 值	4.60	11.48	31.21	1.17	14.47	9.52	1.04	76800.71
發生時間	21	19	12	19	22	21		20
零點偏移(率)	-0.35 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.41 %	-0.66 %	-1.06 %	-1.65 %		0.00	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.08	11.90	39.92	1.56	16.77	9.66	1.36	74324.14
1	10.86	11.50	47.19	2.24	18.22	9.76	1.36	74440.35
2	10.40	11.46	39.78	2.51	16.98	9.58	1.36	74845.47
3	9.45	11.51	44.22	2.08	16.64	9.78	1.36	73488.98
4	9.25	11.57	44.67	2.48	17.18	9.43	1.36	75762.22
5	10.18	11.49	44.93	2.53	18.15	9.14	1.36	74974.25
6	11.00	11.74	41.57	2.55	17.88	9.24	1.36	74865.21
7	12.91	11.09	44.84	2.21	18.48	9.49	1.36	75462.65
8	11.63	11.32	34.81	2.02	18.03	9.17	1.37	76094.16
9	10.47	10.94	39.32	2.07	16.29	9.49	1.36	73684.61
10	12.01	10.67	44.15	2.70	16.41	9.43	1.36	73728.00
11	12.08	12.52	39.98	2.69	15.73	9.41	1.35	72476.77
12	10.89	11.16	44.55	1.55	16.25	9.48	1.34	72755.09
13	10.95	11.27	39.63	1.22	15.60	9.54	1.36	71557.51
14	11.19	11.76	41.75	0.98	16.60	9.27	1.36	73080.57
15	12.36	11.96	42.60	1.26	15.57	9.64	1.36	73210.78
16	11.46	12.51	40.58	1.02	16.38	9.40	1.36	74804.32
17	10.59	13.40	29.95	3.51	15.76	9.55	1.36	71871.81
18	9.73	15.57	30.15	2.22	17.23	8.75	1.36	73030.06
19	11.27	10.80	51.36	2.28	16.46	8.81	1.36	72801.90
20	10.97	10.87	52.42	1.97	17.05	8.92	1.36	76809.58
21	9.78	11.13	56.71	1.72	16.55	9.44	1.36	73552.72
22	9.47	12.84	53.04	1.35	18.74	8.93	1.36	72366.37
23	11.77	9.78	49.79	2.44	17.38	8.76	1.35	72824.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.82	11.70	43.25	2.05	16.93	9.34	1.36	73867.18
最 大 值	12.91	15.57	56.71	3.51	18.74	9.78	1.38	76809.58
發生時間	7	18	21	17	22	3		20
最 小 值	9.08	9.78	29.95	0.98	15.57	8.75	1.33	71557.51
發生時間	0	23	17	14	15	18		13
零點偏移(率)	-0.11 %	0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.32 %	-2.04 %	1.34 %	-0.49 %		0.28	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								