

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	0.16	1.21	60.26	2.21	16.50	11.89	1.39	78479.98
7	0.12	2.64	42.75	2.27	15.95	11.06	1.37	79361.13
8	0.84	2.32	54.06	2.63	15.59	11.48	1.36	76947.90
9	5.68	3.05	52.73	2.70	15.76	11.34	1.37	78074.02
10	9.63	2.26	51.49	3.01	15.58	11.52	1.38	77009.97
11	8.58	3.24	50.63	2.79	16.03	11.66	1.39	75578.55
12	9.00	2.50	55.12	2.93	16.15	11.89	1.39	73336.06
13	8.80	2.46	57.41	2.78	16.41	11.94	1.39	72878.67
14	9.95	8.83	42.79	3.52	15.06	12.39	1.38	70433.73
15	3.80	5.03	56.92	3.06	15.37	12.49	1.38	69109.25
16	3.81	2.98	58.98	2.62	16.86	12.31	1.37	69708.98
17	5.58	2.77	65.30	2.49	17.10	11.93	1.35	72550.27
18	6.87	2.48	48.83	2.66	16.69	11.92	1.33	72418.13
19	7.87	2.48	63.65	2.61	16.97	12.11	1.33	71076.53
20	6.76	2.93	52.82	2.72	16.61	12.31	1.33	69474.61
21	1.54	2.70	71.33	2.12	18.33	11.80	1.37	72057.48
22	2.68	2.89	54.20	2.02	19.37	11.30	1.36	75331.94
23	1.76	2.95	61.20	2.27	17.79	12.13	1.36	70199.23
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	5.19	3.10	55.58	2.63	16.56	11.86	1.37	73557.02
最大值	9.95	8.83	71.33	3.52	19.37	12.49	1.39	79361.13
發生時間	14	14	21	14	22	15		7
最小值	0.12	1.21	42.75	2.02	15.06	11.06	1.33	69109.25
發生時間	7	6	7	22	14	7		15
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.05 %	3.27 %	0.48 %	0.35 %		0.29	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	0.11	6.61	33.79	0.51	17.96	8.87	1.57	92439.99
10	0.10	5.00	46.54	1.02	17.13	9.14	1.57	87398.44
11	0.06	7.04	41.20	1.43	15.67	9.26	1.58	86020.18
12	0.16	6.50	45.40	2.07	14.08	10.09	1.58	79858.60
13	0.14	3.25	45.08	1.58	15.73	9.74	1.59	79230.89
14	1.02	3.25	53.57	1.68	15.58	9.76	1.58	78260.42
15	0.27	8.30	45.68	1.21	18.00	9.16	1.59	79085.90
16	2.69	6.75	52.69	3.73	16.81	9.70	1.59	79744.00
17	8.70	0.72	50.99	2.61	16.21	10.31	1.58	79518.37
18	7.52	3.35	51.27	2.64	15.66	10.40	1.57	82743.81
19	8.17	5.80	59.16	2.60	16.78	10.38	1.57	82902.74
20	7.10	4.81	60.98	2.27	17.80	10.36	1.57	83477.98
21	10.18	4.82	46.67	2.62	17.27	10.14	1.57	86227.01
22	10.19	4.93	60.47	2.46	16.69	10.45	1.57	83220.15
23	9.90	4.31	60.99	2.02	17.80	10.73	1.58	84788.94
監測時數	15	15	15	15	15	15	15	15
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	15	15	15	15	15	15	15	15
平均值	4.42	5.03	50.30	2.03	16.61	9.90	1.58	82994.49
最大值	10.19	8.30	60.99	3.73	18.00	10.73	1.59	92439.99
發生時間	22	15	23	16	15	23		9
最小值	0.06	0.72	33.79	0.51	14.08	8.87	1.57	78260.42
發生時間	11	17	9	9	12	9		14
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.10 %	2.54 %	-0.27 %	0.12 %		0.13	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	無效	無效	無效	2.71	13.86	11.93	1.38	83473.99
4	0.09	6.21	65.54	2.68	13.74	11.25	1.38	80736.74
5	1.23	5.63	53.60	2.88	13.37	11.27	1.38	80814.56
6	4.22	6.54	53.13	2.69	14.58	10.46	1.38	87651.68
7	3.03	7.63	66.65	3.04	13.87	10.87	1.34	89472.48
8	7.88	7.86	48.70	3.38	14.63	10.14	1.34	84963.54
9	9.98	2.64	62.13	3.12	15.20	10.51	1.36	89577.57
10	7.85	6.39	51.21	2.88	14.87	10.43	1.37	88369.45
11	4.57	1.60	64.87	3.00	14.09	10.83	1.37	86738.97
12	7.15	1.81	58.60	3.30	13.98	11.21	1.36	84132.82
13	6.32	1.43	65.20	3.32	13.84	11.28	1.34	82978.44
14	7.85	2.09	57.91	3.43	13.79	11.24	1.35	78619.92
15	9.60	7.21	61.36	3.10	15.09	10.66	1.35	80917.87
16	8.32	4.49	60.09	2.85	15.31	11.07	1.36	82450.33
17	6.26	4.08	58.38	2.80	15.09	11.10	1.36	81871.81
18	6.95	5.05	61.54	2.62	15.47	10.77	1.35	83823.94
19	8.09	7.24	46.50	3.33	16.77	9.92	1.33	83470.04
20	9.49	6.82	54.90	3.16	15.36	10.51	1.35	82227.58
21	8.76	2.30	56.28	2.80	15.76	10.41	1.36	80731.02
22	9.28	4.96	57.55	2.46	17.59	10.02	1.36	84365.82
23	9.43	3.78	67.19	2.71	17.66	10.48	1.38	87981.89
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	21	21	21	21	21
平均值	6.82	4.79	58.57	2.96	14.95	10.78	1.36	84065.26
最大值	9.98	7.86	67.19	3.43	17.66	11.93	1.38	89577.57
發生時間	9	8	23	14	23	3		9
最小值	0.09	1.43	46.50	2.46	13.37	9.92	1.33	78619.92
發生時間	4	13	19	22	5	19		14
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.06 %	1.98 %	-0.86 %	0.15 %		-0.06	0.00	0.20 %
有效比率	95.24%	95.24%	95.24%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								