

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月10日

[illegible]

報表日期: 115年09月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.96	11.63	60.66	2.30	18.44	10.21	1.25	77939.82
1	9.25	11.91	62.48	2.25	18.91	10.38	1.26	77928.47
2	8.94	12.16	57.24	2.26	18.80	10.45	1.25	75927.60
3	13.40	12.00	56.50	2.66	18.53	10.01	1.25	79313.69
4	6.17	12.26	66.55	2.24	19.14	10.34	1.26	77002.91
5	10.62	11.32	55.41	2.38	18.34	9.83	1.27	80251.10
6	11.89	11.57	59.59	2.46	17.41	10.25	1.26	76471.34
7	10.58	11.09	47.20	2.82	17.29	9.91	1.27	75081.99
8	10.28	11.46	48.92	2.53	16.69	10.33	1.29	74155.49
9	9.35	11.10	51.99	2.65	19.29	9.66	1.24	77935.14
10	8.73	11.33	56.44	2.47	18.63	9.97	1.25	75069.27
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.25	73317.14
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	71738.28
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.31	79043.77
14	3.40	11.75	63.74	4.44	14.98	10.74	1.28	77615.30
15	3.54	11.51	63.99	3.99	16.55	10.32	1.27	74238.33
16	8.15	11.45	64.24	2.56	17.25	10.17	1.29	78504.18
17	8.31	11.45	62.01	2.14	17.22	10.21	1.31	79215.13
18	9.58	11.84	62.17	2.18	17.29	10.11	1.28	76868.63
19	9.76	11.17	62.21	2.17	17.67	9.82	1.26	78379.50
20	10.06	11.12	55.29	2.27	18.19	9.69	1.26	78168.69
21	9.54	11.88	64.62	2.30	17.46	10.43	1.25	73336.24
22	9.91	11.43	62.64	2.35	17.97	10.07	1.27	77882.63
23	10.26	11.27	58.89	2.35	17.74	9.91	1.27	78243.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	23	24
平 均 值	9.03	11.56	59.18	2.56	17.80	10.13	1.27	76817.84
最 大 值	13.40	12.26	66.55	4.44	19.29	10.74	1.32	80251.10
發生時間	3	4	4	14	9	14		5
最 小 值	3.40	11.09	47.20	2.14	14.98	9.66	1.23	71738.28
發生時間	14	7	7	17	14	9		12
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.01 %	-0.20 %		-0.01	0.04	-0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	95.83 %	100.00 %
備註								