

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月02日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月02日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	0.54	8.86	45.24	0.73	15.51	10.53	1.10	73739.97
1	0.06	7.21	41.77	0.43	17.82	10.24	1.10	76933.52
2	0.29	8.58	43.91	0.94	15.74	10.61	1.10	74729.56
3	0.04	7.40	50.64	0.83	15.42	10.67	1.10	73838.68
4	1.32	9.36	37.39	0.52	17.05	9.65	1.10	79146.68
5	14.62	2.45	37.71	1.37	16.37	10.28	1.10	75490.46
6	1.20	2.73	37.34	1.03	17.12	9.77	1.10	78266.17
7	1.38	8.01	38.22	0.56	17.36	9.85	1.09	75354.54
8	4.15	3.21	36.51	0.66	17.28	9.76	1.09	77279.61
9	8.25	5.45	35.24	1.03	17.06	9.68	1.10	77261.07
10	4.88	4.33	34.64	0.61	17.33	9.80	1.10	76989.33
11	8.32	5.16	35.61	0.94	16.88	9.87	1.10	77971.60
12	3.09	9.47	39.52	0.92	15.72	10.32	1.10	74723.81
13	4.11	3.25	35.82	1.00	15.98	10.00	1.10	75833.93
14	2.02	2.16	36.95	0.91	15.14	10.38	1.09	72284.02
15	3.66	8.55	36.59	1.08	15.73	9.95	1.09	75166.71
16	12.98	6.05	34.20	1.44	16.25	9.80	1.10	76255.13
17	4.70	3.32	35.67	0.64	16.56	10.01	1.10	79211.66
18	5.69	4.45	43.07	0.86	16.07	10.30	1.10	78342.03
19	12.18	6.13	47.12	1.95	15.01	10.29	1.10	79060.44
20	9.74	1.59	54.24	1.69	15.15	10.80	1.09	76800.66
21	15.21	2.42	58.27	4.05	17.35	10.15	1.09	84004.00
22	7.24	4.72	46.59	2.45	17.14	10.06	1.09	82239.25
23	8.04	7.87	50.37	1.19	16.52	10.58	1.09	79680.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.57	5.53	41.36	1.16	16.40	10.14	1.10	77108.47
最 大 值	15.21	9.47	58.27	4.05	17.82	10.80	1.12	84004.00
發生時間	21	12	21	21	1	20		21
最 小 值	0.04	1.59	34.20	0.43	15.01	9.65	1.06	72284.02
發生時間	3	20	16	1	19	4		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %	0.00 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.32 %	0.23 %		-0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								