

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.28	2.75	59.68	0.63	18.93	11.62	1.07	79858.05
1	8.16	2.40	49.55	0.26	22.83	9.80	1.07	91073.92
2	7.21	6.08	45.80	0.40	22.07	9.22	1.06	94653.65
3	9.73	4.28	53.25	1.07	20.33	9.44	1.06	94819.82
4	8.14	10.14	47.62	1.11	16.90	11.35	1.07	84553.56
5	1.22	3.09	56.42	0.53	19.05	11.15	1.06	86142.01
6	8.77	2.46	47.71	0.85	18.83	10.64	1.06	89123.44
7	7.35	4.28	50.88	1.18	17.05	11.70	1.06	81830.96
8	3.52	3.78	60.88	0.56	18.68	11.34	1.07	83031.34
9	5.25	4.29	43.96	0.79	18.13	10.73	1.07	88512.31
10	6.96	5.77	47.69	1.04	18.33	10.92	1.06	86872.97
11	9.10	5.31	48.27	0.77	17.56	10.90	1.05	87733.78
12	3.94	6.90	47.12	0.71	17.42	11.16	1.04	85619.46
13	6.58	8.24	44.22	0.78	16.81	11.02	1.04	86934.55
14	6.33	7.22	50.27	0.68	17.33	11.25	1.06	85109.90
15	4.07	7.57	46.02	0.47	18.44	10.76	1.07	87926.86
16	3.68	7.66	62.88	0.33	18.93	11.20	1.08	84078.37
17	0.11	7.36	57.71	0.21	19.94	10.37	1.11	90366.17
18	0.31	7.56	42.55	0.29	19.83	10.33	1.08	90880.48
19	1.14	7.97	46.70	0.22	20.73	10.58	1.07	87778.39
20	4.12	9.58	63.08	0.52	19.17	11.76	1.11	79196.76
21	4.48	9.31	56.60	1.42	14.45	12.93	1.21	73099.79
22	4.61	10.19	43.05	5.32	9.73	13.02	1.24	76124.72
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	23	23	23	23	23	23	23	23
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	23	23
平均值	5.35	6.27	50.95	0.88	18.32	11.01	1.08	85883.53
最大值	9.73	10.19	63.08	5.32	22.83	13.02	1.24	94819.82
發生時間	3	23	20	22	1	22		3
最小值	0.11	2.40	42.55	0.21	9.73	9.22	1.04	73099.79
發生時間	17	1	18	17	23	2		21
零點偏移(率)	0.00 %	-0.09 %	-0.13 %	0.00 %		0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.21 %	-0.00 %	0.02 %		0.33		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.74	3.38	38.77	2.08	17.19	10.55	0.99	86105.47
1	7.16	5.95	40.32	1.83	17.94	10.03	0.99	89589.44
2	4.20	2.75	41.88	1.74	17.23	10.32	0.99	88793.18
3	6.36	3.80	41.35	2.73	15.78	10.74	0.99	87196.96
4	6.87	5.46	49.65	2.98	14.82	11.16	0.98	82143.88
5	3.99	7.43	47.21	2.73	14.87	11.03	0.97	84610.05
6	1.91	9.28	50.23	2.91	15.66	10.74	0.99	83321.47
7	2.22	5.32	46.04	2.51	14.65	11.01	0.99	83948.23
8	4.72	4.33	47.19	2.88	15.11	10.72	0.99	86285.61
9	4.40	3.16	56.47	2.34	15.25	10.50	0.98	86622.71
10	0.60	10.21	40.90	2.52	14.84	10.72	0.94	81850.96
11	6.28	9.17	41.40	3.15	13.88	10.72	0.93	81420.90
12	2.10	4.63	50.59	2.42	14.09	10.90	0.92	85624.79
13	0.31	6.82	46.56	1.94	13.88	10.99	0.92	83176.18
14	1.56	6.81	50.23	2.24	15.46	10.74	0.92	85608.89
15	0.10	6.65	53.05	0.98	16.85	10.24	0.93	89450.82
16	1.01	10.64	56.37	1.98	15.10	10.92	0.93	84564.53
17	1.10	6.54	56.67	1.90	15.73	10.32	0.94	89534.93
18	3.56	2.28	42.66	1.39	16.82	10.30	0.97	88066.92
19	6.60	2.60	51.90	1.71	16.71	10.18	1.00	89858.01
20	9.00	2.48	56.63	2.33	15.54	10.61	1.00	87029.27
21	8.54	2.32	44.27	2.50	15.83	10.46	0.99	86177.22
22	3.65	4.63	33.35	1.73	16.64	10.59	0.98	85372.36
23	4.10	3.35	36.53	3.39	16.65	9.98	0.96	90420.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.04	5.42	46.68	2.29	15.69	10.60	0.97	86115.56
最大值	9.00	10.64	56.67	3.39	17.94	11.16	1.02	90420.61
發生時間	20	16	17	23	1	4		23
最小值	0.10	2.28	33.35	0.98	13.88	9.98	0.92	81420.90
發生時間	15	18	22	15	11	23		11
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.04 %		0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.44 %	0.64 %	0.15 %		0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.05 %		0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.16 %	-0.13 %	0.00 %		0.27		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								