

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.96	3.33	47.59	2.06	15.88	12.41	1.00	76450.27
1	8.36	2.74	53.56	0.85	19.32	11.03	0.99	84902.25
2	8.62	4.47	42.88	2.24	16.80	11.62	0.99	82707.17
3	9.85	2.73	43.61	1.44	17.29	11.54	1.01	82839.92
4	9.47	2.77	47.24	1.33	17.05	11.63	1.03	82222.64
5	10.43	13.31	43.88	1.34	16.35	11.53	1.02	83841.95
6	9.22	14.35	36.51	1.52	17.07	11.22	1.02	85650.00
7	8.53	10.96	48.20	1.42	16.39	11.92	1.02	80260.36
8	9.09	4.88	46.58	1.55	15.93	11.91	1.02	80509.20
9	9.60	4.07	42.39	2.04	15.21	11.91	1.02	81237.30
10	9.39	6.87	37.45	2.74	14.34	12.03	1.01	80964.06
11	10.27	8.95	38.78	3.37	13.16	12.35	0.98	79503.92
12	9.42	3.63	44.42	3.53	12.67	12.41	1.00	79264.62
13	9.85	3.36	47.05	3.08	13.47	12.32	0.99	79487.94
14	10.17	4.89	47.69	3.29	13.21	12.31	0.99	79963.47
15	9.42	7.62	55.00	4.14	12.74	12.58	0.99	78050.71
16	10.07	4.37	55.88	2.93	13.72	12.06	0.99	81919.86
17	8.41	5.47	62.90	3.05	13.28	12.39	1.02	79064.58
18	9.32	3.27	57.47	2.52	13.70	12.00	1.04	82500.81
19	9.11	4.09	58.02	2.85	13.57	12.03	1.04	82090.46
20	10.82	6.57	62.43	2.73	14.15	12.10	1.03	80872.16
21	10.00	6.02	55.53	2.89	13.64	12.11	1.03	80593.73
22	10.96	6.57	60.18	2.54	14.07	12.28	1.02	79434.45
23	10.04	6.41	57.40	1.69	14.59	12.64	1.03	75892.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.56	5.90	49.69	2.38	14.90	12.01	1.01	80842.70
最 大 值	10.96	14.35	62.90	4.14	19.32	12.64	1.04	85650.00
發生時間	22	6	17	15	1	23		6
最 小 值	8.36	2.73	36.51	0.85	12.67	11.03	0.97	75892.94
發生時間	1	3	6	1	12	1		23
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.16 %	-0.00 %		-0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.76 %	0.47 %	0.00 %	-0.40 %		0.22		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年02月23日

報表日期: 113年02月23日

[illegible]