

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月23日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.95 | 3.26 | 52.59 | 2.74 | 19.73 | 10.19 | 1.33 | 74764.95 |
| 1 | 4.17 | 4.87 | 46.40 | 3.06 | 17.63 | 11.69 | 1.31 | 65218.51 |
| 2 | 4.20 | 8.72 | 41.66 | 6.76 | 18.98 | 10.42 | 1.30 | 71027.99 |
| 3 | 8.28 | 3.04 | 35.19 | 4.13 | 15.93 | 11.03 | 1.30 | 67843.16 |
| 4 | 7.63 | 1.57 | 40.72 | 3.56 | 17.43 | 10.47 | 1.32 | 70607.65 |
| 5 | 8.52 | 4.14 | 42.82 | 3.81 | 16.91 | 11.06 | 1.32 | 63038.03 |
| 6 | 4.48 | 3.05 | 54.67 | 2.13 | 20.08 | 10.46 | 1.31 | 69891.12 |
| 7 | 8.83 | 3.91 | 29.54 | 3.08 | 18.08 | 10.26 | 1.29 | 70919.73 |
| 8 | 4.02 | 3.01 | 50.88 | 2.24 | 18.38 | 11.17 | 1.28 | 68787.02 |
| 9 | 4.73 | 3.66 | 43.14 | 2.65 | 16.59 | 11.08 | 1.31 | 67394.23 |
| 10 | 2.12 | 3.03 | 56.85 | 2.33 | 17.76 | 11.48 | 1.33 | 68118.24 |
| 11 | 3.65 | 3.42 | 50.65 | 2.48 | 17.32 | 11.61 | 1.33 | 67895.31 |
| 12 | 2.67 | 2.92 | 50.85 | 2.10 | 18.80 | 10.82 | 1.32 | 71943.44 |
| 13 | 1.98 | 5.04 | 53.98 | 1.84 | 19.62 | 10.24 | 1.31 | 73882.15 |
| 14 | 1.75 | 12.42 | 34.52 | 3.01 | 15.30 | 11.44 | 1.29 | 65221.16 |
| 15 | 0.76 | 3.44 | 51.38 | 2.76 | 17.27 | 11.27 | 1.31 | 67489.16 |
| 16 | 4.79 | 2.83 | 39.85 | 2.67 | 18.10 | 10.21 | 1.30 | 73338.88 |
| 17 | 4.46 | 1.61 | 42.38 | 2.41 | 18.75 | 10.43 | 1.32 | 69659.68 |
| 18 | 3.67 | 1.54 | 42.60 | 2.27 | 19.61 | 10.20 | 1.33 | 70341.39 |
| 19 | 4.70 | 1.73 | 38.14 | 2.44 | 17.91 | 10.33 | 1.33 | 69645.14 |
| 20 | 6.30 | 1.71 | 42.69 | 2.59 | 18.77 | 10.24 | 1.33 | 69967.76 |
| 21 | 7.19 | 1.53 | 46.07 | 2.60 | 18.85 | 10.29 | 1.33 | 69207.46 |
| 22 | 5.29 | 1.59 | 43.19 | 2.36 | 18.80 | 10.21 | 1.33 | 69756.53 |
| 23 | 2.33 | 1.84 | 47.18 | 2.22 | 17.97 | 11.12 | 1.32 | 65626.98 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 4.77 | 3.50 | 44.91 | 2.84 | 18.11 | 10.74 | 1.31 | 69232.74 |
| 最大值 | 8.83 | 12.42 | 56.85 | 6.76 | 20.08 | 11.69 | 1.34 | 74764.95 |
| 發生時間 | 7 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | | 0 |
| 最小值 | 0.76 | 1.53 | 29.54 | 1.84 | 15.30 | 10.19 | 1.28 | 63038.03 |
| 發生時間 | 15 | 21 | 7 | 13 | 14 | 0 | | 5 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | 0.00 % | -0.04 % | -0.10 % | | 0.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 0.00 % | 1.37 % | 0.18 % | 0.97 % | | -0.04 | 0.00 | 0.30 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月23日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 0.61 | 3.43 | 48.16 | 1.04 | 18.81 | 9.70 | 1.46 | 82774.41 |
| 1 | 1.00 | 3.66 | 51.89 | 1.02 | 19.11 | 9.83 | 1.46 | 81871.18 |
| 2 | 1.41 | 6.05 | 53.54 | 1.33 | 18.15 | 10.00 | 1.46 | 80270.01 |
| 3 | 1.44 | 6.21 | 54.70 | 1.45 | 17.66 | 9.72 | 1.46 | 81611.43 |
| 4 | 1.50 | 3.14 | 52.41 | 1.33 | 18.27 | 9.96 | 1.46 | 77543.94 |
| 5 | 0.46 | 6.23 | 46.78 | 0.96 | 19.17 | 9.42 | 1.46 | 84223.13 |
| 6 | 0.38 | 4.02 | 41.81 | 0.76 | 19.07 | 9.57 | 1.45 | 81977.78 |
| 7 | 0.79 | 4.34 | 47.47 | 0.84 | 19.31 | 9.36 | 1.45 | 82380.16 |
| 8 | 0.50 | 3.00 | 51.34 | 0.69 | 19.73 | 9.82 | 1.44 | 78991.18 |
| 9 | 0.21 | 2.95 | 42.19 | 0.73 | 19.21 | 9.86 | 1.43 | 79329.79 |
| 10 | 1.12 | 3.72 | 54.08 | 0.91 | 18.88 | 9.92 | 1.45 | 84287.44 |
| 11 | 1.86 | 2.65 | 52.97 | 1.10 | 18.10 | 10.19 | 1.45 | 81159.74 |
| 12 | 0.17 | 3.31 | 54.68 | 1.11 | 18.09 | 11.25 | 1.45 | 73144.09 |
| 13 | 0.37 | 3.79 | 34.95 | 0.78 | 19.25 | 9.68 | 1.45 | 85700.73 |
| 14 | 4.07 | 4.16 | 43.59 | 1.31 | 18.26 | 9.80 | 1.44 | 83484.48 |
| 15 | 5.93 | 2.48 | 43.12 | 1.29 | 18.52 | 10.10 | 1.43 | 83730.21 |
| 16 | 5.88 | 2.27 | 39.57 | 1.20 | 19.98 | 9.09 | 1.44 | 83638.14 |
| 17 | 9.65 | 3.64 | 41.83 | 1.79 | 19.32 | 9.14 | 1.45 | 82677.34 |
| 18 | 9.08 | 1.80 | 50.54 | 1.37 | 19.73 | 9.23 | 1.45 | 82268.02 |
| 19 | 7.17 | 2.22 | 48.16 | 1.25 | 19.88 | 8.86 | 1.44 | 81831.41 |
| 20 | 8.90 | 3.35 | 43.17 | 1.79 | 18.31 | 9.08 | 1.44 | 78009.88 |
| 21 | 9.35 | 2.50 | 40.10 | 1.77 | 20.00 | 8.81 | 1.43 | 79605.81 |
| 22 | 7.14 | 2.13 | 45.99 | 1.41 | 20.14 | 8.68 | 1.42 | 80497.18 |
| 23 | 1.96 | 1.83 | 48.51 | 0.72 | 20.03 | 9.25 | 1.41 | 75594.79 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 3.37 | 3.45 | 47.15 | 1.16 | 19.04 | 9.60 | 1.44 | 81108.43 |
| 最大值 | 9.65 | 6.23 | 54.70 | 1.79 | 20.14 | 11.25 | 1.47 | 85700.73 |
| 發生時間 | 17 | 5 | 3 | 17 | 22 | 12 | | 13 |
| 最小值 | 0.17 | 1.80 | 34.95 | 0.69 | 17.66 | 8.68 | 1.41 | 73144.09 |
| 發生時間 | 12 | 18 | 13 | 8 | 3 | 22 | | 12 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.06 % | | 0.00 | 0.00 | -0.10 % |
| 全幅偏移(率) | 0.82 % | 0.37 % | -0.27 % | 0.43 % | | 0.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月23日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 4.58 | 2.77 | 52.23 | 2.96 | 17.99 | 10.34 | 1.33 | 81633.79 |
| 1 | 1.54 | 2.44 | 52.63 | 2.70 | 18.95 | 10.09 | 1.30 | 84955.49 |
| 2 | 3.32 | 2.25 | 52.24 | 2.92 | 19.25 | 10.04 | 1.32 | 85347.16 |
| 3 | 3.42 | 1.54 | 59.85 | 2.90 | 18.10 | 10.43 | 1.33 | 80942.62 |
| 4 | 3.46 | 1.75 | 48.68 | 2.92 | 17.25 | 10.11 | 1.34 | 84199.11 |
| 5 | 2.08 | 1.04 | 61.01 | 2.80 | 17.21 | 10.67 | 1.34 | 82381.17 |
| 6 | 4.34 | 2.57 | 53.81 | 3.23 | 15.74 | 10.69 | 1.34 | 81219.01 |
| 7 | 4.46 | 6.12 | 55.73 | 2.70 | 19.04 | 10.13 | 1.33 | 79737.07 |
| 8 | 6.13 | 8.99 | 44.16 | 2.67 | 19.28 | 9.59 | 1.38 | 85040.36 |
| 9 | 2.23 | 2.21 | 60.43 | 2.58 | 19.11 | 10.16 | 1.38 | 80071.28 |
| 10 | 4.63 | 5.43 | 42.27 | 6.64 | 18.55 | 9.23 | 1.33 | 86072.81 |
| 11 | 4.66 | 0.30 | 54.65 | 2.78 | 17.88 | 10.49 | 1.37 | 80324.83 |
| 12 | 2.14 | 0.67 | 60.44 | 2.71 | 17.41 | 11.06 | 1.40 | 76868.86 |
| 13 | 1.67 | 12.70 | 42.79 | 2.43 | 18.92 | 9.39 | 1.40 | 87572.02 |
| 14 | 3.04 | 1.34 | 60.48 | 2.71 | 16.66 | 10.51 | 1.37 | 82419.69 |
| 15 | 3.18 | 2.12 | 55.39 | 2.71 | 17.01 | 10.40 | 1.33 | 82754.43 |
| 16 | 4.54 | 3.29 | 54.64 | 2.84 | 16.08 | 10.52 | 1.32 | 81924.98 |
| 17 | 4.52 | 2.19 | 60.21 | 2.85 | 16.83 | 10.46 | 1.35 | 82733.18 |
| 18 | 6.50 | 1.82 | 59.17 | 3.00 | 17.96 | 10.31 | 1.37 | 82798.36 |
| 19 | 6.70 | 2.38 | 52.36 | 2.96 | 16.73 | 10.38 | 1.37 | 82759.16 |
| 20 | 5.42 | 4.44 | 55.18 | 3.12 | 15.65 | 10.42 | 1.36 | 80307.14 |
| 21 | 6.34 | 2.86 | 56.06 | 3.26 | 15.39 | 10.59 | 1.36 | 78686.11 |
| 22 | 7.12 | 2.92 | 62.30 | 3.24 | 16.58 | 10.36 | 1.36 | 81868.21 |
| 23 | 5.79 | 2.08 | 58.73 | 3.07 | 16.36 | 11.17 | 1.36 | 74765.57 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 4.24 | 3.18 | 54.81 | 3.03 | 17.50 | 10.31 | 1.35 | 81974.27 |
| 最大值 | 7.12 | 12.70 | 62.30 | 6.64 | 19.28 | 11.17 | 1.41 | 87572.02 |
| 發生時間 | 22 | 13 | 22 | 10 | 8 | 23 | | 13 |
| 最小值 | 1.54 | 0.30 | 42.27 | 2.43 | 15.39 | 9.23 | 1.29 | 74765.57 |
| 發生時間 | 1 | 11 | 10 | 13 | 21 | 10 | | 23 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.07 % | | 0.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 1.10 % | 0.48 % | -0.49 % | 0.28 % | | 0.33 | -0.03 | 0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |