

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月22日

報表日期: 114年05月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.90	5.25	53.22	2.34	17.14	10.51	1.04	82048.71
1	8.05	2.22	60.29	2.29	17.94	10.58	1.04	83417.11
2	8.14	2.61	55.04	2.34	17.93	10.44	1.05	86096.13
3	10.11	5.73	64.12	1.86	19.17	10.04	1.04	84496.08
4	8.57	1.43	61.38	2.51	17.51	10.16	1.04	85381.41
5	11.23	1.32	61.72	2.39	17.27	10.41	1.04	83916.72
6	8.17	2.07	55.28	3.07	16.69	10.47	1.02	85057.47
7	9.63	6.98	55.62	2.96	16.54	10.14	1.01	83658.30
8	8.00	1.17	63.26	2.61	17.04	10.19	1.02	84077.98
9	9.11	2.16	54.82	3.05	16.19	10.29	1.03	84001.00
10	7.02	1.78	46.69	2.71	16.60	10.28	1.04	85391.98
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	7.04	3.10	57.96	2.71	17.06	9.76	1.01	85679.64
16	4.00	3.07	60.81	1.94	18.17	9.08	1.00	84338.23
17	3.33	2.51	59.80	1.94	18.19	8.81	1.02	85530.86
18	6.04	3.32	59.25	1.97	19.07	8.77	1.01	85995.85
19	6.09	3.23	61.01	2.46	16.87	9.52	0.99	80306.45
20	4.83	1.63	62.39	2.65	16.32	9.26	0.99	81602.22
21	8.64	3.87	60.70	2.24	18.02	8.76	1.01	87223.41
22	5.99	1.46	53.90	1.75	18.15	9.46	1.01	83455.19
23	7.21	3.95	60.36	1.34	19.05	9.48	1.02	91687.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	7.46	2.94	58.38	2.36	17.55	9.82	1.02	84668.13
最 大 值	11.23	6.98	64.12	3.07	19.17	10.58	1.05	91687.92
發生時間	5	7	3	6	3	1		23
最 小 值	3.33	1.17	46.69	1.34	16.19	8.76	0.97	80306.45
發生時間	17	8	10	23	9	21		19
零點偏移(率)	-0.13 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.04 %	-0.02 %	0.04 %		0.10		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月22日

報表日期: 114年05月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.51	12.35	44.80	4.34	18.26	8.71	1.43	75671.98
1	6.84	8.90	49.63	2.97	20.35	10.04	1.41	68537.81
2	3.83	10.93	43.35	2.87	20.42	9.93	1.41	70569.24
3	11.06	6.99	42.32	2.99	20.36	10.26	1.39	68452.12
4	5.85	12.70	29.01	4.80	21.52	9.66	1.37	74728.71
5	6.70	7.62	54.35	2.09	17.61	10.01	1.38	70243.33
6	11.01	4.96	52.43	4.40	19.97	8.69	1.39	78168.11
7	11.01	6.06	43.18	3.10	18.43	9.27	1.38	80359.71
8	8.97	3.70	51.70	2.96	18.25	8.91	1.41	76470.73
9	7.64	2.36	52.25	3.06	19.34	8.72	1.42	77818.17
10	9.80	3.29	44.08	2.88	17.85	8.97	1.39	77083.46
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.37	82702.11
16	2.91	4.79	39.92	1.78	18.36	7.91	1.37	75249.13
17	2.96	3.90	42.54	2.69	18.00	8.04	1.42	75948.39
18	3.31	3.04	44.86	2.20	18.42	7.91	1.39	78133.11
19	0.83	4.78	51.91	3.83	19.24	8.03	1.37	72805.04
20	8.39	6.68	43.96	2.91	18.31	7.69	1.40	78045.53
21	8.20	7.75	46.25	1.76	19.11	7.38	1.37	77247.47
22	3.62	7.33	41.63	1.32	20.58	6.23	1.37	80605.60
23	2.18	4.58	56.43	2.13	19.01	7.88	1.37	82969.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	20
平 均 值	6.72	6.46	46.03	2.90	19.13	8.64	1.39	76090.44
最 大 值	12.51	12.70	56.43	4.80	21.52	10.26	1.43	82969.03
發生時間	0	4	23	4	4	3		23
最 小 值	0.83	2.36	29.01	1.32	17.61	6.23	1.34	68452.12
發生時間	19	9	4	22	5	22		3
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.10 %	-0.59 %	0.00 %		0.01		-0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	83.33 %
備註								