

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月27日

報表日期: 113年12月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.99	2.89	61.39	1.05	17.16	11.45	1.34	82920.89
1	8.96	3.05	63.54	1.08	19.47	10.76	1.34	86627.45
2	8.52	3.83	56.27	2.04	16.51	11.43	1.34	83557.60
3	8.61	5.58	61.65	1.73	16.41	11.71	1.34	81437.92
4	8.45	6.58	56.73	2.03	15.55	11.81	1.34	80311.17
5	13.93	4.04	56.57	2.50	15.02	11.88	1.30	79768.75
6	9.81	2.89	61.76	1.75	15.44	11.79	1.29	80061.86
7	9.51	2.84	58.09	1.48	16.19	11.82	1.29	80021.32
8	9.28	2.71	47.42	1.81	16.10	11.65	1.29	82534.16
9	11.05	2.75	51.93	1.38	16.47	11.59	1.30	82125.23
10	9.44	2.65	46.69	1.71	15.81	11.66	1.32	80745.01
11	9.31	2.91	48.59	2.49	14.67	11.89	1.33	79011.76
12	8.85	2.97	46.28	2.49	14.81	11.80	1.31	80612.38
13	8.13	2.90	50.50	1.92	15.66	11.86	1.33	79899.29
14	7.25	4.79	46.62	2.75	14.22	11.94	1.34	80828.61
15	10.96	7.47	46.20	2.59	14.04	11.90	1.33	77876.07
16	9.14	3.12	51.98	2.04	14.39	11.69	1.32	82877.34
17	9.36	2.99	58.26	1.70	15.22	11.50	1.32	82583.63
18	9.17	4.42	52.82	1.63	15.33	11.49	1.30	83540.76
19	12.05	7.92	56.57	2.86	14.77	11.15	1.29	81059.30
20	6.73	5.89	58.00	2.95	13.87	11.46	1.29	78742.65
21	8.18	3.31	58.11	1.88	15.20	11.30	1.29	78610.04
22	8.43	6.69	47.52	2.58	13.94	11.49	1.29	77253.02
23	9.65	5.14	47.65	2.26	13.78	11.95	1.29	73428.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.32	4.18	53.80	2.03	15.42	11.62	1.31	80684.76
最 大 值	13.93	7.92	63.54	2.95	19.47	11.95	1.34	86627.45
發生時間	5	19	1	20	1	23		1
最 小 值	6.73	2.65	46.20	1.05	13.78	10.76	1.29	73428.05
發生時間	20	10	15	0	23	1		23
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.16 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.70 %	0.86 %	0.04 %	0.42 %		-0.23		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年12月27日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月27日

報表日期: 113年12月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.37	2.77	54.09	1.44	16.35	10.14	1.48	79365.57
1	9.48	2.90	58.04	1.45	17.85	9.92	1.49	81980.14
2	9.99	2.57	52.80	2.64	15.26	10.35	1.49	74612.35
3	13.41	3.91	52.55	5.05	13.51	10.79	1.49	72369.08
4	7.22	3.65	53.42	3.06	12.02	11.26	1.48	71580.46
5	9.88	2.66	54.70	3.17	12.12	11.37	1.48	71966.78
6	8.38	2.81	55.02	2.77	13.31	11.10	1.48	74243.56
7	11.44	4.20	49.77	3.29	14.66	10.74	1.49	70478.42
8	8.67	3.96	47.93	2.77	15.94	10.28	1.50	73202.88
9	9.38	4.63	44.69	3.66	15.83	10.12	1.51	76730.29
10	5.17	4.32	46.04	2.84	14.55	10.28	1.50	74211.37
11	11.90	7.24	44.54	3.19	14.07	10.26	1.51	73013.31
12	9.49	1.23	44.81	1.76	15.11	10.30	1.52	71079.59
13	8.46	2.56	46.33	2.00	15.04	10.09	1.52	73335.71
14	10.77	5.31	44.11	3.07	13.82	10.16	1.51	71131.40
15	13.25	3.26	38.29	1.77	14.26	10.11	1.50	73373.96
16	11.97	2.36	39.75	1.18	13.85	10.08	1.49	75045.00
17	8.51	2.95	47.55	0.97	15.48	9.62	1.49	75573.72
18	9.80	1.82	57.16	0.93	15.17	10.14	1.50	76926.13
19	9.29	2.62	51.26	2.65	17.92	9.35	1.51	82015.15
20	7.75	2.73	41.13	3.17	15.12	9.70	1.51	70868.57
21	10.07	2.16	37.70	2.88	16.13	9.20	1.50	73793.65
22	7.19	1.24	40.98	1.79	16.29	9.38	1.50	72380.66
23	7.38	4.61	48.87	1.99	15.98	9.49	1.50	72932.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.63	3.27	47.98	2.48	14.99	10.18	1.50	74258.76
最 大 值	13.41	7.24	58.04	5.05	17.92	11.37	1.52	82015.15
發生時間	3	11	1	3	19	5		19
最 小 值	5.17	1.23	37.70	0.93	12.02	9.20	1.48	70478.42
發生時間	10	12	21	18	4	21		7
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.31 %	-0.63 %	0.11 %		-0.11		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								