

報表日期: 114年09月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.87	13.80	64.49	2.67	15.71	11.55	1.20	77880.71
1	5.74	14.59	64.61	3.06	15.90	10.87	1.19	83637.39
2	11.81	14.22	60.94	3.95	13.85	11.67	1.18	78685.38
3	1.98	11.97	61.36	3.62	14.55	12.00	1.18	76603.95
4	0.13	14.34	64.39	2.79	15.56	11.66	1.18	79295.67
5	0.14	14.25	52.46	1.85	16.16	12.20	1.19	72449.32
6	0.43	14.03	45.42	3.28	16.79	11.16	1.19	82857.81
7	2.55	13.13	59.38	3.91	16.06	11.50	1.19	80444
8	6.74	14.38	60.77	4.81	15.78	11.42	1.20	80570.54
9	4.14	13.49	52.90	4.48	16.18	11.07	1.18	75563.51
10	5.64	12.72	52.39	4.36	16.12	11.11	1.18	75466.1
11	5.36	13.55	50.53	3.97	16.85	10.94	1.18	77631.61
12	4.64	13.31	50.60	4.16	16.23	11.15	1.18	77105.47
13	6.29	13.27	53.32	4.88	15.15	11.53	1.18	75363.62
14	4.59	13.47	57.99	2.70	14.44	11.90	無效	72375.63
15	9.05	13.93	60.50	3.10	14.66	12.03	1.19	71174.27
16	14.14	13.78	63.87	2.97	14.37	12.05	1.19	77788.26
17	9.00	13.41	58.19	1.80	16.50	11.47	1.21	81306.74
18	11.46	12.78	53.52	2.21	16.07	11.17	1.22	83890.48
19	12.39	12.80	56.28	2.77	14.26	11.59	1.22	81568.64
20	9.62	13.06	53.83	2.81	14.70	11.53	1.20	81457.83
21	7.40	12.94	52.71	2.29	15.14	11.61	1.20	80383.83
22	11.82	12.89	54.82	2.51	15.47	11.52	1.21	81149.82
23	5.88	13.03	62.38	2.87	16.37	11.41	1.21	81233.8
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	6.37	13.46	56.99	3.24	15.54	11.50	1.19	78578.52
最 大 值	14.14	14.59	64.61	4.88	16.85	12.20	1.23	83890.48
發生時間	16	1	1	13	11	5		18
最 小 值	0.13	11.97	45.42	1.80	13.85	10.87	1.15	71174.27
發生時間	4	3	6	17	2	1		15
零點偏移(率)	-0.29 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.77 %	0.04 %	-0.53 %		0.24		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	2.98	12.26	61.38	2.89	15.73	11.11	0.97	80567.11
1	3.17	12.71	56.30	2.53	17.09	10.92	0.97	79172.32
2	3.09	10.31	62.92	2.06	16.62	10.90	0.96	80553.86
3	3.02	7.91	64.79	2.67	15.81	10.94	0.96	79832.29
4	3.02	12.56	57.68	2.75	15.73	11.18	0.97	79789.01
5	3.05	11.96	52.16	2.67	16.36	10.74	0.97	81938.37
6	2.77	12.71	60.45	3.76	15.36	11.22	0.98	77036.97
7	2.44	12.57	56.34	2.23	16.53	11.09	1.00	77625.59
8	2.40	12.62	52.41	2.12	17.44	10.62	0.99	80312.87
9	2.20	12.97	56.43	3.15	16.03	11.37	0.99	77972.91
10	2.04	13.75	55.85	3.60	15.53	11.57	0.98	74995.43
11	1.86	13.67	44.57	2.29	15.05	11.09	0.98	76961.6
12	1.90	11.33	41.09	1.52	15.45	10.98	0.98	79298.5
13	2.21	17.30	58.96	3.21	15.12	12.13	0.98	72303.26
14	2.02	13.04	42.78	3.30	15.77	11.62	無效	74116.6
15	1.49	14.57	48.77	4.15	13.96	11.97	0.97	71355.23
16	2.08	13.70	42.98	3.56	14.87	11.39	0.97	78533.59
17	2.74	14.55	60.79	3.21	14.61	13.03	1.08	67037.76
18	2.33	13.07	48.72	2.40	16.38	10.69	0.99	82678.19
19	2.13	13.96	61.99	2.94	15.60	10.60	0.98	85681.49
20	2.57	13.03	59.60	2.06	17.12	10.49	0.99	84809.93
21	2.79	12.97	63.47	1.38	17.63	10.43	0.99	85225.4
22	3.20	13.78	47.24	1.09	16.10	11.09	0.98	76694.84
23	3.23	13.24	54.24	1.05	16.70	11.10	0.98	79545.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	2.53	12.94	54.66	2.61	15.94	11.18	0.98	78501.60
最 大 值	3.23	17.30	64.79	4.15	17.63	13.03	1.27	85681.49
發生時間	23	13	3	15	21	17		19
最 小 值	1.49	7.91	41.09	1.05	13.96	10.43	0.94	67037.76
發生時間	15	3	12	23	15	21		17
零點偏移(率)	-0.31 %	-0.01 %	-0.23 %	-0.01 %		-0.06		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.27 %	-0.51 %	-0.20 %	-0.31 %		0.12		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月12日

報表日期: 114年09月12日

[illegible]