

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月07日

報表日期: 113年08月07日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.25	3.01	62.89	1.84	17.81	11.62	0.97	80164.86
1	4.90	3.24	64.08	1.42	19.55	11.27	0.97	81984.55
2	5.88	3.22	62.98	1.62	18.48	11.32	0.97	82647.06
3	7.20	7.47	60.79	1.79	17.22	11.71	0.97	80362.44
4	8.05	8.20	60.02	1.82	17.93	11.59	0.97	80684.52
5	1.17	4.60	49.34	0.94	18.64	11.71	0.97	83373.71
6	5.91	5.62	49.22	2.11	17.72	11.38	0.97	83056.00
7	9.44	4.96	60.80	2.53	17.59	11.55	1.01	81850.51
8	6.24	2.99	56.28	2.93	16.16	11.82	0.98	79713.82
9	3.07	3.68	50.97	2.67	15.52	11.86	0.96	77093.61
10	7.00	4.12	52.27	2.96	15.68	11.78	0.97	77995.01
11	6.67	3.07	50.44	2.38	16.47	11.75	0.97	77208.33
12	6.84	2.68	68.31	1.25	18.71	11.59	0.97	79473.23
13	8.33	3.05	65.86	1.51	17.89	12.11	0.95	76723.32
14	7.91	2.54	55.95	1.60	18.34	11.38	0.97	82459.20
15	8.89	2.63	46.02	2.22	17.51	11.45	0.97	82422.06
16	9.09	2.91	42.16	1.93	17.89	11.18	0.96	84252.03
17	10.95	4.22	41.20	1.98	17.07	11.33	0.96	83431.20
18	11.07	3.28	39.83	3.32	16.81	11.40	0.96	82346.26
19	10.97	3.00	38.99	2.05	16.87	11.63	0.96	79426.74
20	11.04	3.12	44.20	2.78	17.10	11.60	0.97	81532.39
21	6.67	4.51	46.13	1.87	17.09	11.55	0.96	81291.17
22	9.13	5.02	49.56	3.09	16.74	11.69	0.95	79413.40
23	8.79	7.57	43.65	2.99	15.72	11.77	0.96	77677.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.64	4.11	52.58	2.15	17.35	11.59	0.97	80690.94
最 大 值	11.07	8.20	68.31	3.32	19.55	12.11	1.08	84252.03
發生時間	18	4	12	18	1	13		16
最 小 值	1.17	2.54	38.99	0.94	15.52	11.18	0.94	76723.32
發生時間	5	14	19	5	9	16		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.08 %	-0.26 %	-0.01 %		0.01		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月07日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月07日

[illegible]