

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月19日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月19日

報表日期: 114年01月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.60	3.21	55.79	1.83	14.27	11.50	1.50	77619.60
1	4.42	2.85	56.04	1.27	15.85	11.20	1.50	78709.63
2	7.67	5.64	54.11	2.16	14.54	10.97	1.50	82480.73
3	1.44	5.15	56.17	2.04	13.64	11.39	1.48	79411.67
4	6.30	1.66	59.84	1.94	13.98	11.41	1.48	79597.62
5	13.89	3.29	55.46	3.70	14.51	11.04	1.48	81888.95
6	17.65	6.34	51.64	4.50	14.11	11.15	1.48	78599.72
7	11.28	3.67	47.92	3.24	13.55	10.80	1.49	73765.35
8	15.88	2.95	48.77	2.90	14.18	11.21	1.50	80189.32
9	12.25	4.42	46.05	3.90	13.19	11.44	1.49	78030.59
10	12.26	1.68	48.07	3.19	14.06	11.25	1.50	80511.57
11	12.96	4.24	47.63	1.94	14.53	11.20	1.51	80285.22
12	12.24	4.21	52.73	1.65	14.67	11.13	1.50	80386.06
13	11.21	6.14	59.56	3.54	14.52	11.07	1.51	80264.51
14	11.19	1.44	59.60	3.27	14.05	11.42	1.51	77539.71
15	11.82	3.19	59.89	2.95	14.88	11.30	1.51	78288.23
16	10.09	4.28	60.20	2.75	14.94	11.11	1.52	80038.66
17	13.15	7.17	61.18	3.13	16.26	10.66	1.52	82659.89
18	11.11	3.50	59.83	2.19	14.46	11.28	1.50	79073.99
19	10.31	2.69	60.83	3.19	14.57	11.23	1.51	79464.25
20	9.49	3.75	56.88	3.40	14.49	11.04	1.49	77878.47
21	10.12	5.84	59.00	3.14	14.63	10.95	1.48	78659.90
22	10.09	4.57	58.57	2.54	14.17	11.10	1.48	77506.37
23	10.04	1.86	55.19	1.80	14.15	11.32	1.50	77473.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.73	3.91	55.46	2.76	14.42	11.17	1.50	79180.16
最 大 值	17.65	7.17	61.18	4.50	16.26	11.50	1.52	82659.89
發生時間	6	17	17	6	17	0		17
最 小 值	1.44	1.44	46.05	1.27	13.19	10.66	1.48	73765.35
發生時間	3	14	9	1	9	17		7
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.17 %	0.02 %	0.13 %		-0.15		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								