

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月20日

報表日期: 114年07月20日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.14	7.69	62.18	1.77	17.48	11.55	1.32	80450.57
1	4.19	9.34	54.04	2.82	16.47	12.04	1.34	76746.24
2	2.02	9.11	53.35	2.03	17.45	11.94	1.33	76931.92
3	2.71	8.73	49.12	2.86	16.23	11.78	1.33	78991.36
4	4.41	9.74	50.29	3.52	16.24	11.74	1.32	79524.47
5	7.88	9.46	50.21	2.07	15.55	12.10	1.34	77522.78
6	8.16	9.31	52.89	1.62	16.12	11.87	1.34	78871.83
7	8.32	9.18	53.91	1.22	17.22	11.64	1.34	79768.06
8	8.00	9.33	55.75	1.32	16.97	11.71	1.34	79517.39
9	10.45	9.81	54.31	1.82	16.62	11.57	1.34	81213.18
10	7.82	9.08	51.61	1.57	15.89	11.87	1.34	78968.77
11	8.94	9.22	52.94	3.03	15.68	11.81	1.35	79988.66
12	3.45	9.91	59.61	1.80	17.98	11.43	1.34	80813.64
13	6.12	8.95	50.72	2.41	17.20	11.49	1.34	81362.27
14	8.49	9.01	49.34	2.55	16.81	11.68	1.35	79623.97
15	9.32	9.35	48.67	2.85	16.27	11.91	1.35	77761.41
16	6.60	10.87	61.90	2.00	16.83	11.96	1.34	76989.18
17	7.68	8.90	59.36	2.18	16.85	11.54	1.33	80731.67
18	2.71	9.57	62.37	0.77	19.01	11.61	1.34	78066.33
19	4.09	10.20	55.61	1.61	17.99	11.60	1.33	78987.91
20	4.08	9.07	64.26	1.28	18.54	11.16	1.33	82354.46
21	2.49	10.48	54.80	3.24	15.10	12.29	1.31	75576.22
22	2.32	9.98	48.17	3.06	15.70	11.90	1.33	78398.30
23	5.37	9.67	49.42	3.19	15.69	11.90	1.34	78611.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.86	9.41	54.37	2.19	16.75	11.75	1.34	79073.85
最 大 值	10.45	10.87	64.26	3.52	19.01	12.29	1.36	82354.46
發生時間	9	16	20	4	18	21		20
最 小 值	2.02	7.69	48.17	0.77	15.10	11.16	1.31	75576.22
發生時間	2	0	22	18	21	20		21
零點偏移(率)	-0.11 %	0.01 %	-0.25 %	-0.04 %		-0.20		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.83 %	-0.09 %	0.12 %	0.11 %		-0.34		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月20日

報表日期: 114年07月20日

[illegible]