

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.48 %	0.50 %	0.17 %	0.06 %		0.14	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.71	6.77	49.75	1.55	22.35	8.47	1.46	93841.47
1	7.41	6.12	55.21	1.25	22.47	8.32	1.46	96619.49
2	5.69	1.22	46.38	1.40	20.91	9.62	1.46	85732.69
3	7.65	3.61	39.29	1.70	21.01	8.90	1.46	95146.71
4	9.01	7.52	39.24	3.14	20.20	9.04	1.46	90992.41
5	7.24	1.45	51.20	1.44	20.81	9.17	1.45	89026.31
6	2.23	2.75	40.47	1.17	19.50	9.48	1.46	89794.61
7	3.75	3.17	34.60	1.32	20.99	9.10	1.45	89534.26
8	6.43	1.65	41.80	1.51	21.56	9.14	1.46	91128.81
9	8.84	2.07	40.91	1.88	20.68	9.07	1.48	93190.61
10	10.44	3.36	45.59	2.06	20.07	9.32	1.47	91816.37
11	7.16	1.54	52.42	1.82	19.33	9.69	1.45	89687.45
12	4.11	2.00	46.70	1.37	19.76	9.64	1.47	89580.42
13	8.46	3.14	49.80	1.90	20.42	9.21	1.48	92616.90
14	10.46	3.63	46.34	2.30	18.56	9.74	1.46	88614.60
15	6.14	4.29	49.90	1.58	19.74	9.46	1.47	90002.85
16	8.67	6.34	43.53	3.16	20.21	9.29	1.48	89975.27
17	9.58	1.94	51.39	2.17	18.52	9.94	1.45	88146.50
18	9.32	2.13	55.07	1.74	18.99	9.66	1.44	89915.50
19	8.42	3.46	37.35	1.84	19.18	9.50	1.48	88652.94
20	7.39	3.72	44.09	1.61	19.96	9.26	1.49	87837.79
21	3.93	2.30	60.30	0.95	21.84	8.73	1.48	89233.56
22	1.56	11.39	33.95	3.06	25.74	7.00	1.48	95669.74
23	2.17	4.34	24.77	2.45	22.51	7.89	1.47	85211.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.78	3.75	45.00	1.85	20.64	9.11	1.46	90498.69
最大值	10.46	11.39	60.30	3.16	25.74	9.94	1.50	96619.49
發生時間	14	22	21	16	22	17		1
最小值	1.56	1.22	24.77	0.95	18.52	7.00	1.43	85211.28
發生時間	22	2	23	21	17	22		23
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.01 %	-0.26 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.02 %	0.16 %	-0.11 %	0.12 %		0.14	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.02	1.67	48.81	2.11	17.38	11.07	1.38	81669.67
1	8.26	1.31	56.94	2.13	17.47	10.81	1.38	84445.37
2	8.33	2.76	54.79	2.12	18.08	10.25	1.38	89200.84
3	5.62	1.94	54.30	2.06	18.18	10.38	1.38	87663.38
4	7.49	2.77	56.04	2.18	17.18	10.43	1.38	87929.48
5	7.31	1.47	61.99	2.23	18.09	10.40	1.38	89944.74
6	5.17	1.72	57.26	2.10	19.05	10.46	1.38	87468.92
7	4.83	10.13	56.84	1.63	19.27	10.32	1.38	83368.49
8	7.10	9.08	43.05	2.04	18.07	9.98	1.39	91226.59
9	7.66	4.23	44.48	1.66	18.53	10.05	1.38	90226.80
10	6.13	3.66	53.00	1.70	18.21	10.76	1.38	84487.35
11	8.57	3.36	49.53	1.77	17.28	10.50	1.40	88307.90
12	8.57	4.20	49.35	1.95	16.77	10.51	1.38	86510.57
13	7.13	3.36	51.57	1.97	16.26	10.69	1.38	84419.78
14	9.58	3.32	50.93	2.10	16.19	10.64	1.38	84779.05
15	9.92	4.25	52.80	2.19	16.14	10.72	1.38	85986.57
16	9.91	2.49	62.17	1.91	17.88	10.70	1.38	85855.30
17	11.49	4.71	48.41	1.75	17.88	10.21	1.38	89110.09
18	9.29	4.72	51.76	1.60	17.64	10.34	1.38	89575.27
19	9.50	7.12	44.84	1.82	16.09	10.58	1.38	85138.92
20	10.01	3.01	54.84	1.82	17.92	10.32	1.38	89089.08
21	6.21	2.59	62.36	1.45	20.32	9.92	1.38	88083.38
22	3.81	9.39	30.88	4.48	23.43	8.19	1.38	94755.08
23	8.00	8.93	29.31	4.75	24.78	無效	1.39	112638.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	23	24	24
平均值	7.70	4.26	51.09	2.15	18.25	10.36	1.38	88411.72
最大值	11.49	10.13	62.36	4.75	24.78	11.07	1.41	112638.61
發生時間	17	7	21	23	23	0		23
最小值	3.81	1.31	29.31	1.45	16.09	8.19	1.36	81669.67
發生時間	22	1	23	21	19	22		0
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.27 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.45 %	0.44 %	0.00 %	0.33 %		0.11	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								