

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月03日

報表日期: 113年12月03日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月03日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.86	1.88	59.56	1.80	16.02	10.54	0.90	85783.56
1	4.84	2.58	50.85	2.70	15.41	10.92	0.90	82809.92
2	3.21	2.31	61.44	1.69	15.42	11.17	0.90	80719.49
3	6.04	4.25	50.78	2.47	14.91	10.87	0.89	83640.33
4	8.84	1.92	63.46	2.66	14.50	11.25	0.89	82909.47
5	10.79	5.72	58.26	3.61	13.74	11.38	0.88	81261.27
6	10.11	5.03	61.24	3.50	12.82	11.65	0.90	78716.51
7	6.62	2.37	58.16	2.92	13.27	11.40	0.90	81243.11
8	6.81	1.59	54.81	2.63	13.87	11.00	0.92	83725.89
9	8.36	0.91	55.83	3.74	13.05	11.54	0.92	82061.90
10	4.95	2.32	44.64	3.19	13.08	11.18	0.90	79481.42
11	2.48	2.11	41.16	4.31	13.05	11.11	0.90	78629.65
12	5.83	0.92	52.11	0.59	14.28	11.05	0.90	84706.86
13	6.87	2.74	50.62	1.84	14.20	11.19	0.89	82771.00
14	3.64	1.52	45.63	3.22	13.66	11.23	0.90	80964.51
15	3.10	2.64	51.45	2.48	14.06	11.23	0.90	81862.30
16	4.69	1.54	51.24	2.47	14.01	11.16	0.92	83385.27
17	3.72	1.63	56.96	1.64	16.10	10.87	0.92	84201.19
18	9.40	1.36	62.90	2.62	15.41	10.48	0.90	88827.51
19	6.44	4.11	51.88	3.04	13.34	11.07	0.90	84408.69
20	6.83	6.30	48.44	1.52	12.68	11.29	0.90	81179.02
21	7.24	4.43	52.22	2.74	13.30	11.31	0.90	80850.70
22	9.39	2.29	61.41	2.19	13.91	11.10	0.90	84903.24
23	7.85	1.51	63.58	1.62	14.99	10.94	0.90	84733.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.50	2.67	54.53	2.55	14.13	11.12	0.90	82657.33
最 大 值	10.79	6.30	63.58	4.31	16.10	11.65	0.94	88827.51
發生時間	5	20	23	11	17	6		18
最 小 值	2.48	0.91	41.16	0.59	12.68	10.48	0.88	78629.65
發生時間	11	9	11	12	20	18		11
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.09 %	0.95 %	0.29 %	0.24 %		0.11		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.40	3.92	52.93	0.71	16.37	10.19	1.67	76027.92
1	10.26	2.96	53.58	1.05	16.71	10.17	1.67	77712.10
2	10.24	2.00	64.39	1.65	15.48	10.23	1.67	77348.91
3	10.91	2.48	60.30	1.56	15.27	10.35	1.67	77388.69
4	9.93	1.39	65.35	1.42	15.41	10.39	1.68	78802.85
5	10.41	3.48	63.56	1.58	15.38	10.37	1.69	78744.79
6	9.85	2.48	60.71	1.66	14.71	10.52	1.69	77193.53
7	8.95	2.70	48.89	1.62	14.78	10.39	1.68	73499.46
8	9.50	3.32	33.89	1.31	15.70	9.79	1.69	73121.79
9	13.83	1.73	41.40	2.57	14.64	10.90	1.67	73626.43
10	12.03	7.00	43.24	1.36	14.01	10.67	1.65	73450.20
11	8.73	2.60	44.09	1.69	14.13	10.71	1.64	72668.64
12	9.62	2.59	44.24	1.45	15.20	10.34	1.64	75900.44
13	9.35	2.69	44.09	1.13	15.60	10.39	1.65	75667.76
14	13.19	3.20	42.17	1.85	16.08	10.10	1.67	79178.64
15	9.28	4.66	43.48	2.12	14.06	10.64	1.66	75986.12
16	10.56	5.79	44.78	2.88	14.19	10.52	1.65	74662.76
17	10.27	1.68	51.11	1.51	15.36	10.66	1.66	78778.93
18	10.75	5.35	44.85	0.96	17.08	10.06	1.68	82443.10
19	10.51	3.86	47.01	1.34	15.83	10.19	1.69	82337.22
20	11.02	5.87	39.39	1.55	16.48	9.65	1.68	80708.48
21	10.76	7.73	38.05	1.66	15.26	9.94	1.69	74877.76
22	12.96	1.50	51.23	2.75	14.56	10.24	1.68	73108.71
23	11.44	3.39	58.15	2.14	14.75	10.33	1.67	73845.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.57	3.52	49.20	1.65	15.29	10.32	1.67	76545.04
最 大 值	13.83	7.73	65.35	2.88	17.08	10.90	1.74	82443.10
發生時間	9	21	4	16	18	9		18
最 小 值	8.73	1.39	33.89	0.71	14.01	9.65	1.64	72668.64
發生時間	11	4	8	0	10	20		11
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.18 %	0.03 %	0.19 %		0.23		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								