

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月24日

報表日期: 113年08月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.46	2.47	58.85	0.22	16.70	11.24	1.43	77761.53
1	1.73	2.92	54.83	0.35	17.83	11.00	1.43	78811.39
2	5.93	2.56	58.23	0.52	15.30	11.49	1.43	76253.35
3	3.49	3.68	61.16	0.89	14.71	11.47	1.43	76509.53
4	6.79	2.47	56.67	0.77	14.92	11.48	1.43	77283.92
5	5.17	2.72	56.24	0.54	15.49	11.38	1.43	78293.85
6	1.16	2.73	57.23	0.59	15.28	11.51	1.43	77194.58
7	6.28	2.34	55.05	1.72	15.46	11.51	1.52	80782.36
8	5.79	2.45	54.19	0.74	15.32	11.34	1.52	75849.15
9	12.32	3.18	54.04	1.13	14.98	11.35	1.53	75874.47
10	10.19	4.15	57.78	1.06	14.83	11.55	1.51	74014.81
11	10.14	2.22	60.40	0.47	15.82	11.32	1.50	76298.43
12	7.23	2.15	58.29	0.79	15.64	11.42	1.54	74967.92
13	13.01	2.75	55.15	0.64	15.93	11.14	1.52	76238.66
14	12.86	2.07	53.72	0.64	16.13	11.05	1.52	77008.04
15	4.35	2.42	52.89	0.86	14.18	12.42	1.48	68431.59
16	8.58	2.26	53.03	0.41	16.89	10.98	1.51	76007.90
17	11.66	1.94	57.55	0.48	15.91	11.17	1.52	73847.35
18	7.47	2.40	53.35	0.26	16.91	11.09	1.53	77301.87
19	9.51	3.48	62.72	0.21	17.06	11.74	1.52	73201.39
20	2.16	3.18	51.70	0.20	16.75	11.21	1.51	77835.06
21	4.88	2.76	52.31	0.42	17.41	10.95	1.50	79348.42
22	10.09	2.71	64.45	0.37	17.05	11.23	1.50	77805.52
23	0.90	2.68	59.88	0.25	16.88	11.13	1.52	78440.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.92	2.70	56.65	0.61	15.97	11.34	1.49	76473.41
最 大 值	13.01	4.15	64.45	1.72	17.83	12.42	1.57	80782.36
發生時間	13	10	22	7	1	15		7
最 小 值	0.90	1.94	51.70	0.20	14.18	10.95	1.42	68431.59
發生時間	23	17	20	20	15	21		15
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.31 %	0.05 %	0.05 %		0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								