

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.92	11.35	46.25	1.68	15.28	11.34	1.30	83218.99
1	10.91	14.47	32.33	2.61	15.83	10.78	1.29	87558.68
2	8.85	12.09	48.19	3.10	14.90	11.42	1.29	83145.57
3	5.16	12.01	56.04	2.59	14.80	11.64	1.29	81613.24
4	6.82	11.91	65.75	3.14	14.85	11.67	1.29	80986.08
5	8.82	14.23	47.75	4.48	15.07	11.65	1.27	79544.38
6	4.31	13.58	65.05	4.15	14.46	11.59	1.27	82306.21
7	4.45	13.80	40.99	3.28	13.76	11.98	1.27	79203.67
8	8.87	15.71	28.76	2.49	14.88	11.33	1.29	83856.59
9	2.78	14.77	38.75	2.44	13.94	11.72	1.29	81706.61
10	1.75	14.29	57.53	1.54	14.61	11.45	1.30	83162.86
11	0.98	15.67	50.32	1.39	13.66	11.81	1.27	80543.24
12	6.04	14.89	39.89	1.32	12.20	12.95	1.27	70003.57
13	6.87	15.07	46.49	1.71	11.72	13.17	1.29	67823.05
14	1.47	15.61	54.28	1.06	11.97	13.43	1.29	65518.99
15	5.75	14.26	42.49	1.18	13.26	12.55	1.29	73171.24
16	11.55	12.20	52.74	1.44	14.14	11.94	1.28	78673.27
17	11.68	12.60	49.08	2.51	14.37	11.42	1.27	82982.40
18	9.69	11.90	53.62	3.08	13.56	11.73	1.29	81443.84
19	5.34	12.19	55.81	2.33	16.43	11.43	1.29	81287.73
20	9.13	11.81	53.54	3.22	14.56	11.67	1.29	81176.84
21	11.85	12.22	48.05	2.79	15.08	11.70	1.29	80404.86
22	10.83	11.95	50.27	2.99	15.27	11.57	1.28	81215.22
23	15.07	12.51	53.89	3.44	13.70	12.27	1.28	76479.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.29	13.38	49.08	2.50	14.26	11.84	1.28	79459.46
最 大 值	15.07	15.71	65.75	4.48	16.43	13.43	1.31	87558.68
發生時間	23	8	4	5	19	14		1
最 小 值	0.98	11.35	28.76	1.06	11.72	10.78	1.25	65518.99
發生時間	11	0	8	14	13	1		14
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	0.32 %	0.06 %	-0.27 %	0.00 %		0.11	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	6.69	15.05	52.75	4.72	12.59	12.33	1.23	63291.24
13	11.62	15.31	55.36	3.87	11.83	12.51	1.23	60716.10
14	13.33	13.75	49.81	1.39	12.33	11.99	1.23	61636.07
15	15.67	12.45	43.27	1.15	14.47	10.92	1.23	65792.29
16	13.87	11.42	37.33	1.37	14.33	10.23	1.23	73540.71
17	14.18	11.67	47.65	1.23	14.52	10.21	1.23	75778.06
18	12.40	11.32	57.17	3.35	15.88	10.15	1.23	74464.38
19	12.58	11.47	59.46	3.47	15.32	10.46	1.23	73278.57
20	10.55	11.45	57.02	3.16	15.36	10.36	1.23	72843.37
21	10.33	12.23	52.67	3.46	12.76	11.12	1.23	72191.10
22	13.46	11.88	47.92	2.25	14.01	10.79	1.23	74486.53
23	11.30	13.46	48.93	3.02	14.83	10.23	1.24	73072.89
監測時數	12	12	12	12	12	12	12	12
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	12	12	12	12	12	12	12	12
平 均 值	12.17	12.62	50.78	2.70	14.02	10.94	1.23	70090.94
最 大 值	15.67	15.31	59.46	4.72	15.88	12.51	1.24	75778.06
發生時間	15	13	19	12	18	13		17
最 小 值	6.69	11.32	37.33	1.15	11.83	10.15	1.23	60716.10
發生時間	12	18	16	15	13	18		13
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.52 %	0.14 %	-0.28 %	0.64 %		0.11	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								