

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月21日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.96	3.02	47.33	0.75	18.31	10.27	1.02	92134.84
1	12.58	5.63	48.10	0.69	19.29	9.75	1.02	95879.81
2	9.80	4.18	48.61	0.88	17.55	10.27	1.02	93112.02
3	11.18	5.69	54.01	1.15	17.65	10.44	1.02	91676.92
4	13.82	9.50	49.31	0.81	19.32	9.87	1.02	94815.34
5	11.79	7.18	52.97	0.91	18.19	10.58	1.02	89802.76
6	8.75	4.69	41.71	0.70	17.02	10.83	1.04	88756.68
7	9.87	5.82	49.79	0.51	17.43	10.80	1.03	89173.99
8	10.08	3.59	44.98	0.97	16.54	10.76	1.02	90360.83
9	7.94	4.57	54.07	0.54	17.11	11.08	1.01	86625.87
10	9.53	2.54	63.31	0.72	16.74	11.14	1.01	86773.99
11	9.00	2.56	55.02	0.62	16.39	11.06	1.02	87811.44
12	10.19	4.17	60.50	0.87	16.06	11.00	1.02	88504.73
13	9.77	4.24	55.28	0.73	16.15	10.88	1.02	89423.98
14	9.15	10.79	45.09	0.91	16.94	10.87	1.02	88608.51
15	8.83	4.54	47.94	1.10	15.72	11.62	1.03	83506.67
16	9.45	4.35	52.44	0.44	16.80	11.25	1.04	86070.02
17	9.12	4.84	41.07	0.83	16.31	10.73	1.05	90541.56
18	8.04	4.30	45.85	1.19	16.30	11.90	1.05	80608.21
19	6.47	4.58	49.46	0.22	18.76	11.74	1.05	79901.47
20	5.56	3.50	44.72	0.27	20.03	10.30	1.05	90639.23
21	9.70	1.07	33.19	0.43	20.26	10.02	1.02	92847.57
22	9.27	6.57	56.39	0.25	19.00	11.05	1.02	85488.16
23	8.89	7.08	47.01	0.21	19.62	11.00	1.02	85356.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.53	4.96	49.51	0.70	17.65	10.80	1.03	88684.20
最大值	13.82	10.79	63.31	1.19	20.26	11.90	1.08	95879.81
發生時間	4	14	10	18	21	18		1
最小值	5.56	1.07	33.19	0.21	15.72	9.75	1.00	79901.47
發生時間	20	21	21	23	15	1		19
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.09		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	2.78 %	0.80 %	1.33 %		0.15		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	9.63	8.86	51.06	3.99	13.95	11.84	0.92	81756.07
7	8.82	10.41	48.10	4.57	12.71	11.81	0.88	83253.24
8	10.27	6.19	58.92	4.93	13.53	11.90	0.87	82797.26
9	9.14	7.03	61.01	5.90	12.28	12.44	0.86	76973.17
10	7.10	8.39	48.44	4.54	11.41	10.48	0.85	98136.35
11	9.86	11.05	48.00	2.32	10.53	10.15	0.83	99964.01
12	9.23	6.71	53.40	1.27	11.14	9.71	0.83	103008.48
13	6.31	3.10	52.32	2.86	11.75	8.78	0.83	109884.23
14	7.36	11.51	63.67	4.59	11.54	13.02	0.84	72420.01
15	5.76	9.08	53.72	6.55	11.10	12.89	0.85	72908.57
16	7.34	5.32	54.60	5.07	11.85	12.73	0.85	73499.02
17	5.44	4.85	54.31	4.98	11.32	12.85	0.86	73715.43
18	8.50	4.12	56.05	5.18	11.83	12.81	0.88	73241.55
19	7.99	1.67	51.85	3.84	14.20	12.08	0.88	74638.51
20	4.94	3.88	45.80	3.12	15.10	11.49	0.84	74995.64
21	0.73	6.59	52.12	2.63	14.33	11.84	0.85	75347.32
22	4.61	8.85	61.18	2.89	14.17	11.88	0.89	83446.73
23	4.50	6.76	60.71	1.51	14.91	12.17	0.91	82567.17
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	4	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	7.09	6.91	54.18	3.93	12.65	11.72	0.86	82919.60
最大值	10.27	11.51	63.67	6.55	15.10	13.02	0.92	109884.23
發生時間	8	14	14	15	20	14		13
最小值	0.73	1.67	45.80	1.27	10.53	8.78	0.83	72420.01
發生時間	21	19	20	12	11	13		14
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	-3.23 %	0.25 %	-0.11 %	0.01 %		0.15		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月21日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.03		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.64 %	-0.83 %	-0.03 %		0.25		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								