

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月23日

報表日期: 114年01月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	9.08	2.59	52.32	1.60	16.67	11.66	1.26	81144.00
1	9.52	3.29	41.50	2.59	15.81	11.80	1.26	80438.10
2	9.81	2.98	49.34	1.40	17.44	11.50	1.26	82101.75
3	9.68	3.06	47.03	1.27	16.91	11.36	1.25	83534.05
4	9.17	2.70	53.13	0.73	18.29	10.89	1.27	86281.24
5	2.00	3.33	49.95	0.43	18.41	11.06	1.29	87733.27
6	6.66	3.37	52.94	0.78	17.97	11.46	1.29	81765.82
7	8.17	2.73	60.81	0.78	17.69	11.05	1.29	84968.52
8	9.18	2.96	47.01	1.39	17.10	11.31	1.29	83741.29
9	9.88	3.03	32.49	1.41	15.78	11.61	1.29	81556.38
10	8.67	3.20	48.90	0.75	17.36	11.14	1.29	81791.36
11	11.00	2.44	51.55	1.82	16.52	10.63	1.29	82945.54
12	9.02	5.04	41.83	2.59	14.67	11.57	1.27	76227.02
13	9.30	6.05	46.02	1.50	15.87	11.34	1.24	77707.44
14	9.43	3.06	48.49	2.04	14.55	11.70	1.24	76476.69
15	10.58	3.41	50.05	2.15	14.49	11.79	1.27	76075.41
16	9.74	4.80	46.15	2.94	14.58	11.61	1.26	79390.25
17	9.10	2.57	54.34	1.04	15.30	11.50	1.25	83248.39
18	9.03	2.74	49.73	1.46	14.95	11.76	1.25	81294.46
19	12.49	2.69	52.52	2.04	15.01	11.66	1.25	82136.74
20	10.69	2.63	53.73	2.16	14.35	11.76	1.25	81652.60
21	12.09	2.80	50.41	2.61	14.21	11.83	1.25	81557.42
22	10.29	4.34	62.60	2.83	14.04	12.39	1.27	75777.11
23	13.42	3.73	58.17	2.70	14.13	11.82	1.29	80935.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.50	3.31	50.04	1.71	15.92	11.51	1.27	81270.01
最 大 值	13.42	6.05	62.60	2.94	18.41	12.39	1.30	87733.27
發生時間	23	13	22	16	5	22		5
最 小 值	2.00	2.44	32.49	0.43	14.04	10.63	1.23	75777.11
發生時間	5	11	9	5	22	11		22
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.14 %	0.00 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.79 %	0.37 %	0.03 %		-0.10		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.23	5.41	55.14	2.27	14.63	11.10	1.50	78009.64
1	11.79	4.11	47.82	2.39	16.23	10.67	1.49	78251.91
2	9.30	2.23	48.43	3.30	13.74	11.00	1.49	74358.72
3	11.04	2.30	54.64	3.77	13.53	11.05	1.50	74681.65
4	10.81	2.88	58.89	4.67	12.36	11.53	1.50	73555.60
5	13.43	2.64	59.40	4.65	13.05	11.41	1.49	75440.01
6	13.24	3.24	57.58	3.75	14.83	10.91	1.50	78639.90
7	13.10	5.35	47.35	3.47	14.25	11.17	1.50	74869.58
8	12.67	6.43	46.42	1.62	13.45	11.20	1.51	75873.11
9	14.40	5.36	47.81	1.41	13.95	11.16	1.50	77613.45
10	11.34	4.37	52.50	1.10	14.46	11.17	1.50	78766.96
11	10.87	3.80	49.38	0.59	15.93	10.72	1.51	80954.75
12	10.52	6.12	46.91	0.79	14.77	10.93	1.52	81796.64
13	9.71	2.25	46.78	0.56	15.14	11.00	1.52	80520.34
14	11.52	1.47	51.39	0.86	15.07	10.89	1.51	81888.30
15	9.14	3.65	53.01	1.36	15.25	11.25	1.52	78402.30
16	14.33	5.62	47.91	3.03	15.84	10.31	1.50	85855.99
17	11.49	6.53	45.83	2.53	15.95	10.18	1.50	86215.27
18	14.32	2.52	52.23	3.00	15.14	10.63	1.50	83300.48
19	11.66	4.67	51.47	2.99	14.01	11.07	1.51	81033.32
20	12.58	4.26	55.76	2.52	14.74	10.91	1.51	82409.04
21	14.05	4.47	57.14	2.57	14.92	10.82	1.51	82234.21
22	11.69	4.27	56.06	2.54	14.00	11.18	1.51	80361.34
23	13.63	3.71	57.07	2.72	14.44	11.32	1.52	79385.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.91	4.07	51.96	2.44	14.57	10.98	1.50	79350.76
最 大 值	14.40	6.53	59.40	4.67	16.23	11.53	1.52	86215.27
發生時間	9	17	5	4	1	4		17
最 小 值	9.14	1.47	45.83	0.56	12.36	10.18	1.48	73555.60
發生時間	15	14	17	13	4	17		4
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.03 %	-0.13 %	0.05 %		-0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								