

報表日期: 113年05月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.91	6.92	65.35	0.35	18.38	11.59	0.99	81273.36
1	5.04	7.54	36.51	0.76	18.12	11.59	0.98	81817.11
2	2.63	8.07	38.44	0.79	16.74	12.37	0.98	76123.43
3	6.93	6.79	35.93	0.80	17.41	11.41	0.99	83873.61
4	8.79	6.88	49.07	1.57	16.60	11.62	0.99	82746.45
5	3.28	8.56	51.05	0.27	18.08	12.29	0.98	77645.77
6	3.39	8.27	44.66	0.24	20.05	10.82	0.98	86126.18
7	5.69	8.18	35.88	0.26	20.09	10.63	0.99	87324.10
8	9.88	5.30	35.48	1.63	16.71	11.36	1.01	84270.40
9	6.95	3.92	52.74	0.83	17.95	11.69	0.97	80516.77
10	8.94	4.62	42.60	0.66	17.70	11.45	1.00	82634.56
11	8.70	4.73	47.77	0.98	17.37	11.63	0.98	81829.32
12	7.26	4.88	53.34	0.80	17.51	11.81	0.97	79960.05
13	5.81	5.00	55.17	0.95	17.20	12.01	0.97	78753.16
14	6.42	4.72	54.28	1.25	17.23	11.94	0.97	79020.56
15	7.00	5.63	53.44	1.26	16.37	11.96	0.97	80263.68
16	3.90	12.56	52.59	0.62	17.31	11.71	0.99	81641.78
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	6.09	6.62	47.31	0.82	17.70	11.64	0.98	81518.84
最 大 值	9.88	12.56	65.35	1.63	20.09	12.37	1.01	87324.10
發生時間	8	16	0	8	7	2		7
最 小 值	2.63	3.92	35.48	0.24	16.37	10.63	0.97	76123.43
發生時間	2	9	8	6	15	7		2
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.17		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	1.47 %	0.06 %	0.49 %		0.31		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月12日

[illegible]