

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月07日

報表日期: 113年09月07日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.37	5.70	56.39	1.24	16.62	10.93	1.88	75372.42
1	7.94	6.19	53.57	1.33	17.07	10.95	1.88	75661.46
2	11.15	4.34	55.24	2.01	14.93	11.19	1.85	73972.80
3	9.94	2.86	57.65	1.78	15.74	11.03	1.83	75749.83
4	10.94	2.80	54.37	1.81	15.91	10.82	1.84	75777.35
5	12.73	3.06	55.40	2.18	16.03	11.04	1.86	75017.91
6	11.20	3.05	58.52	1.47	16.88	10.80	1.88	78629.73
7	8.55	2.93	56.59	1.73	15.39	11.16	1.86	73507.48
8	10.29	2.46	57.89	1.66	15.67	11.11	1.88	71920.88
9	11.06	3.00	59.23	2.57	14.09	11.39	1.88	73130.53
10	9.98	2.68	62.44	2.29	14.64	11.42	1.89	75768.05
11	10.07	3.18	56.83	3.04	13.46	11.49	1.87	74254.96
12	6.80	3.44	64.24	2.13	14.65	11.81	1.85	68114.92
13	1.28	4.17	62.91	2.53	13.44	12.17	1.88	64477.37
14	7.76	2.95	60.13	2.48	13.93	11.35	1.89	72154.33
15	10.18	2.87	59.92	1.73	15.56	10.95	1.85	74439.81
16	10.49	2.57	65.31	1.69	16.56	11.03	1.88	77705.53
17	11.56	2.54	71.47	1.44	16.27	11.36	1.88	77212.73
18	11.26	2.80	62.47	1.08	16.96	11.21	1.88	77956.42
19	12.78	3.41	52.70	1.78	15.79	11.33	1.87	76651.93
20	12.34	6.63	54.47	2.99	15.18	11.64	1.83	75499.30
21	9.92	6.05	49.41	3.49	15.21	11.47	1.83	76790.31
22	11.91	6.19	55.44	3.37	15.25	11.44	1.83	76570.39
23	16.08	5.57	55.49	3.70	15.73	11.42	1.83	77734.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.19	3.81	58.25	2.15	15.46	11.27	1.86	74752.97
最 大 值	16.08	6.63	71.47	3.70	17.07	12.17	1.90	78629.73
發生時間	23	20	17	23	1	13		6
最 小 值	1.28	2.46	49.41	1.08	13.44	10.80	1.81	64477.37
發生時間	13	8	21	18	13	6		13
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.08 %	-0.04 %	0.00 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.77 %	1.12 %	0.10 %		0.00		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								