

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.58	1.73	57.22	1.59	22.25	9.65	1.30	75744.46
1	8.49	1.77	60.78	2.79	20.65	9.79	1.32	75653.15
2	4.85	2.25	53.96	2.89	17.69	11.14	1.35	69021.61
3	3.56	1.77	53.68	2.86	17.55	10.96	1.33	71878.98
4	3.83	3.00	51.85	3.78	15.81	11.40	1.30	69456.37
5	4.63	1.63	65.39	2.97	18.49	11.07	1.32	68636.47
6	3.72	1.56	48.01	3.01	17.65	10.91	1.31	72309.07
7	5.01	2.07	43.93	3.70	16.02	11.37	1.30	68036.84
8	7.06	2.96	55.41	3.22	18.90	10.61	1.32	72245.59
9	9.41	3.36	36.51	5.83	15.43	10.77	1.33	67988.18
10	7.61	1.81	52.37	3.77	17.17	11.26	1.33	70032.49
11	2.94	1.72	66.58	2.86	18.44	11.14	1.29	70626.93
12	5.52	1.51	48.59	3.81	16.30	10.80	1.32	72789.05
13	4.18	1.76	63.69	2.93	17.89	11.43	1.33	67882.39
14	2.84	1.81	43.06	2.83	17.83	10.99	1.33	69879.93
15	2.04	2.00	43.02	2.74	17.84	11.03	1.32	70211.46
16	3.51	2.59	51.50	3.12	16.47	10.75	1.30	71591.59
17	3.05	6.03	42.34	3.42	15.44	11.47	1.31	67378.45
18	8.42	2.71	55.01	3.59	17.44	10.84	1.33	69884.57
19	7.40	1.51	47.70	3.30	17.42	10.77	1.33	69388.26
20	9.65	1.54	56.51	3.44	17.99	10.46	1.30	72664.49
21	7.48	1.78	40.85	3.52	16.19	11.09	1.28	68828.42
22	8.18	2.07	42.91	3.48	16.90	10.80	1.28	69049.99
23	6.62	1.50	54.07	3.02	17.43	10.81	1.28	70046.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.61	2.19	51.46	3.27	17.55	10.89	1.31	70467.73
最大值	9.65	6.03	66.58	5.83	22.25	11.47	1.37	75744.46
發生時間	20	17	11	9	0	17		0
最小值	2.04	1.50	36.51	1.59	15.43	9.65	1.27	67378.45
發生時間	15	23	9	0	9	0		17
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.53 %	0.62 %	-0.17 %	0.37 %		0.13	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.36	2.78	57.31	2.06	19.03	9.72	1.46	83239.57
1	8.35	2.80	37.35	1.84	19.76	9.31	1.46	81308.94
2	8.72	2.24	39.76	2.35	19.42	9.01	1.43	82112.09
3	8.42	2.70	32.83	2.52	18.70	9.24	1.44	80762.12
4	2.71	3.08	38.11	0.84	21.22	8.98	1.45	85110.42
5	1.61	2.29	42.11	0.82	20.52	9.29	1.45	83205.47
6	1.44	1.82	44.36	1.12	19.09	9.65	1.49	82736.01
7	0.38	2.01	51.96	1.05	19.87	10.35	1.49	74469.91
8	5.12	3.53	36.05	1.64	20.16	9.21	1.50	83778.60
9	6.91	3.22	31.71	3.30	16.72	9.90	1.50	72578.16
10	2.74	5.32	36.28	2.06	17.20	9.71	1.49	75241.31
11	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.49	82112.67
12	3.03	3.31	33.08	1.90	17.86	9.12	1.50	83527.01
13	1.04	3.38	42.88	1.41	18.09	9.63	1.50	79449.99
14	2.62	1.86	48.80	1.65	17.33	9.87	1.50	84878.53
15	2.67	1.78	47.38	1.92	16.17	10.28	1.50	80742.73
16	7.85	1.79	51.25	2.14	17.51	9.94	1.50	82797.28
17	5.20	1.59	49.22	1.84	17.01	10.03	1.49	80219.23
18	7.64	1.86	51.63	2.04	18.03	9.81	1.50	83719.45
19	5.18	1.77	44.02	1.45	18.69	9.56	1.51	83905.51
20	9.41	2.39	48.05	2.09	17.43	9.78	1.49	83659.23
21	9.83	1.62	49.24	2.20	16.92	9.89	1.49	82903.14
22	8.32	1.66	49.84	1.90	17.75	9.83	1.49	84750.04
23	9.93	2.80	57.38	2.16	17.85	9.87	1.50	84413.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平均值	5.59	2.50	44.37	1.84	18.36	9.65	1.48	81734.22
最大值	9.93	5.32	57.38	3.30	21.22	10.35	1.52	85110.42
發生時間	23	10	23	9	4	7		4
最小值	0.38	1.59	31.71	0.82	16.17	8.98	1.43	72578.16
發生時間	7	17	9	5	15	4		9
零點偏移(率)	-0.18 %	-0.08 %	-0.11 %	0.00 %		-0.01	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.31 %	0.04 %	-0.29 %	0.04 %		-0.30	0.00	0.00 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.92	3.19	60.80	3.04	17.35	10.30	1.30	81259.44
1	7.35	1.91	56.00	2.87	17.81	10.26	1.29	78019.90
2	6.70	4.03	53.86	3.25	16.29	10.57	1.31	77655.21
3	7.96	5.87	45.94	3.48	15.81	10.05	1.32	82868.91
4	3.53	2.32	63.62	2.76	16.69	10.39	1.29	78110.19
5	1.63	3.24	49.55	2.43	19.17	8.93	1.29	82130.64
6	2.60	6.17	40.49	2.40	17.37	9.41	1.29	76094.77
7	3.08	5.40	42.81	2.04	16.88	10.05	1.30	77851.53
8	9.26	2.40	49.92	3.41	16.86	9.50	1.28	79373.43
9	10.28	4.10	48.77	3.87	15.03	9.97	1.26	78537.36
10	2.61	1.92	53.82	3.39	13.13	11.10	1.27	71573.48
11	0.91	3.72	58.47	3.11	14.00	11.70	1.30	67253.97
12	0.57	1.74	55.42	2.23	15.79	10.77	1.30	78513.33
13	0.28	1.82	59.76	2.35	15.49	11.04	1.29	75749.85
14	0.29	1.78	65.82	2.10	17.74	10.60	1.35	79809.59
15	2.03	1.91	61.02	2.39	16.43	10.49	1.34	83216.55
16	2.61	3.27	59.65	2.39	16.34	10.86	1.34	82586.17
17	4.12	2.37	58.38	2.60	15.52	10.91	1.30	82524.36
18	2.63	2.01	57.80	2.57	15.93	10.53	1.25	80535.68
19	2.04	1.76	62.95	2.27	17.09	10.57	1.28	79938.81
20	3.73	4.99	48.90	2.39	16.24	10.23	1.30	83539.75
21	4.24	3.96	50.24	2.43	15.99	10.46	1.30	80240.99
22	3.87	7.47	52.57	2.49	16.76	10.24	1.31	80245.69
23	4.54	4.97	51.47	2.41	16.64	10.44	1.30	80520.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	3.99	3.43	54.50	2.69	16.35	10.39	1.30	79089.58
最大值	10.28	7.47	65.82	3.87	19.17	11.70	1.47	83539.75
發生時間	9	22	14	9	5	11		20
最小值	0.28	1.74	40.49	2.04	13.13	8.93	1.24	67253.97
發生時間	13	12	6	7	10	5		11
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	-0.03 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.24 %	0.43 %	-0.54 %	0.26 %		0.21	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								