P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.47	11.75	50.03	2.39	16.90	11.48	1.25	81896.88
1	5.34	12.45	47.70	3.60	15.37	12.16	1.25	77572.10
2	4.81	13.80	61.07	3.62	14.79	13.05	1.25	71098.27
3	8.74	12.16	51.29	3.35	14.63	12.05	1.25	79447.55
4	12.42	12.32	49.40	2.49	14.44	12.07	1.25	79373.88
5	8.53	12.28	37.91	3.07	15.14	11.71	1.28	79633.21
6	12.78	12.08	54.11	2.68	15.64	11.74	1.29	80858.01
7	13.10	11.93	51.39	2.76	13.84	11.85	1.29	81722.01
8	13.18	12.19	53.16	2.24	14.52	12.01	1.29	79682.99
9	12.43	12.14	46.90	2.23	14.19	11.87	1.27	81119.70
10	10.99	12.31	55.17	1.45	14.97	12.04	1.26	79166.46
11	9.11	12.21	52.61	3.60	14.78	11.74	1.26	81852.25
12	6.46	13.04	51.80	3.73	13.77	12.08	1.27	79821.41
13	13.77	13.34	57.09	2.06	14.15	12.14	1.29	79128.73
14	12.13	13.70	54.03	2.44	12.92	12.46	1.26	77038.82
15	11.23	13.06	51.73	2.50	13.88	12.24	1.28	78231.00
16	7.91	12.67	66.10	3.04	14.98	12.13	1.28	77953.09
17	8.69	15.02	46.42	4.43	14.35	11.83	1.26	81409.95
18	1.59	14.71	63.34	3.48	13.76	13.01	1.25	71248.03
19	6.36	11.14	53.50	4.11	13.75	12.38	1.25	77205.04
20	5.05	11.43	56.55	3.98	13.94	12.58	1.25	74719.20
21	9.01	10.57	58.20	3.65	14.72	11.73	1.25	82037.21
22	5.49	10.86	43.05	4.54	13.21	12.20	1.25	78736.53
23	6.74	13.64	50.10	3.52	14.85	12.24	1.25	77143.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.10	12.53	52.61	3.12	14.48	12.12	1.26	78670.67
最 大 值	13.77	15.02	66.10	4.54	16.90	13.05	1.30	82037.21
發生時間	13	17	16	22	0	2		21
最 小 值	1.59	10.57	37.91	1.45	12.92	11.48	1.25	71098.27
發生時間	18	21	5	10	14	0		2
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.26 %		-0.07	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	1.33 %	0.20 %	0.07 %	0.11 %		0.09	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.51	12.01	55.30	2.85	17.83	10.71	1.06	80569.52
1	10.84	12.02	51.50	2.36	17.17	10.82	1.06	78408.29
2	9.66	12.19	55.54	2.32	16.35	11.05	1.06	77137.25
3	11.15	12.12	53.48	3.36	15.24	11.08	1.06	75514.36
4	10.05	12.26	48.24	3.06	15.37	11.23	1.06	74759.38
5	11.86	12.01	45.38	4.10	15.31	11.01	1.08	76362.13
6	9.09	12.22	44.56	1.55	14.98	11.16	1.10	75852.09
7	9.60	12.04	49.32	2.25	15.31	10.98	1.10	76355.31
8	11.31	12.20	55.65	2.40	14.82	11.09	1.09	74419.70
9	10.33	12.03	56.18	2.18	16.26	10.80	1.06	75750.33
10	10.38	11.96	51.22	1.91	16.46	10.76	1.06	75494.68
11	11.56	12.22	48.14	3.10	15.94	10.68	1.06	76112.56
12	9.64	12.47	49.61	2.03	15.27	10.77	1.06	76436.79
13	11.04	12.40	62.12	1.83	13.67	11.41	1.09	74708.33
14	10.16	11.77	47.49	1.45	15.18	10.82	1.10	74218.74
15	5.55	11.98	51.58	2.78	14.54	10.88	1.09	75147.72
16	11.76	13.37	59.35	2.65	15.52	10.60	1.09	76405.79
17	10.38	11.80	51.32	1.50	15.77	10.84	1.07	75853.36
18	9.54	12.00	61.03	1.66	16.04	11.01	1.06	78704.78
19	9.96	12.02	62.72	1.61	15.71	11.07	1.06	77442.13
20	10.42	12.06	67.55	2.01	15.16	11.12	1.07	78214.53
21	9.64	12.30	54.69	2.02	14.39	11.44	1.09	78289.24
22	9.85	12.56	50.57	1.81	14.99	11.58	1.09	76199.52
23	8.85	12.09	49.96	1.62	16.18	11.07	1.07	78119.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.05	12.17	53.44	2.27	15.56	11.00	1.07	76519.84
最 大 值	11.86	13.37	67.55	4.10	17.83	11.58	1.11	80569.52
發生時間	5	16	20	5	0	22		0
最 小 值	5.55	11.77	44.56	1.45	13.67	10.60	1.06	74218.74
發生時間	15	14	6	14	13	16		14
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.70 %	0.57 %	2.12 %	0.03 %		0.01	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.02	11.66	35.10	3.33	17.35	8.98	1.43	70290.67
1	8.11	10.61	31.86	1.95	18.47	8.96	1.43	73148.63
2	7.98	10.70	29.98	2.33	16.40	9.24	1.43	72173.09
3	9.56	10.55	43.82	2.52	16.09	9.57	1.43	70571.10
4	8.04	10.63	36.85	2.20	16.55	9.25	1.43	71071.44
5	8.05	10.45	33.60	2.09	17.40	9.04	1.43	71823.78
6	9.50	10.64	35.82	2.87	16.37	9.33	1.43	71669.51
7	2.49	11.76	38.99	1.80	14.99	9.58	1.40	68672.04
8	8.87	10.70	40.90	2.47	15.87	9.54	1.41	70264.71
9	8.42	10.22	40.11	2.33	16.23	9.38	1.39	71401.89
10	8.27	11.17	38.55	2.33	16.39	9.30	1.39	70624.41
11	8.22	13.42	34.04	2.90	16.32	9.11	1.40	71320.46
12	7.26	12.50	39.33	2.42	15.51	9.33	1.40	70339.82
13	8.28	10.99	34.63	1.96	16.01	9.18	1.38	70456.97
14	5.66	11.53	35.50	1.56	17.05	9.08	1.39	71607.50
15	6.85	11.43	41.23	1.70	17.19	9.41	1.37	70638.94
16	7.60	13.05	36.88	2.29	16.30	9.20	1.38	73411.03
17	9.24	11.22	42.25	1.94	16.05	9.64	1.39	72031.48
18	8.27	11.05	44.31	1.85	17.45	9.20	1.40	73114.31
19	7.32	11.39	37.12	1.71	18.19	8.92	1.40	73812.09
20	6.33	13.77	28.38	2.44	16.39	8.83	1.39	70711.26
21	6.93	10.74	38.83	1.73	16.56	9.47	1.40	72170.27
22	8.37	10.75	40.24	1.86	17.03	9.33	1.40	72776.58
23	8.88	10.72	32.86	1.85	17.97	8.89	1.41	75915.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.77	11.32	37.13	2.18	16.67	9.24	1.40	71667.38
最 大 值	9.56	13.77	44.31	3.33	18.47	9.64	1.43	75915.02
發生時間	3	20	18	0	1	17		23
最 小 值	2.49	10.22	28.38	1.56	14.99	8.83	1.36	68672.04
發生時間	7	9	20	14	7	20		7
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.38 %	0.65 %	-0.09 %	0.14 %		0.25	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								