

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月05日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月05日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	10.22	14.67	52.30	1.45	17.90	10.15	1.31	73413.28
1	11.85	14.86	51.23	1.77	18.86	10.17	1.31	72470.12
2	12.34	14.64	48.76	2.53	16.67	10.27	1.31	71012.49
3	11.15	14.59	47.99	2.45	16.86	10.17	1.31	71483.59
4	12.16	14.41	43.30	5.09	16.96	9.97	1.31	73107.89
5	13.42	14.61	48.59	2.90	17.65	10.12	1.32	72294.03
6	13.08	14.36	44.36	2.90	17.14	9.93	1.31	73336.40
7	13.15	11.84	44.78	2.34	16.99	10.52	1.35	71485.02
8	11.90	12.86	47.60	2.28	17.47	10.62	1.36	76324.54
9	12.30	12.56	45.03	2.55	16.59	10.59	1.36	76319.82
10	12.28	12.07	46.44	2.08	16.46	10.71	1.36	75518.50
11	12.19	13.36	45.05	2.35	15.52	10.78	1.36	74922.11
12	11.87	12.60	53.14	2.43	16.03	10.89	1.36	74817.33
13	9.45	12.30	49.29	2.21	14.83	11.15	1.35	72570.17
14	8.78	12.79	51.66	2.28	15.00	10.95	1.35	73760.73
15	8.45	12.85	50.93	1.39	15.43	10.80	1.35	74913.95
16	10.73	11.87	44.17	2.64	14.93	10.51	1.35	75741.60
17	5.46	12.65	40.47	2.10	15.61	10.32	1.34	72203.30
18	4.63	11.10	42.25	1.39	17.08	9.92	1.35	74525.60
19	7.84	11.74	40.83	2.27	16.34	9.91	1.35	73790.21
20	12.22	10.23	41.22	2.57	16.56	10.08	1.35	75242.31
21	11.96	10.22	39.40	2.12	16.37	10.19	1.36	73756.28
22	11.82	10.25	41.27	1.84	16.80	10.13	1.36	73391.41
23	13.76	10.55	39.89	2.41	17.07	9.97	1.34	73949.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.96	12.67	45.83	2.35	16.55	10.37	1.34	73764.58
最 大 值	13.76	14.86	53.14	5.09	18.86	11.15	1.36	76324.54
發生時間	23	1	12	4	1	13		8
最 小 值	4.63	10.22	39.40	1.39	14.83	9.91	1.31	71012.49
發生時間	18	21	21	15	13	19		2
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.32	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.50 %	1.23 %	0.10 %	0.13 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								