

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月13日

報表日期: 113年03月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.46	8.51	51.96	0.60	16.73	11.56	1.05	81718.93
1	7.58	8.10	49.72	0.72	17.63	10.85	1.05	87377.78
2	9.36	4.54	47.62	1.83	15.80	11.63	1.04	82273.52
3	8.94	6.24	45.20	1.77	16.16	11.51	1.04	82005.06
4	5.02	7.41	51.08	1.37	16.25	11.72	1.04	79900.38
5	4.45	5.64	63.15	1.08	16.95	11.39	1.06	80532.13
6	1.74	9.31	61.88	0.99	15.95	11.74	1.06	79639.55
7	0.79	9.37	65.07	1.22	15.45	12.22	1.07	77999.55
8	0.61	4.52	43.98	1.12	16.50	11.63	1.05	82210.50
9	4.22	4.25	48.23	0.92	16.92	11.54	1.04	82233.47
10	6.07	4.23	42.94	0.87	16.57	11.53	1.06	82737.75
11	6.37	5.27	51.51	0.60	17.35	11.42	1.05	82428.77
12	5.33	5.00	49.57	1.35	15.71	11.51	1.02	80403.85
13	6.46	4.60	40.46	1.69	15.99	11.78	1.02	79581.05
14	4.11	4.15	43.22	1.23	16.38	11.49	1.03	81581.24
15	7.29	4.08	45.57	1.32	16.17	11.46	1.04	81810.45
16	7.80	3.89	39.76	1.28	16.24	11.36	1.02	79577.97
17	9.08	3.84	42.92	1.58	15.69	11.50	1.04	78976.33
18	9.58	3.85	41.09	2.12	14.86	11.57	1.06	81651.29
19	7.25	4.18	43.59	1.17	16.08	11.54	1.06	82032.07
20	5.18	3.99	46.62	1.52	15.29	11.97	1.06	78245.05
21	6.24	3.99	42.67	1.77	15.23	11.76	1.07	80424.95
22	6.97	7.72	37.78	2.46	14.08	11.68	1.06	77626.41
23	7.55	4.86	41.83	2.58	14.80	11.64	1.06	77990.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.89	5.48	47.39	1.38	16.03	11.58	1.05	80873.27
最 大 值	9.58	9.37	65.07	2.58	17.63	12.22	1.08	87377.78
發生時間	18	7	7	23	1	7		1
最 小 值	0.61	3.84	37.78	0.60	14.08	10.85	1.02	77626.41
發生時間	8	17	22	0	22	1		22
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.09 %	-0.12 %	-0.01 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.11 %	0.24 %	0.07 %		0.28		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月13日

報表日期: 113年03月13日

[illegible]