

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月04日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.07 %	0.01 %	-0.07 %	-0.04 %		-0.13	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.17 %	-0.82 %	-0.09 %	-1.32 %		-0.04	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月04日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.19	13.09	61.19	2.13	19.19	10.10	1.01	83943.07
1	8.78	13.58	63.86	1.71	18.98	10.87	1.00	78637.39
2	11.06	14.02	46.10	2.15	18.56	10.75	1.00	81485.29
3	7.98	13.43	45.35	1.52	17.75	10.88	1.01	74399.81
4	4.99	16.06	62.71	1.12	15.71	12.74	1.03	62678.07
5	7.78	13.33	46.56	1.13	14.30	11.00	1.04	82485.78
6	5.10	12.28	51.80	0.99	18.11	10.84	0.97	80670.58
7	9.87	12.63	50.46	2.00	17.99	10.77	0.97	78991.10
8	13.66	13.05	54.28	2.25	18.05	10.46	0.97	82057.43
9	8.45	14.17	60.45	2.46	18.14	10.44	0.98	84194.43
10	10.16	12.37	60.51	1.07	18.23	10.83	0.97	81513.79
11	9.51	11.82	56.40	0.55	19.60	10.27	0.95	80114.78
12	9.60	11.89	50.50	0.84	18.71	10.26	0.97	80745.38
13	12.68	13.20	46.79	2.44	16.22	11.16	0.97	77461.17
14	5.26	13.41	48.77	1.45	17.60	11.33	0.98	72844.94
15	8.42	12.02	39.43	1.94	18.29	10.36	0.97	78949.79
16	8.41	11.96	48.13	0.99	19.11	10.38	0.94	79831.91
17	8.30	12.09	58.74	1.23	19.35	10.45	0.94	79170.33
18	9.43	11.81	38.06	1.17	20.70	9.45	0.93	84934.53
19	9.02	11.93	55.31	1.67	19.01	10.15	0.94	80193.34
20	8.24	12.98	48.42	1.52	18.14	11.06	0.94	74777.94
21	7.41	11.78	39.22	1.35	18.74	10.28	0.95	81937.86
22	8.13	12.82	44.11	2.01	18.87	10.19	0.97	82870.78
23	8.76	12.58	58.61	1.94	17.47	11.19	0.97	81077.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.84	12.85	51.49	1.57	18.20	10.68	0.97	79415.31
最大值	13.66	16.06	63.86	2.46	20.70	12.74	1.13	84934.53
發生時間	8	4	1	9	18	4		18
最小值	4.99	11.78	38.06	0.55	14.30	9.45	0.92	62678.07
發生時間	4	21	18	11	5	18		4
零點偏移(率)	-0.29 %	-0.03 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.09	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	2.10 %	2.04 %	-0.04 %	1.82 %		0.01	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月04日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.07	9.13	53.67	1.01	16.75	9.28	1.34	81737.83
1	4.91	11.32	62.09	0.99	17.20	10.10	1.35	77582.37
2	6.19	10.85	39.97	1.03	17.75	9.46	1.36	79298.02
3	6.65	11.04	48.76	1.58	18.63	9.37	1.36	78192.18
4	6.12	10.91	42.47	1.49	16.67	9.58	1.36	77303.82
5	5.63	10.77	52.34	1.50	16.49	9.64	1.36	76907.02
6	4.89	10.97	49.13	1.46	16.62	9.84	1.36	77076.89
7	4.13	11.25	54.50	2.52	17.10	10.00	1.35	79035.61
8	2.64	10.89	59.33	2.53	17.37	9.55	1.36	78455.65
9	4.16	10.87	55.33	2.50	17.09	9.54	1.36	76319.27
10	4.04	11.49	53.67	2.48	17.04	9.31	1.36	76287.89
11	5.51	11.08	49.65	2.62	16.38	9.40	1.36	74129.20
12	3.77	10.61	59.83	2.59	17.88	8.94	1.36	77402.75
13	4.51	11.18	50.72	2.55	16.03	9.84	1.34	75571.26
14	4.04	10.87	58.10	2.70	19.27	9.23	1.34	77172.04
15	3.79	10.98	46.92	2.57	18.33	8.77	1.35	77109.86
16	3.65	11.19	38.92	2.04	17.10	9.36	1.36	75800.38
17	2.54	11.16	38.02	1.87	17.22	9.38	1.34	74847.50
18	2.25	10.80	49.46	2.18	17.40	9.44	1.34	75206.83
19	2.34	11.49	51.06	2.20	16.39	9.99	1.36	72472.08
20	4.04	11.64	49.06	2.22	17.83	10.00	1.36	73661.68
21	6.98	12.00	59.85	2.98	16.68	10.46	1.37	72474.82
22	7.34	11.19	51.15	2.55	18.15	9.49	1.36	79013.52
23	9.05	10.96	52.78	2.64	17.75	9.42	1.36	77946.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.97	11.03	51.12	2.12	17.30	9.56	1.35	76708.52
最大值	10.07	12.00	62.09	2.98	19.27	10.46	1.39	81737.83
發生時間	0	21	1	21	14	21		0
最小值	2.25	9.13	38.02	0.99	16.03	8.77	1.31	72472.08
發生時間	18	0	17	1	13	15		19
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.12 %	-0.00 %		-0.10	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.65 %	-2.27 %	-0.04 %	-1.39 %		0.42	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								