

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月18日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.55	4.42	31.92	2.18	13.92	11.21	1.02	79368.01
1	5.55	8.39	33.59	2.30	14.94	11.07	1.00	80680.36
2	7.96	3.89	34.10	2.92	14.19	11.05	0.98	82306.02
3	9.05	8.96	31.01	3.49	12.87	11.22	0.99	81354.56
4	6.80	7.06	38.17	2.93	12.44	11.55	1.02	79239.06
5	9.99	4.11	46.98	2.41	14.96	10.84	1.03	84146.85
6	7.02	3.90	52.23	2.28	12.28	11.43	1.02	80107.14
7	4.31	4.61	44.21	2.72	13.26	11.38	1.02	80614.75
8	9.03	2.83	54.22	2.10	15.03	10.94	1.02	82900.65
9	7.66	7.72	44.80	2.41	14.56	10.88	1.04	82525.99
10	7.96	7.08	60.71	2.26	13.96	10.99	1.02	83086.75
11	7.91	16.07	50.26	1.18	14.32	11.22	1.04	77684.06
12	8.70	11.43	52.98	1.38	14.77	11.11	1.02	79881.59
13	8.58	12.45	63.36	0.89	15.73	11.08	1.03	78665.67
14	5.29	11.79	64.94	0.69	16.56	11.02	1.04	78065.58
15	8.99	9.05	55.58	1.92	15.78	10.68	1.03	82743.83
16	8.98	3.30	38.96	2.50	14.87	10.74	1.02	83420.74
17	7.14	1.72	34.17	1.88	16.40	10.53	1.02	83444.19
18	8.24	4.26	40.00	2.35	15.11	10.86	1.02	82523.86
19	7.45	3.90	38.99	1.66	16.57	10.35	1.00	84932.78
20	8.94	5.92	40.28	2.22	15.54	10.91	1.01	81931.93
21	9.44	6.67	42.93	2.60	15.53	10.66	1.02	83663.57
22	7.75	2.19	47.19	2.16	15.63	10.95	1.03	81174.38
23	8.88	2.17	51.19	1.73	17.16	10.45	1.04	83830.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.84	6.41	45.53	2.13	14.85	10.96	1.02	81595.55
最 大 值	9.99	16.07	64.94	3.49	17.16	11.55	1.05	84932.78
發生時間	5	11	14	3	23	4		19
最 小 值	4.31	1.72	31.01	0.69	12.28	10.35	0.98	77684.06
發生時間	7	17	3	14	6	19		11
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.23 %	-0.30 %	0.01 %		-0.08		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月18日

報表日期: 113年01月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.99	4.77	38.63	0.83	15.22	10.09	1.08	75928.84
1	2.37	3.77	45.85	0.69	16.64	10.41	1.09	74704.57
2	6.34	6.75	35.81	1.48	16.00	9.63	1.09	78880.70
3	7.24	7.53	48.98	2.29	13.24	10.85	1.09	74259.57
4	10.32	4.68	45.59	2.16	15.03	10.05	1.08	79285.00
5	7.21	3.74	50.61	2.62	13.00	10.95	1.08	76018.98
6	2.76	3.11	50.79	1.95	13.04	10.74	1.08	74338.96
7	1.70	2.87	42.49	0.99	15.20	9.81	1.06	75718.86
8	0.63	3.50	52.90	1.45	13.63	10.92	1.07	73628.08
9	0.89	6.43	49.13	1.64	13.33	10.48	1.09	73342.48
10	2.31	4.83	45.56	1.73	13.83	10.48	1.10	73351.16
11	0.65	1.95	55.23	1.03	14.73	10.94	1.09	73280.22
12	0.67	1.83	51.43	0.33	17.41	9.91	1.09	77956.36
13	1.19	2.97	45.30	0.59	16.58	9.55	1.09	79954.30
14	1.14	2.58	42.80	0.35	16.45	10.15	1.07	76201.56
15	2.31	5.26	51.09	0.73	16.01	10.50	1.09	77052.37
16	8.24	6.86	47.47	1.16	15.83	10.25	1.09	78042.86
17	2.62	2.76	48.57	0.54	17.97	10.61	1.09	76117.76
18	1.51	4.14	31.66	0.75	16.88	10.03	1.09	81375.64
19	2.50	3.79	41.77	0.80	16.14	10.29	1.08	79519.91
20	3.74	5.62	42.75	1.36	15.07	10.49	1.09	77166.59
21	8.71	2.22	49.37	1.71	16.84	10.11	1.08	82423.30
22	10.58	2.32	47.17	2.41	16.70	9.85	1.09	79280.55
23	8.28	2.66	55.08	2.01	16.31	10.35	1.09	76330.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.95	4.04	46.50	1.32	15.46	10.31	1.08	76839.95
最 大 值	10.58	7.53	55.23	2.62	17.97	10.95	1.12	82423.30
發生時間	22	3	11	5	17	5		21
最 小 值	0.63	1.83	31.66	0.33	13.00	9.55	1.05	73280.22
發生時間	8	12	18	12	5	13		11
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.03 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.08 %	-0.19 %	0.02 %		0.00		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								